



Publicatie besluit 2022-002563 het uitvoeren van een gestuurde boring ter plaatse van Nieuweweg 39 te Hoofddorp

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 21 februari 2022 een besluit genomen aan Liander N.V. voor het uitvoeren van drie gestuurde boring respectievelijk tot een maximale diepte van 15,1 m, 15,2 m en 14,1 m minus NAP in kwetsbaar kwelgebied uitgevoerd met PE 100 SDR 11 mantelbuizen met diameters 160 mm (2 maal) en 500 mm ten behoeve van het middenspanningnetwerk ter plaatse van Nieuweweg 39 te Hoofddorp in gemeente Haarlemmermeer.

De stukken liggen tot en met 4 april 2022 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Strikker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 38 53.

Leiden, 21 februari 2022