DETAIL

1e fase project 930000065332 / 50128733

1e fase uitgevoerd in project 930000065332 / 50128733.Er ligt dus al een lus voor tijdelijke MS aansluiting en de demontage van MSR 62411 is dus al gebeurd. Zie detail voor tekening van dit project.

MAKEN NIEUWE TIJDELIJKE AANSLUITING
ONZUIVERE MS AANSLUITING
GESCHIKT VOOR 400KVA TRAFO
ABB TYPE CCCF

UITLASSEN MSR 62411
VERWIJDEREN 315KVA TRAFO
MD EN STROOM METING

KABEL HIER KNIPPEN

LOODDOP

62411

UTT00H 01477G0000

Brailledreef

52309
62413
3x1x150AL XLPE MSR 71403

| | | |