


VERPLAATSEN VAN E AANSLUITING 1x35AMP NAAR NIEUWE LOCATIE  
D M V OUDE DEMONTEREN ALS SEC. EN MAKEN EEN NIEUWE AANSLUITING 1x35AMP MET 4x10mm<sup>2</sup>  
AANSluiten OP 4x150AL GEEN SELECTIE NODIG.  
LET OP: KLANT MOET CV LEIDINGEN WEGHALEN BIJ METERKAST + METERKAST AANPASSES ZOALS BESPROKEN MET SCHOUWER!!!

Opmerkingen/Tracelengte:



ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkbord
ELEKTRA BESTAAND	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te roeien	Buiten Bedrijf	Kadaster
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Bescherming
	0.4 kV/0V	0.4 kV	0V	3 kV	10/13 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning	



ONTWERP LS  
AMSTERDAMSE VEER 4  
34-21EA OUDEWATER

Wijz: Datum: 19-03-18  
Project: 5039767  
Document: 930000077698  
Status: 950000057542

Get: MVT  
Gec: