



De woningen waar de gas aansluiting vervangen wordt, de elektra aansluiting ook vervangen. Waar dit niet het geval is, kabel bij de gevel overnemen met nieuwe aansluitkabel 4x10Cu. Kabel lang genoeg houden voor het overnemen op het definitieve LS-net.

- Aansluitingen overnemen op het tijdelijke LS-net.
- Alle ov-aansluitingen overnemen op het tijdelijke LS-net.
- Bij wegkruisingen mantelbuis toepassen.
- Alle nieuwe kabels uitvoeren met 4x150Al+4x6+AS

We gaan ervan uit dat we de huidige boring kunnen blijven gebruiken en de kabel omzwaaien naar het tijdelijke tracé en daar oppakken.

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast												
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord												
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds												
	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord	Kadaster												
<table border="1"><tr><td>0,4 kV/OV</td><td>0,4 kV</td><td>OV</td><td>3 kV</td><td>6 kV</td><td>10/13 kV</td></tr><tr><td>23 kV</td><td>25 kV</td><td>50 kV</td><td>66 kV</td><td>150 kV</td><td></td></tr></table>						0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV	
0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV												
23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV													
<table border="1"><tr><td>Buiten Bedrijf</td><td>Telecom</td><td>Aardkabel</td><td>Gelijkspanning</td><td></td><td></td></tr></table>						Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning								
Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning														

TIJDELIJK

STEDIN Mijzide te Kamerik
LS tijdelijk
50114951_4501159802

Formaat: A1
Schaal: 1:500
Volgend blad: n.v.t.

Wijz: #6	Get: FVU
Datum: 11-06-2018	Gec: W. v. Beveren
Project: Mijzide-Kamerik	LS tijdelijk
Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E	
Documentnr: 50114951_4501159802_004	
Status: Vrij voor uitvoering	