



VERPLAATSEN VAN DEF 3x25A NAAR T.A. 3x35A MET
4x10CU D.M.V. A.M. OP 4x50CU GLPK.
LET OP! KABELSELECTIE BENODIGD.

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
ELEKTRA BESTAAND	Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning	

Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN 20190114 Trace Elektra
Benedeneind ZZ 379 Benschop

Formaat: A3
Schaal: 1:500
Volgend bladnr:

Wijz: #0
Datum: 14-1-2019
Project: 930000104321 KGK Aanvraag
Ordernr: 50163456
Documentnr: 20190114-0000-023
Status: Voor uitvoering

Get: M.S. Janssen
Gec:
Bladnr: 023