



- BIJ VERWIJDERINGEN DE AANSLUITKABEL TOT AAN DE HOOFDKABEL VERWIJDEREN EN EINDMOF PLAATSEN. INDIEN DE TE VERWIJDEREN LICHTMAST DOORGELUST IS EN DE OV-KABEL IN BEDRIJF MOET BLIJVEN - VERBINDINGSMOF PLAATSEN.

LEGENDA					
ROOD = 25kV, MAGENTA = 23kV, ORANJE = 19/17kV, BLAUW = 15, CYAAN = TC, GROEN = OV, KHEER = SPANNINGSLOOS, ZWART = HB.					
BESTAAND			BOUWKAST NIEUW		BOUWKAST VERWIJDERD
BUITEN BEDRIJF			AANSLUITING NIEUW		AANSLUITING VERWIJDERD
NIEUW TE LEGGEN			TRAFOSTATIE NIEUW		TRAFOSTATIE VERWIJDERD
TE VERWIJDEREN			LECHTMAST NIEUW		LECHTMAST VERWIJDERD
TE RIJZEN/ZAKKEN			ZINKERBORD		

Tracelänge: 402 Mt



STEDIN	Elektra
	De Dieze 18, Woerden
Formaat: A0	Aanpassing OV-Net
Schaal: 1:500	Detailontwerp/Vergunning
Blad 1 van 1	

Wjz: #0	Get: GCE CAD Service
Datum: 05-02-2019	Geo:
Project: 9301010199759 KGK Aanvraag	
Ordernr: 50158873	
Documentnr: 20190123-0101-041	
Status: Vrij voor uitvoering	