

BESCHOEIING

Vanuit het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden is ons gevraagd de volgende informatie aan te leveren over de beschoeiing:

"Van de te plaatsen beschoeiing (het deel binnen het profiel van vrije ruimte) dient een principetekening van het zijaanzicht (parallel aan de watergang) te worden toegevoegd. Dieptes van de planken en de palen dienen op deze principetekening vermeld te staan. De planken mogen niet dieper dan de waterbodem worden aangebracht. De palen mogen niet dieper worden aangebracht dan nodig om een stabiele beschoeiing te krijgen. "

Hieronder beschrijven we de toe te passen beschoeiing.

- *Lengte aan te brengen beschoeiing binnen profiel van vrije ruimte: $28m + 11,5m = 39,5m$*
- *Lengte palen: 2,50m, 7x7cm, Azobe (66 stuks binnen het profiel van vrije ruimte), plaatsing om de 60cm h.o.h.*
- *Hoogte beschoeiingsschotten: 80cm, dikte 2cm, Angelym Vermelho hout, voorzien van gronddoek om uitspoeling van grond te voorkomen, lengte schotten 5m.*
- *Ankerpalen: 2,00m, 7x7cm, Azobe. 22 stuks binnen het profiel van vrije ruimte, plaatsing om de 1,80m*
- *Draadstang: 2.00m, M12 (8,8)*
- *Als afwerking wordt er nog een kopplank en kantplank gemonteerd. Angelym Vermelho hout. (staat niet op principetekening, wel op referentiefoto)*

Principe tekening beschoeiing

