Maken van een TA 3x80A met 4x16 op een 4 x 95/4 x 6|AL|V-VMvKhsas 2117 - 2118
klant dient voor aarde en bouwkast te zorgen

AM met 4x16mm2 ±8m

AM

TA bouw
3x80A

0,4 kV 4 x 50/4 x 6/BC 1 x 25AL BB

0,4 kV 4 x 95/4 x 6AL 2117 - 2118

0,4 kV 4 x 95/4 x 6AL 2117 - 2118

LPK00G 01805G0000

LPK00G 01686G0000

4A

4

5A

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning

Opmerkingen: Geen
Tracélengte: Mtr.

Wijz: #0 | Datum: 4-11-2021
Getekend door: J. Ijdens

STEDIN

20211102 Trace Elektra
Lekdijk Oost 4A Lopik
LS plan
Detailontwerp/Vergunning E

Goedgekeurd door Engineer: H. Rekoert
Goedgekeurd door ONC/OIV:
Project: PD042587
Ordernr:
Documentnr: 20211102-0000-068
Status: Vrij voor uitvoering | Bladnr: 068

Formaat: A3
Schaal: 1:500
Volgend bladnr: N.v.t.

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.