

Plaatsen: Netstation
DB30H
400kVA trafo
ABB KKT
LS-rek 12 velds
SGT t.b.v. trafometing
Smart grid DA-Box

Maken aansl E-2x250A
ZTL

• 4x150+4x6+A.S.
• 4x150+4x6+A.S.
• 4x150+4x6+A.S.

Het K&L tracé dient
vrij van obstakels te zijn


2x MB Ø110

Maken boogboring Ø110

Persing Ø6"ST

Bestaande aansl 3x50A verwijderen

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
ELEKTRA BESTAAND	Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning	



Opmerkingen: Geen
Tracélengte: Mtr.

STEDIN

Formaat: A3

Schaal: 1:500

Volgend bladnr: N.v.t.

20210608 Trace Elektra
Lopikerweg west 66 Lopik
LS plan
Detailontwerp/Vergunning E

Wijz: #2

Datum: 21-6-2021

Getekend door: I.K. Sanders

Goedgekeurd door Engineer:

Goedgekeurd door ONC/OIV:

Project: 930000191527 KGK Aanvraag

Ordernr: 50241144

Documentnr: 20210608-0000-021

Status: Ter controle Engineer

Bladnr: 021