

Aanpassing van de situatie t.p.v. fietspad naar Hekendorp over de Hollandse IJssel.

23-11-2021

Waarom geen damwand zoals omschreven in het bestek maar een beschoeiing, verschuiving watergang en een nieuwe duiker in de toegang naar huisnummer 40 t/m 48 .

Auteur: Rien de Munck

In het bestek is omschreven het aanbrengen van een stalen damwand in de insteek van de watergang over een lengte van 120 meter en na zetting van de aanvulling het fietspad daarop aanbrengen.

In deze besteksbeschrijving is geen wijziging van de huidige watergang en duiker in toegangsdam naar de woningen Provincialeweg Oost huisnummer 40 t/m 48 en het fietspad naar de brug naar Hekendorp opgenomen.

Tijdens het opstarten van het bestek is er door de aannemer aangegeven dat er op de staalmarkt de voorgeschreven en/of gelijkwaardige damwand niet leverbaar is in de voorgeschreven uitvoeringperiode van het bestek. De damwand kan pas eind Q1 2022 worden geleverd.

Door de opdrachtgever is er besloten om een alternatief te ontwerpen zodat het bestek "Veilig N228" toch binnen de uitvoeringperiode van het bestek kan worden uitgevoerd.

In overleg met de verkeerkundige van PZH is de situatie op de N228 aangepast. Het fietspad is recht door getrokken haaks op de N228. Hierdoor is een veiligere situatie gekomen als de besteksoplossing.

In overleg met het waterschap is afgestemd d.d. 10 september 2021 met de heer Pul op het werk. Afgesproken is met het waterschap de bestaande duiker van 0,25 meter wordt vervangen voor een duiker rond minimaal van 0,80 meter in de toegangsdam zodat en een robuuste situatie ontstaat. De uiteindelijke duiker is een rond 1.00 meter geworden. Ook is afgesproken dat de het te dempen water wordt gecompenseerd in de nabijheid. Gezien de snelheid van de werkzaamheden is er afgesproken dat de vergunning na uitvoering wordt ingediend.

Met de eigenaar van het aanliggen de perceel huisnummer 38 is afgestemd dat hier de watergang is opgeschoven zijn terrein op. PZH afdeling grond zaken heeft dit juridische afgehandeld met de eigenaar.

In de bijlage de tekening van de geworden situatie