

Afstand insteek sloot /
hart leiding 1.1 meter

Gestuurde boring
110PE100-RC sdr11 x 230m.

Afstand insteek sloot /
hart leiding 1.2 meter

Gemeente Marum
MRM01A 05276G0000

Waterschap Noorderzijlvest
MRM01A 06248G0000



Afstand insteek sloot /
hart leiding 2.9 meter

Dhr. Janne Roffel
06 300 78 631
MRM01A 06495G0000

Boogboring 110PE100-RC sdr17.6 x 15m.
Minimaal 1m onder vaste bodem
watergang en 1m uit talud.

Dhr. Roffel & Mevr. Doornbosch
0594 50 22 69 / 06 21 28 52 89
alexander@boomkwekerij-westerkwartier.nl
MRM01A 06244G0000

afblaa	bestaand	geproj.	regelkast	bestaand	geproj.	isolatieflees	bestaand	geproj.
afkutter	↑	↑	verloop	□	□	KB-paal	⊙	⊙
afkutter+afblaa	↑	↑	kopp.-flensverbinding	□	□	LD leiding	⊙	⊙
bolle bodem	⊙	⊙	overschui	□	□	mantelbuis	⊙	⊙
eind kap	⊙	⊙	material	□	□	buiten bedrijf	⊙	⊙
kraagstuk zonder flens	⊙	⊙	T - stuk	⊙	⊙	op te graven	⊙	⊙
verbinding	⊙	⊙	isolatiestuk	⊙	⊙	te verwijderen	⊙	⊙
multi-joint	⊙	⊙		⊙	⊙	na dam	⊙	⊙
						na verlegging	⊙	⊙

		VK		Per		Leggen gas LD, verwijderen gas HD en HAS kasten				ENEXIS	
		16-11-2017		Datum		Halbe Wiersemaweg, Niebert					
		0		Wijz.				Get		Verkey	
								Formaat		A1	
								Datum		16-11-2017	
								Tekeningnummer - Discipline		000030122483-G-H-L-4	
								Opm.		K.11571	
								Aantal bladen		7	
								Blad nr.		4	