



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 maart 2018 een aanvraag ontvangen van _____, namens _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verleggen van middenspanningskabels van Enexis en datakabels van Groningen Seaports, van het onderhoudspad langs de primaire kering, naar de kruin van de primaire kering tussen Eemshaven en Delfzijl.

De datakabels betreffen een 40 mm HDPE mantelbuis voorzien van een glasvezelkabel 192 vezel, single mode G652D en een glasvezelbuis type BD7 met bijbehorende handholes (doorvoer putten) om de kabels door te voeren en te lassen.

De middenspanningskabels betreffen 2x3 strengen van het type YMeKrvaslqwd 12/20kV-1x240 Alrm+as (2 maal 3x1x240AL) met bijbehorende moffen.

Er is sprake van samenloop van bevoegdheden. Daardoor is zowel waterschap Noorderzijlvest als Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) bevoegd om over de aanvraag te beslissen. Na onderlinge goedkeuring als bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet is besloten dat het waterschap de aanvraag zal behandelen en dat er advies wordt uitgebracht door Rijkswaterstaat als bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/014772.

De aanvraag omvat de volgende stukken die wij ontvangen hebben op 22 maart 2018:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 14 maart 2018.
- Memo verfijning Trade Off Matrix d.d. 23 januari 2018, door Ommelanderdiek.
- Risico 4 schade aan verlegde kabels en leidingen Enexis en Groningen Seaports, d.d. 27 februari 2018, door B. de Wolff, waterschap Noorderzijlvest.
- Risico-inventarisatie overzicht RD d.d. 2 oktober 2017, door J. van Mechelen.
- Risico-inventarisatie segmenten d.d. 2 oktober 2017, door J. van Mechelen.
- Overzichtskaart verleggen kabels en leidingen d.d. 28 februari 2018, door waterschap Noorderzijlvest.
- Tekening Ommelanderdiek, bovenaanzichten te leggen en te verwijderen kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-8503.
- Tekening Ommelanderdiek, bovenaanzichten te leggen en te verwijderen kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-8504.
- Tekening Ommelanderdiek, bovenaanzichten te leggen en te verwijderen kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-8505.
- Tekening Ommelanderdiek, bovenaanzichten te leggen en te verwijderen kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-8506.
- Tekening Ommelanderdiek, principeprofiel dubbele dijk & nieuwe tracé kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-8507.
- Memo aanvullende plaxisberekeningen verplaatsingen nabij kabels d.d. 10 oktober 2017, door Antea Group.
- Rapport verwachte verplaatsingen kabels dijkversterking Eemshaven-Delfzijl d.d. 25 september 2017, door Antea Group.
- Zettingen dijkverbetering door Ommelanderdiek d.d. 5 juli 2017.
- WBI toetsing door RPS Advies- en Ingenieursbureau B.V. d.d. 14 februari 2018.



- Detailtekening Gasunie door Ommelanderdiek d.d. 22 februari 2018, tekeningnummer F180009-Detail Gasunie-TEK1002-V1.0.
- Detailtekening Dijkopgangen door Ommelanderdiek d.d. 2 maart 2018, tekeningnummer F180009-Detail opgangen-TEK1003-V0.1.
- Detailtekening Veenkoloniale afvalwaterleiding door Ommelanderdiek d.d. 22 februari 2018, tekeningnummer F180009-Detail VKA-TEK1001-V1.0.
- Werkplan verleggen kabels en leidingen, door Ommelanderdiek, versie d.d. 8 maart 2018.

Aanvullend ontvingen wij met betrekking tot de aanvraag de volgende stukken;

- Onderbouwing tracékeuze door O. Frans, waterschap, d.d. 20 maart 2018.
- Opgave materiaalkeuze door O. Frans, waterschap, d.d. 22 maart 2018.
- Tekening Ommelanderdiek, bovenaanzichten te leggen en te verwijderen kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-8503_B, ontvangen van O. Frans, waterschap, d.d. 27 maart 2018.
- Tekening Ommelanderdiek, bovenaanzichten te leggen en te verwijderen kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-8504_B, ontvangen van O. Frans, waterschap, d.d. 27 maart 2018.
- Tekening Ommelanderdiek, bovenaanzichten te leggen en te verwijderen kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-8505_B, ontvangen van O. Frans, waterschap, d.d. 27 maart 2018.
- Tekening Ommelanderdiek, bovenaanzichten te leggen en te verwijderen kabels en leidingen d.d. 13 december 2017, tekeningnummer EEM-TEK-DO-K&L-SIT-8506_B, ontvangen van O. Frans, waterschap, d.d. 27 maart 2018.
- Werkplan verleggen kabels en leidingen, door Ommelanderdiek, versie Definitief d.d. 26 maart 2018, ontvangen van O. Frans, waterschap, d.d. 28 maart 2018.

Aanvullend is in verband met deze aanvraag op 29 maart 2018 een advies ontvangen van Rijkswaterstaat d.d. 29 maart 2018 als bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet.

Advies Rijkswaterstaat 29 maart 2018;

De werkzaamheden zullen moeten voldoen aan de zorgplicht uit artikel 6.15 van het Waterbesluit en aan de algemene regels uit artikel 6.8 en 6.9 van de Waterregeling. In het kort komt deze zorgplicht er op neer dat de handelingen waarvoor vergunning is aangevraagd, geen vermijdbare nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk en de daaraan toegekende functies mogen opleveren.

De onder artikel 6.8 onder b van Waterregeling genoemde melding van calamiteiten aan de minister kan vergunninghouder telefonisch doen via de Centrale Meldpost Waddenzee telefoonnummer (0562-443100) of via VHF marifoon kanaal 04. De informatie moet bevatten:

- a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan.
- b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen.
- c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

2.1 Aanleiding

In verband met de dijkverzwaring van de primaire kering tussen Eemshaven en Delfzijl dienen de middenspanningskabels van Enexis en een datakabel van Groningen Seaports, die zich in de berm van



het onderhoudspad bevinden, verplaatst te worden naar de kruin van de waterkering tussen Eemshaven en Delfzijl.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een waterkering, beschermingszone en kernzone, te weten het verwijderen van bestaande kabels en het aanleggen van nieuwe kabels tussen Eemshaven en Delfzijl.

3. **Wet- Regelgeving en Beleid**

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw), d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a, b en c van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. **Overwegingen en Besluit**

4.1 Overwegingen waterschap Noorderzijlvest

Overwegende;

- dat de bij de aanvraag ingediende stukken onderdeel uitmaken van deze overwegingen;
- dat de kabels op de huidige locatie teveel risico lopen om te knappen indien de noodzakelijke maatregelen voor de dijkversterking worden uitgevoerd;
- dat er geen adequate beheersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd om de kabels op de huidige locatie voldoende te beschermen;
- dat de kabels daarom móeten worden verlegd om de noodzakelijke dijkversterking uit te kunnen voeren;
- dat een uitgebreide tracéstudie is uitgevoerd om een nieuwe geschikte locatie te vinden voor de kabels;
- dat de minst bezwaarlijke locatie een tracé in de kruin van de dijk blijkt te zijn;
- dat parallelle ligging van een kabeltracé in de kruin van de dijk in strijd is met de bepalingen in het ontheffingenbeleid;
- dat de beoogde tracékeuze daarom in een apart voorstel is voorgelegd aan het Bestuur;
- dat het Dagelijks Bestuur op 19 december 2017 bij besluit instemde met de verlegging en ligging van een middenspanningskabel van Enexis en een datakabel van Groningen Seaports in de kernzone (kruin) van de dijk tussen Eemshaven-Delfzijl;
- dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat de hoogwaterveiligheid in alle uitvoeringsfasen is gegarandeerd;
- dat ligging van de kabels in de definitieve situatie, op basis van de in het WBI gestelde eisen, niet tot aftoetsen van de waterkering leidt;
- dat eventueel toekomstig onderhoud aan de kabels alleen mag worden uitgevoerd indien de onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt;
- dat de kabels indien nodig op aanzegging van het waterschap moeten worden verlegd op kosten van de eigenaar van de kabels, bijvoorbeeld bij toekomstige dijkverzwaring.



- dat het waterschap ter beoordeling van de aanvraag advies heeft ingewonnen bij Rijkswaterstaat zoals bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet en dat de aangevraagde werkzaamheden niet conflicteren met het door Rijkswaterstaat uitgebrachte advies van 29 maart 2018;
- dat de aanlegwerkzaamheden plaatsvinden buiten het stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april;
- dat voor de ligging van de bestaande kabels en leidingen een watervergunning is afgegeven door het waterschap in 2016 met kenmerk Z/16/003320;
- dat het verwijderen van buiten gebruik gestelde kabels pas na afronding van het dijkversterkingsproject, dat naar verwachting uiterlijk op 31 december 2019 is afgerond, zal aanvangen in verband met de leveringszekerheid van de kabels richting de eindgebruikers;
- dat gezien bovenstaande overwegingen tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit waterschap Noorderzijlvest

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan aannemerscombinatie Ommelanderdiek te Delfzijl, vergunning te verlenen voor het verwijderen van bestaande kabels & leidingen en het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen tussen Eemshaven en Delfzijl, zoals aangegeven op tekeningen met kenmerk Z/18/014772 blad 1 t/m 8.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. De aanvraag onderdeel uit te laten maken van de vergunning.
- IV. De verleende watervergunning voor de ligging van de bestaande kabels en leidingen afgegeven door het waterschap in 2016 met kenmerk Z/16/003320 in te trekken op het moment dat deze kabels en leidingen verwijderd zijn.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd,



gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend, wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Vergunninghouder moet voldoen aan de zorgplicht uit artikel 6.15 van het Waterbesluit en aan de algemene regels uit artikel 6.8 en 6.9 van de Waterregeling.
2. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de overige voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de vergunde overzichtstekeningen en werkplan met ons kenmerk Z/18/014772 blad 1 t/m 8.
3. Ervan uitgaande dat het dijkversterkingsproject op 31 december 2019 is afgerond, dient de verwijdering van de bestaande kabels en leidingen aan te vangen op 1 april 2020. Hiertoe dient er uiterlijk 1 februari 2020 een werkplan ingediend te worden bij het team vergunningverlening en handhaving van het waterschap.
4. Geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd in het stormseizoen, lopende van 1 oktober tot 1 april daaraanvolgend.
5. Van deze vergunning kan geen gebruik worden gemaakt als de stormvloedwaarschuwingsdienst in werking is getreden.
6. Ontgravingen in de waterkering dienen tot het minimum te worden beperkt.
7. Nazakkingen als gevolg van de uitgevoerde werken dienen op eerste aanzegging van het waterschap te worden hersteld door de vergunninghouder.
8. Wanneer op termijn graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van onderhoud aan de kabels en/of leidingen, inspecties van kabels en/of leidingen of calamiteiten met betrekking tot de levering van stroom c.q. dataverkeer, dienen de kabeleigenaren te allen tijde eerst contact op te nemen met het waterschap voordat aangevallen wordt met de werkzaamheden. Dit dient te gebeuren op telefoonnummer 050-3048911. Dit telefoonnummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. Met de dienstdoende ambtenaar van het waterschap moet er afstemming plaatsvinden hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat de functionaliteit van de waterkering hierbij gevaar loopt. Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd indien ze voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt.
9. Mocht er in de toekomst een versterking van de primaire waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de kabelbeheerders te worden aangepast.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 maart 2018 tot en met 11 mei 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;



- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten
- besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 30 maart 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem