



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 18 januari 2018 een aanvraag ontvangen van _____, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

Het betreft een vergunningaanvraag die volgt uit de twee eerder door het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest genomen besluiten, beide van 18 december 2017, met de zaaknummers Z/16/000143 en Z/16/000129 inzake de vergunningaanvragen van _____ ten behoeve van het realiseren van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

Deze aanvraag om een watervergunning betreft uitvoeringsdetails die nu pas bekend zijn en heeft betrekking op de volgende activiteiten op de percelen rond het hoogspanningsstation Vierverlaten aan het Hoendiep 330 te Groningen:

1. Het tijdelijk toepassen van draglineschotten ten behoeve van het kruisen van watergangen.
2. Slootkruisingen met een tijdelijke 110 kV kabel middels een tijdelijke dam met duiker.
3. Het aanbrengen van een kabel middels een gestuurde boring op 10 – 20 meter diepte onder hoofdwatgang "Pannekoektocht", oostelijk gelegen van het hoogspanningsstation Vierverlaten.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/013563.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Brief, d.d. 18 januari 2018;
- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 19 januari 2018;
- 4 bijlagen, zijnde situatietekeningen:
 - Tracé Blad 1 van 2;
 - Tracé Blad 2 van 2 met de slootkruisingen;
 - Dwarsdoorsneden slootkruisingen F1 – 4;
 - Bouwwegen met draglineschotten.

2.1 Aanleiding

Aanleiding is de noodzaak om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de capaciteitsvraag op het landelijk hoogspanningsnet. Daarvoor is het nodig om een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding te realiseren tussen de Eemshaven en het hoogspanningsstation Vierverlaten.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem en kernzone, te weten:

1. het tijdelijk kruisen van watergangen middels draglineschotten;
2. het tijdelijk kruisen van watergangen middels een dam met duiker;
3. het kruisen van hoofdwatgang "Pannekoektocht" middels een gestuurde boring.

3. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.



De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de vergunningaanvraag inclusief bijlagen zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de vergunning onderdeel uitmaakt van de vergunning;
- dat de vergunningaanvraag volgt uit de twee eerder verleende vergunningen met de zaaknummers Z/16/000129 en Z/16/000143;
- dat de vergunningaanvraag de gedetailleerde uitwerking betreft met betrekking tot de bovenvermelde twee vergunningen van 18 december 2017 die geënt zijn op de hoofdlijnen van de te realiseren nieuwe hoogspanningsverbinding Eemshaven/Oudeschip – Vierverlaten;
- dat de vergunning van tijdelijke duur is voor wat betreft de draglineschotten, dammen met duiker en de tijdelijke 110 kV kabel;
- dat de vergunning niet van tijdelijke duur is voor wat betreft het permanente deel van de 110 kV kabel, oostelijk van het hoogspanningsstation, te realiseren middels een gestuurde boring onder hoofdwatgang "Pannekoektocht" door op een diepte van 10 – 20 meter onder de slootbodem;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorziening;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd om de infra te verbeteren;
- dat de werkzaamheden nodig zijn om de nieuwe hoogspanningsverbinding te realiseren;
- dat de gestuurde boring onder hoofdwatgang Pannekoektocht doorgaat op een diepte van 10 – 20 meter onder de slootbodem, en dat de slootbodem op -1,94 tot -2,18 mNAP ligt;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning opgenomen overwegingen besluit het Dagelijks Bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Postbus 718, 6800 AS te Arnhem vergunning te verlenen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van deze vergunning en conform de vergunning aanvraag en de in de vergunningaanvraag vermelde bijlagen.
- II. De vergunning is voor wat betreft de draglineschotten ten behoeve van de tijdelijke slootkruisingen geldig tot en met 31 december 2018.



- III. De vergunning is voor wat betreft de dammen met duiker en de tijdelijke 110 kV kabel geldig tot en met 31 december 2022.
- IV. De vergunning definitief is voor wat betreft de gestuurde boring onder de Pannekoektocht door ten behoeve van de permanente 110 kV kabel.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

- 1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

- 1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
- 2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

- 1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
- 2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
- 3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
- 4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

- 1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
- 3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

*Voorschrift 5, Wijzigingen:*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kernzone of beschermingszone:*

1. Kruisingen van het kabeltracé met watergangen worden in nieuw aan te leggen dammen gemaakt.
2. Voor het aanleggen van de duikers dienen de watergangen en afvoerende greppels ter plaatse van de te leggen duikers, en tot 5 meter aan weerszijden daarvan, van aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. De duikers in overig water dienen een minimale diameter van 315 mm te hebben en worden gelegd met 5 cm lucht t.o.v. het feitelijk voorkomend waterpeil.
4. De duiker in de hoofdwatgang heeft een diameter van minimaal 700 mm en wordt gelegd met de binnen onderkant op -2,00 mNAP.
5. De duiker in de hoofdwatgang dient te zijn gemaakt van beton. De overige duikers dienen te zijn gemaakt van pvc, gegolfd plaatstaal of beton.
6. De duikerlengte mag maximaal 10 meter bedragen.
7. De duikers dienen zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
8. De duikers dienen zodanig te worden gelegd dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.
9. Aan weerszijden van de dammen dienen ofwel taluds te worden aangebracht in de verhouding 1:1½ (of minder steil) of damleggers te worden aangebracht.
10. Geprofileerde taluds dienen vanaf de vaste bodem te worden opgezet met spitzoden of te worden ingezaaid met graszaad, voor zover het een hoofdwatgang betreft.
12. Zowel in de lengte- als in de breedterichting dient het onderhoudspad horizontaal te worden afgewerkt.
13. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
14. De verplichting tot het onderhouden en behouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.
15. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een as built tekening worden aangeleverd via vergunningen@noorderzijlvest.nl.



6. Procedure

In tegenstelling tot de eerder verleende vergunningen van 18 december 2017 met zaaknummer Z/16/000143 en zaaknummer Z/16/000129 is art. 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing op deze vervolg-vergunningaanvraag. Bij deze vergunningaanvraag gaat het namelijk om de aanleg van een (tijdelijk) net bestemd voor het transport van elektriciteit op een spanningsniveau die lager is dan 220 kV, inhoudende dat art. 20a, lid 1 van de Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing is. De voorbereidingsprocedure uit afdeling 4.1.2 van de Awb is dan ook gevolgd.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 april 2018 tot en met 15 mei 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 3 april 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
Manager Watersystemen en Waterveiligheid