



## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 29 maart 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het plaatsen van een temperatuurmeter in de Oostpolderbermkanaal te Eemshaven.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/014965.

*De aanvraag omvat de volgende stukken;*

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 29 maart 2018 met omgevingsloket online aanvraagnummer 3576379;
- Bijlage 1: Technology Solutions.

### **2.1 Aanleiding**

Het datacenter van Green Box Computing B.V. wordt gekoeld door middel van koeltorens. Het spuiwater hiervan komt in het kanaal achter de locatie. Doormiddel van het plaatsen van een temperatuurmeter in het Oostpolderbermkanaal wil Green Box Computing B.V. monitoren of het water hierdoor niet te warm of te heet wordt.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang, te weten het plaatsen van een temperatuurmeter in de Oostpolderbermkanaal te Eemshaven.

## **3. Wet- Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder d en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de temperatuurmeter geplaatst wordt in de Oostpolderbermkanaal;
- dat het plaatsen van de temperatuurmeter nodig is voor het monitoren van het water;
- dat er voldoende voorzieningen getroffen worden om de temperatuurmeter te beschermen;
- dat het beheer en onderhoud met het plaatsen van de temperatuurmeter ligt bij Green Box Computing B.V.
- dat de temperatuurmeter als het ware een blokkade vormt voor het (machinaal) onderhoud ter plaatse;
- dat de onderhoudsplicht ter plaatse van de temperatuurmeter bij de vergunninghouder komt te liggen;



- dat temperatuurmeter geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer, en onderhoud aan de watergang mogelijk blijft;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit waterschap Noorderzijlvest

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het plaatsen van een temperatuurmeter in de Oostpolderbermkanaal te Eemshaven.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.



#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend, wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### **5.2 Bijzondere voorschriften**

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De temperatuurmeter mag worden aangelegd conform de vergunde tekening met ons kenmerk Z/18/014965.
2. De locatie van de temperatuurmeter dient aan de boven- en onderzijde van het talud duidelijk met een paal te worden gemarkeerd.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de temperatuurmeter tijdens maai of baggerwerkzaamheden;
4. Uitspoeling of inzakking van de taluds nabij de temperatuurmeter dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
5. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
6. Het talud achter en ter plaatse van de temperatuurmeter dient te worden behouden en in goede staat te worden onderhouden door en op kosten van de vergunninghouder.
7. Tijdens baggerwerkzaamheden in het Oostpolderbermkanaal moet de temperatuurmeter tijdelijk worden verwijderd door vergunninghouder.
8. Het onderhouden van de werken komt ten laste van Green Box Computing B.V. te Eemshaven.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

#### **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

#### **8. Ondertekening**

Groningen, 22 mei 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem