Auteursrechten liggen bij Enexis

35 823007-00

VM 4x95Al-4x95Al-823007

4x95Al-823007

4x95AL-823007
4x95Al-MNE1507

NIEUW TE PLAASTEN STATION.
DIABOLO 5H - MNE.t01710
LEENSTERWEG 58 - KLOOSTERBUREN
160kVA TRAFO - ABB SAFELINK CFC

ZEKERINGSWAARDEN:
Kabel - 823007 - Open
Kabel - MNE1507 - 125A

10.0

Om het station te kunnen plaatsen dient er een dam te worden gemaakt in de sloot. Er zal een duiker ⌀630 geplaatst worden in de dam.

Loods

4x95Al-MNE1507

LET OP!!!!! HIER LIGT EEN EIGEN LEIDING BEWONER HEEFT AANGEGEVEN DAT HIJ HEM ZAL UITZETTEN VOORDAT DE WERKZAAMHEDEN GAAN BEGINNEN.

Bestaande aansluitkabel verwijderen.

AM 4x95AL-4x16Cu-MNE1507

EM 4x95AL-MNE1507

58

	bestaand	geproj.
lichtmast 1	⊗	⊗
te verplaatsen mast	⊘	
verplaatste mast		⊘

	bestaand	geproj.
aarding	⏚	⏚
verbinding	•	•
T - mof	•	•
eind mof	•	▬
materiaal overgang	/	•
station	□	▣
LS/OV kast	▭	▬

	bestaand	geproj.
LS kabel	– – – – – –	▬ ▬ ▬ ▬ ▬
OV kabel	– – – – –	▬ ▬ ▬ ▬ ▬
mantelbuis	▭	▬
buiten bedrijf	– – B – – – B – – – B – –	
op te graven	– – X – – – X – – – X – –	
te verleggen	– – V – – – V – – – V – –	
te verwijderen	– – / – – – / – – – / – –	
na verlegging	▬ ▬ N ▬ ▬ ▬ N ▬ ▬ ▬ N ▬ ▬	

	MVD	Par.
	05-06-2018	Datum
	A	Wijz.

Nieuw te plaatsen transformatorstation en te leggen kabels.
Leensterweg 58
Kloosterburen gem. De Marne

ENEXIS

Get. Michel van Dijk	Formaat A3	Tekeningnummer - Discipline	
Gez. Alwin Jonker	Datum 05-06-2018	000030125742-E-L-O-1	
Schaal 1:500	Opm. K.11838	Aantal bladen 1	Blad nr. 1