50 PE63 SDR 17.6 (3000)

50 PE63 SDR 17.6 (3000)

50 PE63 SDR 17.6 (3000)

MNE.002432
Hoofdstr 53

HAS-A MNE.G00452

verloop van 63 naar 25 PE

uitrede gestuurde boring

53

gestuurde boring 63 PE100 SDR 11

Hoofdstraat

63 PE100 SDR 17.6 (3000)

intrede gestuurde boring

T-stuk 63-63-63 mof mof

persing staal 4"

uitrede gestuurde boring

gestuurde boring 63 PE100 SDR 11

Kokkel 1 verl.hoofdriool

MNE.130017
EWER 19

MNE.130017
EWER 19

50 PE63 SDR 17.6 (3000)

63 PE80 SDR 17.6 (3000)

50 PE63 SDR 17.6 (3000)

21 BY

21

19

50 PE63 SDR 17.6 (3000)

50 PE63 SDR 17.6 (3000)

50 PE63 SDR 17.6 (3000)

DIEPTE C-D 180 MTR

50 PE63 SDR 17.6 (3000)

DIEPTE A-B 150 MTR

HAS-A MNE.G00453

intrede gestuurde boring

uitrede gestuurde boring

gestuurde boring 63.PE100 SDR 11

gestuurde boring 63 PE100 SDR 11

gestuurde boring 63 PE100 SDR 11

63 PE80 SDR 17.6 (3000)

63 PE80 SDR 17.6 (3000)

	bestaand	geproj.
aftlaas		
afsluiter		
afsluiter+aftlaas		
bolle bodem		
eind kap		
kraagstuk zonder flens		
kraagstuk met flens		
multi-joint		

	bestaand	geproj.
regelkast		
verloop		
kopp-flensverbinding		
overschuif mof		
materiaal overgang		
T - stuk		
verbinding		
isolatiestuk		

	bestaand	geproj.
isolatieflens		
Kb-paal		
HD leiding		
mantelbuis		
buizen bedrijf op te graven te verleggen te verwijderen		
ID: diam		
na verlegging		

Overbouwing
Ewer 19
Zuurdijk gem. Het Hogeland

ENEXIS

Get. mkaya	Formaat A0	Tekeningnummer - Discipline	
Gez. 0	Datum 01-04-2019	000030134848-G-H-1	
Schaal 1:500	Opm. K.12743	Aantal bladen 1	Blad nr. 1

B	10-04-2019	M.K.	
Wijz.	Datum	Par.	

Aannemelijke lagen bij Enexis