

A P Zandt
0595-413901

56 KBD

56

Asfalt zagen
(dit moet nog overlegd worden met
de eigenaren)

I.v.m. oprit (met veel puin) een mantelbuis plaatsen

Mantelbuis \varnothing 110 lengte 18 meter

Te leggen 4x150AL

Voormalige inrit woning bestaande uit
asfalt.

Inrit van asfalt. Deze mag niet verwijderd
worden omdat dit een passeermogelijk is

Gestuurde boring \varnothing 110 lengte 27 meter

VM 4x150Al/4x35Cu GPLK (811456-00)

aarding		bestaand		geproj.		bestaand		geproj.	
verbinding	—	—	—	—	—	LS kabel	—	—	—
T - mof	•	•	•	•	•	mantelbuis	—	—	—
eind mof	•	•	•	•	•	buiten bedrijf	—	—	—
material overgang	/	/	/	/	/	op te graven	—	—	—
station	□	□	□	□	□	te verleggen	—	—	—
LS/OV kast	□	□	□	□	□	te verwijderen	—	—	—
						na verlegging	—	—	—

Dwarsweg 52 SPKL		Dwarsweg 52		Uithuizermeeden gem. Eemsmond		ENEXIS	
Get.	Jgriep	Formaat	A1	Tekeningnummer - Discipline		000301334402-E-L-2	
Gez.	0	Datum	29-01-2019	Aantal bladen		2	Blad nr.
Schaal	1:250	Opm.	K.12582			2	2