



## 1. Aanvraag


Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 21 maart 2019 een aanvraag ontvangen , om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag is ingediend namens .

De aanvraag heeft betrekking op de op 13 november 2018 verleende watervergunning met het zaaknummer Z/18/016581 waarin het inlaten van water op het terrein van Recreatiepark Grutte Siege te Oostmahorn vergund is. Voornoemde vergunning is opgenomen als bijlage.

Een 220 meter lang gedeelte van de op 13 november 2018 vergunde watergang wil de vergunninghouder voorzien van een beschoeiing van Azobé van 5 cm, voorzien van een gording en schroefankers. De hoogte van de beschoeiing ten opzichte van de waterlijn is 30 cm. Hieronder is te zien waar de beschoeiing voorzien is:

### Algemeen:

- alle maten in mm, tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in m, t.o.v. NAP
- maatvoering in het werk te controleren





De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/19/024248 en omvat de volgende stukken:

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning;
- Tekening, d.d. 18-07-2018 met tekeningnummer 187020 en bladnummer VA-01, onderdeel uitmakend van deze beschikking;
- Brief van Wetterskip Fryslân, d.d. 14 januari 2019 met kenmerk WFN1900067 en dossiernummer WFN.035680;
- De op 13 november 2018 verleende watervergunning Z/18/016581.

## **2. Wet- Regelgeving en Beleid**

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

*De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

Naast voornoemde van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving en beleidsdocumenten zijn ook de in de bijlage in hoofdstuk 2 opgenomen stukken die betrekking hebben op Wetterskip Fryslân van toepassing. Echter wel met de kanttekening dat ingeval 1 of meerdere van die stukken ondertussen vervangen is/zijn door een recenter exemplaar, het vigerende stuk van toepassing is.



### 3. Overwegingen en Besluit

#### 3.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de vergunningaanvraag betrekking heeft- en een aanvulling is op de werken die middels de in de bijlage helemaal onderaan deze beschikking opgenomen watervergunning op 13 november 2018 vergund zijn;
- dat door het opnemen van voornoemde verleende vergunning als bijlage onderaan in deze beschikking, de op 13 november 2018 verleende vergunning met zaaknummer Z/18/016581 onderdeel uitmaakt van deze beschikking;
- dat er ambtshalve gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om een kennelijke verschrijving in besluitpunt II van de op 13 november 2018 verleende vergunning met zaaknummer Z/18/016581, te weten een verwijzing naar hoofdstuk 5 in plaats van een verwijzing naar hoofdstuk 4, met terugwerkende kracht recht te zetten;
- dat Wetterskip Fryslân middels een brief, d.d. 14 januari 2019 een drietal voorschriften inzake de op 13 november 2018 verleende watervergunning met zaaknummer Z/18/016581 heeft gecommuniceerd met de heer S. Meijer van Grote Siege B.V.:
  1. De werkzaamheden ter plaatse van de beschermingszone buitenkant van de Lauwersmeerkering mogen niet worden uitgevoerd tijdens het stormseizoen lopende van 1 oktober tot 1 april daaraanvolgend.
  2. De werkzaamheden ter plaatse van de beschermingszone buitenkant van de Lauwersmeerkering dienen conform de bij de aanvraag ingediende tekening nummer 187020, blad nummer VA-01, d.d. 18-07-2018 te worden uitgevoerd en daarbij mag pertinent niet door de lijn van het theoretisch profiel van de kering worden gegraven.
  3. De aanvang van de werkzaamheden dient ten minste drie werkdagen van te voren te worden doorgegeven aan de dijkbeheerder van Wetterskip Fryslân, de heer B. Visser, bereikbaar op telefoonnummer 058 2922222.
- dat voornoemde 3 voorschriften van Wetterskip Fryslân alsnog ambtshalve met terugwerkende kracht als voorschrift opgenomen worden in de op 13 november 2018 verleende watervergunning met zaaknummer Z/18/016581;
- dat de voorschriften, opgenomen in de op 13 november 2018 verleende watervergunning met zaaknummer Z/18/016581 ook voor deze beschikking gelden;
- dat de aangevraagde werken, in aanvulling op de reeds vergunde werken, niet bezwaarlijk zijn voor zowel waterschap Noorderzijlvest als ook voor Wetterskip Fryslân;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

#### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De gevraagde vergunning van c.q. diens rechtverkrijgenden te  
verlenen.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



- III. Ambtshalve besluitpunt II in hoofdstuk 3.2 van de op 13 november 2018 verleende watervergunning met zaaknummer Z/18/016581 met terugwerkende kracht als volgt te wijzigen: “Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.”.
- IV. Ambtshalve de onderstaande drie voorschriften die door Wetterskip Fryslân bij brief d.d. 14 januari 2019, kenmerk WFN1900067 en dossiernummer WFN.035680 met vergunninghouder gecommuniceerd zijn, 1 op 1 en met terugwerkende kracht op te nemen in hoofdstuk 4.2 van de op 13 november 2018 verleende watervergunning met zaaknummer Z/18/016581:
  - 1. De werkzaamheden ter plaatse van de beschermingszone buitenkant van de Lauwersmeerkering mogen niet worden uitgevoerd tijdens het stormseizoen lopende van 1 oktober tot 1 april daaraanvolgend.
  - 2. De werkzaamheden ter plaatse van de beschermingszone buitenkant van de Lauwersmeerkering dienen conform de bij de aanvraag ingediende tekening nummer 187020, blad nummer VA-01, d.d. 18-07-2018 te worden uitgevoerd en daarbij mag pertinent niet door de lijn van het theoretisch profiel van de kering worden gegraven.
  - 3. De aanvang van de werkzaamheden dient ten minste drie werkdagen van te voren te worden doorgegeven aan de dijkbeheerder van Wetterskip Fryslân, de heer B. Visser, bereikbaar op telefoonnummer 058 2922222.

#### **4. Voorschriften**

##### **4.1 Algemene Voorschriften**

###### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

- 1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

###### *Voorschrift 2, Start en afronding*

- 1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
- 2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
- 3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

###### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

- 1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
- 2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.



3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

*Voorschrift 5, Onderhoud*

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

*Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

1. Met inachtneming van de besluitpunten III en IV van deze beschikking zijn de bijzondere voorschriften in hoofdstuk 4.2 van de op 13 november 2018 verleende watervergunning met zaaknummer Z/18/016581 ook geldig voor de werken waarvoor er op 21 maart 2019 vergunning aangevraagd is.
2. Daar waar tegenstrijdigheden in de bijzondere voorschriften ontstaan door het 1 op 1 opnemen van de drie voorschriften van Wetterskip Fryslân zijn laatstgenoemde voorschriften leidend.
3. Het werk dient duurzaam uitgevoerd te worden. Zo is het gebruik van schadelijke stoffen zoals impregneerstoffen niet toegestaan.

**5. Mededelingen**

**I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?





Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 augustus 2019 tot en met 11 september 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.



Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

## **6. Ondertekening**

Groningen, 31 juli 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem

**Bijlage: watervergunning Z/18/016581, d.d. 13-11-2018****1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 13 juni 2018 een aanvraag ontvangen van Adonin b.v., Industrieweg 16, 8861 VH ZG te Harlingen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De Watervergunning is aangevraagd namens Recreatiepark Grutte Siege, Oostmahorn 31, 9133 DT te Oostmahorn.

De aanvraag betreft het inlaten van water op het terrein van Recreatiepark Grutte Siege te Oostmahorn doormiddel van het graven van een watergang op de locatie die op onderstaand kaartje in het blauw weergegeven is:



De gewenste locatie maakt dat er sprake is van samenloop vanwege het feit dat het te graven oppervlaktewaterlichaam gedeeltelijk in de beschermingszone van de voormalige zeedijk langs het Lauwersmeer ligt welke ter plaatse binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân ligt. Tegenwoordig is deze kering, bekend als Lauwersmeerdijk, door Wetterskip Fryslân aangemerkt als regionale kering.<sup>1</sup> De vergunningaanvraag heeft dan ook zowel betrekking op onderdelen uit de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", als ook op onderdelen uit de "Keur Wetterskip Fryslân 2013".

<sup>1</sup> Bron: Beheervisie waterkeringen Wetterskip Fryslân 2013





Aangaande Waterschap Noorderzijlvest betreft het de volgende uit te voeren handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone waarvoor vergunning wordt aangevraagd:

- het op enigerlei wijze veranderen van de richting, vorm, afmeting of constructie van oppervlaktewaterlichamen;
- het beschadigen, vernietigen, verplaatsen of wegnemen van beplantingen of materialen dienende tot verdediging van oevers, taluds of de waterbodem;
- het graven in de bodem binnen kernzones en beschermingszones;
- het maken, hebben, vernieuwen, wijzigen of opruimen van werken binnen kernzones en beschermingszones.

Aangaande Wetterskip Fryslân betreft het een vergunningaanvraag inzake het gebruik maken van een waterstaatswerk met bijbehorende beschermingszones, anders dan in overeenstemming met de functie door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te maken of te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.<sup>2</sup>

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/016581.

De aanvraag omvat enkel een e-mail van 13 juni 2018, 09:16 uur, geen onderdeel uitmakend van deze Watervergunning, waaruit blijkt welke werkzaamheden er voorzien zijn, aangevuld met verduidelijkende illustraties waaronder het kaartje op de vorige pagina van deze vergunning.

Aanleiding voor de vergunningaanvraag is de wens van de eigenaar van Recreatiepark Grutte Siege om de kavels op het park met sloepjes te kunnen bereiken.

## **2. Regelgeving en Beleid**

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Wtw, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur Wetterskip Fryslân 2013", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2012;

Ook is rekening gehouden met:

- De nota "Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân";
- De nota "Beleid voor vergunningverlening bij primaire en secundaire waterkeringen 2013" van Wetterskip Fryslân;
- De nota "Beheervisie waterkeringen Wetterskip Fryslân 2013";
- De nota "Beschermingszones langs hoofdwatergangen" van Wetterskip Fryslân;
- "Handreiking Samenloop bevoegdheden watervergunning", vastgesteld door het Nationaal Wateroverleg (NWO) d.d. 09 september 2009.

---

<sup>2</sup> Bron: art. 3.2, lid 1 Keur Wetterskip Fryslân 2013



### 3. Overwegingen en Besluit

#### 3.1 Overwegingen

Overwegende:

- dat het een werk betreft waarvoor vergunning aangevraagd is die voorzien is op het terrein van recreatiepark Grutte Siege te Oostmahorn;
- dat het werk bestaat uit het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam en daarmee het inlaten van water op eigen terrein om zodoende met sloepjes de kavels te kunnen bereiken;
- dat recreatiepark Grutte Siege gelegen is aan de westkant van het Lauwersmeer, behorend tot het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest, maar ook gelegen is aan de buitenzijde van de voormalige zeedijk, behorend tot het beheergebied van Wetterskip Fryslân;
- dat de voormalige zeedijk, bekend onder de naam Lauwersmeerdijk, tegenwoordig als regionale waterkering is opgenomen in de legger van de waterkeringen;<sup>3</sup>
- dat de vergunningaanvraag dan ook twee bevoegde gezagen raakt, te weten waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân, inhoudende dat er sprake is van samenloop;
- dat uit mailwisselingen d.d. 17 mei 2018, 14:49 uur en 13 juni 2018, 12:49 uur blijkt dat Wetterskip Fryslân van mening is dat Noorderzijlvest het bevoegd gezag in deze zou moeten zijn gelet op feit dat het Lauwersmeer zich niet binnen het beheersplan van Wetterskip Fryslân bevindt;
- dat het zaak is om de belangen van het mede betrokken bestuursorgaan zo goed mogelijk te behartigen.;
- dat er door Noorderzijlvest dan ook geput is uit beleidsstukken zoals de "Keur Wetterskip Fryslân 2013" en het "Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân";
- dat het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam gedeeltelijk in de beschermingszone van de Lauwersmeerdijk voorzien is;
- dat er ten aanzien van de beschermingszone van een secundaire kering in het stuk "Beleid voor vergunningverlening bij primaire en secundaire waterkeringen 2013" van Wetterskip Fryslân opgenomen is dat een werk getoetst moet worden aan de door de provincie Friesland vastgelegde veiligheidsnorm voor secundaire waterkeringen: "de dijk in de toestand van 2010 behouden en verbeteringsmogelijkheden benutten", waarin staat dat een ontheffing van de Keur alleen wordt gegeven als dit het waterkerend vermogen van de voormalige Lauwersmeerdijk niet negatief beïnvloedt;
- dat in paragraaf 5.2.3 van het "Beleid voor vergunningverlening bij primaire en secundaire waterkeringen 2013" van Wetterskip Fryslân opgenomen is dat nieuwe bebouwing in de beschermingszone van een regionale kering veelal geen onevenredige aantasting van de veiligheid vormt en in de regel dan ook zal worden toegestaan. Hetzelfde geldt overigens voor de beschermingszone van een primaire kering aldus voornoemde paragraaf;
- dat "nieuwe bebouwing" weliswaar iets anders is dan het graven van een watergang, aansluitend op een bestaand oppervlaktewaterlichaam, echter de strekking komt er op neer dat een werk vrij bijzonder moet zijn aler er sprake van twijfel is omtrent de vraag of er wel of niet positief beschikt kan worden inzake een vergunningaanvraag voor een werk in een beschermingszone van de voormalige Lauwersmeerdijk;
- dat de werkzaamheden binnen de uitgangspunten van het vigerende beleid van Noorderzijlvest passen;
- dat de werkzaamheden binnen de uitgangspunten van het vigerende beleid van wetterskip Fryslân lijken te passen;
- dat er door het werk te realiseren positief wordt bijgedragen aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied;

<sup>3</sup> Bron: paragraaf 3.6.2, tweede alinea van de "Beheersvisie waterkeringen Wetterskip Fryslân 2013"





- dat de waterbegingscapaciteit in het gebied door de werken toeneemt;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet, Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, Hoofdstuk 3 van de Keur Wetterskip Fryslân 2013, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Recreatiepark Grutte Siege, Oostmahorn 31, 9133 DT te Oostmahorn te verlenen voor het inlaten van water middels het graven van een watergang op de locatie zoals weergegeven op het kaartje in hoofdstuk 1 van deze vergunning met inachtneming van de in deze vergunning in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften die, ingeval van tegenstrijdigheden met het verwoorde/gevisualiseerde in hoofdstuk 1, voorrang hebben.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## **4. Voorschriften**

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl) Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl) binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).

*Voorschrift 5, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).

*Voorschrift 6, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

*Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.





#### 4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kernzone of beschermingszone:

1. Het werk mag enkel uitgevoerd worden in de periode 01 april t/m 30 september, daarmee rekening houdende met het beleid van beide waterschappen inzake werkzaamheden aan keringen danwel in de directe invloedssfeer van keringen in het stormseizoen.
2. De waterafvoer c.q. -toevoer van het watersysteem mag tijdens de uitvoering van werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
3. Het profiel van de te graven watergang dient nadat de vergunde werkzaamheden zijn afgerond te worden gehandhaafd en mag niet worden verkleind of vergroot.
4. Door, of na het werk ontstane, door waterschap Noorderzijlvest danwel Wetterskip Fryslân, als ongewenst beschouwde neveneffecten van welke aard dan ook op het watersysteem en/of regionale kering met bijbehorende kern- en/of beschermingszones, moeten op aanwijzing van een waterschap door- en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
5. Wetterskip Fryslân is gerechtigd om aanvullend op de in deze vergunning opgenomen voorschriften aanwijzingen te geven aan de vergunninghouder die verplicht door vergunninghouder opgevolgd moeten worden voorzover die aanwijzingen betrekking hebben op het gedeelte van het werk dat in de beschermingszone van de voormalige Lauwersmeerdijk voorzien is.
6. Minimaal 5 werkdagen voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder contact opnemen met Wetterskip Fryslân om de aanvangsdatum te communiceren en de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon door te geven waarmee Wetterskip Fryslân, indien nodig, contact mee kan opnemen.

#### **5. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 november 2018 tot en met 25 december 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar)



**6. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

**7. Ondertekening**

Groningen, 13 november 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem