



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 juli 2022 van de een verzoek tot wijziging ontvangen van de op 18 maart 2022 verleende watervergunning met zaaknummer Z/22/050959 voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van de Healthy Ageing Campus aan de Antonius Deusinglaan 1 te Groningen.

De wijziging betreft het verlagen van de hoeveelheid grondwater dat per uur wordt onttrokken en de herziening van het monitoringsplan van Fugro. Het verzoek tot wijziging bestaat uit de volgende stukken:

- [Rijkuniversiteit Groningen] Brief met kenmerk GVI.22/04820, d.d. 25-7-2022;
- [Fugro] Monitoringsplan grondwater RUP Groningen – UMCG terrein, kenmerk 6622-207925.R01, d.d. 20-7-2022.

Wij hebben dit verzoek tot wijziging geregistreerd onder zaaknummer Z/22/055749.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van dit wijzigingsbesluit opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur ten aanzien van de op 18 maart 2022 verleende Watervergunning met het zaaknummer Z/22/050959 als volgt:

- I. Het verzoek tot wijziging, zoals verwoord in de in hoofdstuk 1 genoemde brief van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt ingewilligd.
- II. De hoeveelheid grondwater die mag worden onttrokken bedraagt maximaal 15 m³/uur, 360 m³ per etmaal of 33.120 m³ per kwartaal.
- III. Het monitoringsplan van Fugro, waar in hoofdstuk 1 van de vergunning van 18 maart 2022 met het zaaknummer Z/22/050959 als laatste naar wordt verwezen, vervalt.
- IV. Het monitoringsplan van Fugro, zoals genoemd in de aanhef (hoofdstuk 1) van dit besluit wordt van toepassing verklaard op de voornoemde vergunning.
- V. Voor het overige wordt de voornoemde vergunning in stand gehouden.

3. Overwegingen

De vooraf ingeschatte hoeveelheid te onttrekken grondwater en de effecten van het onttrokken grondwater op de grondwaterstand in de omgeving zijn van tevoren niet goed ingeschat, zo bleek eind maart 2022 al kort nadat was gestart met de grondwateronttrekking. Uit de eerste resultaten van de monitoring bleek dat de grondwaterstanden lager waren dan van tevoren was ingeschat. Gelukkig kon de hoeveelheid te onttrekken grondwater worden teruggebracht van 60 naar maximaal 15 m³/uur. Deze hoeveelheid zit nog maar net boven de grens van 10 m³/uur waarbij onttrekking is vrijgesteld van de meld- en vergunningplicht omdat daarbij geen nadelige effecten zijn te verwachten. Echter, ook met de lagere onttrekkingshoeveelheid zijn de grondwaterstanden alsnog lager dan het oorspronkelijke monitoringsplan zou toelaten. Op aanzegging van het waterschap is de vergunninghouder direct begonnen het monitoringsplan aan te passen. Nader onderzoek heeft geleid tot de in hoofdstuk 1 genoemde herziening van het monitoringsplan. De herziening doet recht



aan de daadwerkelijke situatie. Tevens zijn voldoende maatregelen uitgewerkt om schade te voorkomen en is gewaarborgd dat onverhoopte schade (middels monitoring van hoogtebouten) kan worden aangetoond. Gelet op art. 3:48, lid 1, Awb is verdere motivering achterwege gelaten.

4. Procedure

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 juli tot en met 9 september 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

5. Ondertekening

Groningen, 29 juli 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid