



Groningen 7 september 2022  
Zaaknummer Z/22/055941  
Contactpersoon Janny van Buren  
Uw aanvraag van 2 augustus 2022  
Uw kenmerk 7170463  
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte heer ,

Op 2 augustus 2022 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft het plaatsen van een verdeelkast en het aanleggen van een middenspanningskabel en laagspanningskabel middels gestuurde boringen parallel langs hoofdwatgang Lebstokloop en Noorder Westerseveldsloot. Ook wordt er een secundaire watgang gekruist, vinden er werkzaamheden plaats in de beschermingszone van hoofdwatgang Lebstokloop, worden er meerdere duikers gekruist en worden er tijdelijke dammen met duiker aangelegd in hoofdwatgang Lebstokloop nabij Zuiderstraat 6, 9491 TH te Zeijen.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

#### Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 september tot en met 19 oktober 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



**Vragen?**

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Janny van Buren van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [j.vanburen@noorderzijlvest.nl](mailto:j.vanburen@noorderzijlvest.nl). Wij verzoeken u om hierbij ons kenmerk te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid  
namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest



## WATERVERGUNNING

Groningen, 7 september 2022  
Zaaknummer Z/22/055941

### 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 2 augustus 2022 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het plaatsen van een verdeelkast en het aanleggen van een middenspanningskabel en laagspanningskabel middels gestuurde boringen parallel langs hoofdwatergang Lebstockloop en Noorder Westerseveldsloot. Ook wordt er een secundaire watergang gekruist, vinden er werkzaamheden plaats in de beschermingszone van hoofdwatergang Lebstockloop, worden er meerdere duikers gekruist en worden er tijdelijke dammen met duiker aangelegd in hoofdwatergang Lebstockloop nabij Zuiderstraat 6, 9491 TH te Zeijen, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: De groene lijnen tonen de locatie van de werkzaamheden.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/055941 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7170463;
- Wow formulier met vergunning id 401028;
- Mailwisseling tussen R. Mulder, Verkley, M. Hoefsmid, Enexis en waterschap Noorderzijlvest, d.d. 24-08-2022 t/m 30-08-2022;
- Overzichtstekening van de werkzaamheden, tekeningnummer 000030178124-E-L-1, d.d. 01-08-2022;
- Overzichtstekening van de werkzaamheden, tekeningnummer 000030178124-E-M-2, d.d. 01-08-2022;
- Overzichtstekening van de werkzaamheden, tekeningnummer 000030178124-E-M-1, d.d. 01-08-2022;
- Boorprofiel [Verkley], tekeningnummer 22F017-1-O-1, d.d. 24-08-2022;
- Boorprofiel [Verkley], tekeningnummer 22F017-2-O-1, d.d. 24-08-2022;



- Boorprofiel [Verkley], tekeningnummer 22F017-3-O-1, d.d. 24-08-2022.

## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

## 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteiten ten doel hebben het aanleggen van een middenspanningskabel en laagspanningskabel ten behoeve van huisaansluitingen;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden parallel langs hoofdwatgang Lebstokloop en Noorder Westerseveldsloot. Ook wordt er een secundaire watergang gekruist, vinden er werkzaamheden plaats in de beschermingszone van hoofdwatgang Lebstokloop, worden er meerdere duikers gekruist en worden er tijdelijke dammen met duiker aangelegd in hoofdwatgang Lebstokloop;
- dat voor het uitvoeren van de activiteit(en) de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat het niet is toegestaan om water op te sluiten. De dammen dienen derhalve te worden voorzien van een duiker;



- dat de diameter van een duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Het waterschap hanteert minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding teneinde het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ voor het plaatsen van een verdeelkast en het aanleggen van een middenspanningskabel en laagspanningskabel middels gestuurde boringen parallel langs hoofdwatgang Lebstokloop en Noorder Westerseveldsloot. Ook wordt er een secundaire watgang gekruist, vinden er werkzaamheden plaats in de beschermingszone van hoofdwatgang Lebstokloop, worden er meerdere duikers gekruist en worden er tijdelijke dammen met duiker aangelegd in hoofdwatgang Lebstokloop nabij Zuiderstraat 6, 9491 TH te Zeijen.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. Het waterschap aan te wijzen als gewoon onderhoudsplichtige van duiker.
- V. De vergunninghouder aan te wijzen als buitengewoon onderhoudsplichtige van de vergunde werken.

#### **4. Voorschriften**

##### **4.1 Algemene Voorschriften**

###### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

###### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.



3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

*Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

*Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

**4.2 Bijzondere voorschriften**

*Parallele ligging langs hoofdwatgang Lebstokloop, Noorder Westerseveldsloot*

1. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen kabel, worden waar nodig door de initiatiefnemer verlegd en/of aangepast.
2. De kabel en de boorgang dienen minimaal 1,5 meter afstand te houden tot de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
3. De afstand tussen een open ontgraving en de insteek van het oppervlaktewaterlichaam dient tenminste 1,5 meter te bedragen.
4. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
5. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

*Werkzaamheden in de beschermingszone van hoofdwatgang Lebstokloop*

6. De waterafvoer c.q. -toevoer van de watgang mag niet belemmerd worden tijdens en na uitvoer van de werkzaamheden.



7. Bij eventuele ontgravingen in de 5 m brede beschermingszone langs de hoofdwatgang dient het maaiveld direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

*Kruisen van een secundaire watgang middels een gestuurde boring*

8. Bij de te maken kruising van de secundaire watgang dient de kabel minimaal 0,5 meter onder de vaste bodem te worden aangebracht;

*Kruising met een duiker*

9. De afstand van de kabel of leiding tot duikers bedraagt tenminste 0,5 meter.

*Aanleggen tijdelijke dammen met duiker in hoofdwatgang Lebstokloop*

10. De dammen dienen te worden voorzien van een duiker met een minimale diameter van 500 mm en een maximale lengte van 12 meter.
11. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op de bodem van de watgang;
12. Het leggen van de dammen met duiker mag niet eerder aanvangen alvorens de watgangen ter plaatse van de aan te leggen dammen met duiker, en tot 5.00 meter ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing zijn ontdaan.
13. De duiker moet zo worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
14. De duiker dient te zijn gemaakt van:
- pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
15. De dammen dienen robuust uitgevoerd te worden, de te gebruiken grond dient in afzonderlijke lagen van maximaal 30 centimeter te worden aangebracht en verdicht, de zijanten van de dam moet vanaf de waterlijn tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) of worden ingezaaid met graszaad onder een helling niet steiler dan 1 verticaal op 1 horizontaal. In plaats van natuurlijke taluds mogen ook damleggers worden toegepast.
16. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
17. De water aan- en afvoer dient tijdens en na de werkzaamheden te zijn gewaarborgd.

*Verwijderen van de tijdelijke dam met duiker*

18. De tijdelijke dammen met duiker dienen na de werkzaamheden, binnen 2 weken, weer in zijn geheel te zijn verwijderd.

**5. Mededelingen**

**I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?



- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 september tot en met 19 oktober 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

#### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.



## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

## **6. Ondertekening**

Groningen, 7 september 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid