

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Algemene regel en beschikking met maatwerkvoorschriften
voor de lozingssituatie van:

C.A.N. de Jong

Lozingsadres:

**Noordermeerweg 53
Rutten**

Waterschap Zuiderzeeland
Team Vergunningverlening
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
fax: (0320) 247 919
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGEL	1
2.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	2
2.1.	Aanhef	2
2.2.	Besluit.....	3
2.3.	Maatwerkvoorschriften	3
2.4.	Algemeen	4
2.5.	Toelichting op de maatwerkvoorschriften	4
2.6.	Ondertekening.....	6
	BIJLAGEN	

1. Algemene regel

De volgende algemene regel uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens is van toepassing op de lozing van het huishoudelijk afvalwater. De complete tekst van het besluit is in te zien op de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl.

§ 1. Algemeen

Artikel 6

Huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten, dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.

2. Maatwerkvoorschriften

ZZL/PPAWP-L/2016/466414

MAATWERKBESCHIKKING

OP BASIS VAN HET BESLUIT LOZING AFVALWATER HUISHOUDENS VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND AAN C.A.N. DE JONG TEN BEHOEVE VAN DE WONING AAN DE NOORDERMEERWEG 53 TE RUTTEN

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland

heeft besloten over te gaan op het ambtshalve verlenen van een beschikking aan C.A.N. de Jong, Noordermeerweg 49 te Rutten op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens voor het aansluiten van de riolering van de woning aan de Noordermeerweg 53 te Rutten en het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit deze riolering in een zuiveringstechnisch werk te weten het IBA-systeem van het waterschap, kadastraal bekend als sectie F, nr. 2744 te Rutten.

Het voornemen tot het ambtshalve verlenen van de beschikking is middels de brief van 7 december 2015 met kenmerk PPAWP-L/2015/457422 aan de eigenaar en de bewoners van de woning aan de Noordermeerweg 53 te Rutten bekendgemaakt.

Op 4 juli 2011 is door Waterschap Zuiderzeeland een beschikking afgegeven, kenmerk ZZL/EWK/VVL/2011/138540, betreffende het aansluiten van de riolering van de woning aan de Noordermeerweg 53 te Rutten en het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit deze riolering in het IBA-systeem. Omdat geen overeenstemming over het vestigen van het zakelijk recht van het IBA-systeem van het waterschap kon worden bereikt, is op 14 april 2015 met kenmerk ZZL/PPAWP-L/2015/438856, ambtshalve een beschikking op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens afgegeven, voor het lozen van gezuiverd huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het particuliere huishouden aan de Noordermeerweg 53 te Rutten, via een zuiveringsvoorziening, op oppervlaktewater.

Op 26 oktober 2015 is de akte voor het vestigen van zakelijk recht bij de notaris gepasseerd, waardoor alsnog overeenstemming is bereikt. De lozingssituatie komt hierdoor weer overeen met de melding van 20 juni 2011, waardoor de beschikking van 14 april 2015 dient te worden ingetrokken.

Op grond van de melding worden aan de lozing maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid van het te lozen huishoudelijk afvalwater.

2.2. BESLUIT

Gelet op het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** De maatwerkbeschikking op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens ambtshalve afgegeven door Waterschap Zuiderzeeland op 14 april 2015 met het kenmerk ZZL/PPAWP-L/2015/438856, voor de lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater vanuit het IBA-systeem, gelegen bij de woning aan de Noordermeerweg 53 te Rutten, gemeente Noordoostpolder, in te trekken, op het moment dat de beschikking, zoals bedoeld in besluit II van kracht is geworden.
- II.** Aan C.A.N. de Jong, Noordermeerweg 49 te Rutten, gemeente Noordoostpolder een beschikking met maatwerkvoorschriften af te geven op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens ten behoeve van het aansluiten van de riolering van de woning aan de Noordermeerweg 53, kadastraal bekend als sectie F, nr. 2744 te Rutten, en het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit deze riolering in het IBA-systeem van het waterschap.
- III.** Aan de beschikking de volgende maatwerkvoorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

2.3. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(melding koppelen aan beschikking)

1. De beschikking geldt voor het lozen van huishoudelijk afvalwater voor de hoeveelheid, in de hoedanigheid en onder de omstandigheden zoals vermeld in de bij deze beschikking behorende melding, alsmede op de wijze zoals aangegeven op de bij de melding behorende tekening(en) met inachtneming van de in dit besluit vervatte maatwerkvoorschriften.

Voorschrift 2

(debiet)

1. Via de riolering mag niet meer huishoudelijk afvalwater in het IBA-systeem worden geloosd dan 0,65 m³ per dag en maximaal 235 m³ per jaar.
2. De beschikkinghoud(st)er dient op verzoek van de teammanager Watertoezicht een overzicht van de hoeveelheid ingenomen leidingwater van de drinkwatermaatschappij te overhandigen.

Voorschrift 3

(aard en kwaliteit van het huishoudelijk afvalwater)

1. In het IBA-systeem mag alleen huishoudelijk afvalwater worden geloosd met een zuurgraad tussen de 6,5 en 10,0 uitgedrukt in waterstofexponent (pH).
2. Het is verboden in het IBA-systeem te lozen:
 - a. afvalstoffen die door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid gevaar, schade of hinder kunnen opleveren voor het IBA-systeem, dan wel voor de goede werking daarvan;
 - b. afvalstoffen die een nadelige invloed kunnen hebben op de verwerking van uit het IBA-systeem te verwijderen slib;
 - c. afvalstoffen die verstopping of beschadiging van het IBA-systeem kunnen veroorzaken;
 - d. afvalstoffen die brand- of explosiegevaar veroorzaken;
 - e. afvalstoffen die stankoverlast veroorzaken;
 - f. hemelwater;
 - g. de in bijlage II aangegeven stoffen.

Voorschrift 4

(beheer en onderhoud)

1. Voor het goed functioneren van de riolering dient de beschikkinghoud(st)er:
 - a. slibophopingen c.q. verstoppingen te voorkomen;
 - b. het binnendringen van grond en/of grondwater in de riolering te voorkomen;
 - c. het instromen van oppervlaktewater te voorkomen.
2. De riolering mag niet zonder toestemming van de teamleider Watertoezicht op kunstmatige wijze worden doorgespoeld.

Voorschrift 5

(overnamepunt)

1. De overname van het huishoudelijk afvalwater van de lozer door het waterschap vindt plaats op het aansluitpunt van de riolering van beschikkinghoud(st)er op het IBA-systeem van het waterschap, één en ander zoals schematisch weergegeven in bijlage III.

2.4. ALGEMEEN

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat het lozen van (verontreinigd) hemelwater of het laten afvloeien van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zoals (resten van) bestrijdingsmiddelen, kunst- of dierlijke mest, direct of indirect (via de riolering en het IBA-systeem) in oppervlaktewater niet is toegestaan.

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende vergunning haar niet vrijwaart van het aanvragen van andere ontheffingen of vergunningen die eventueel voor de in de vergunning bedoelde werken/lozingen vereist zijn.

2.5. TOELICHTING OP DE MAATWERKVOORSCHRIFTEN

2.5.1. Algemeen

De lozing betreft het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning aan de Noordermeerweg 53 te Rutten via de riolering van de woning in het IBA-systeem van het waterschap. In de melding van 2011 is niet aangegeven hoeveel huishoudelijk afvalwater jaarlijks wordt geloosd. In deze beschikking wordt uitgegaan van een gemiddeld watergebruik in de woning van 47 m³ per persoon per jaar.

2.5.2. Beleid

Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). NW4 verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989. De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het stand-still-beginsel.

In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752 vastgesteld en in 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021.

In artikel 4, lid 2a van het Besluit lozing afvalwater huishoudens wordt bepaald dat het bevoegd gezag met het oog op de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid van het te lozen huishoudelijk afvalwater.

2.5.3. Beoordeling van de melding

Het huishoudelijk afvalwater ontstaat ten gevolge van het gebruik van de sanitaire voorzieningen en keukenvoorzieningen in de woning. Het huishoudelijk afvalwater raakt niet verontreinigd ten gevolge van bedrijfsactiviteiten en wordt beschouwd als huishoudelijk afvalwater met de samenstelling zoals is weergegeven in het STOWA-rapport "Huishoudelijk afvalwater, berekening van de zuurstofvraag", 1998.

Ter bescherming van de doelmatige werking van het IBA-systeem en de kwaliteit van het oppervlaktewater is het niet toegestaan hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater te lozen in het IBA-systeem. Het is slechts toegestaan om huishoudelijk afvalwater in het IBA-systeem te brengen, indien door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid hiervan:

- a. de doelmatige werking van het IBA-systeem blijft gewaarborgd;
- b. de verwerking van (zuiverings)slib, dat verwijderd wordt uit het IBA-systeem, mogelijk blijft;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, namelijk de kavelsloot die afwatert op de Noordermeertoet, zoveel mogelijk worden beperkt.

In de bij deze beschikking behorende maatvoorschriften wordt een verdere invulling gegeven aan de bescherming van het IBA-systeem, de kwaliteit van het (zuiverings)slib en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, zoals in het bovenstaande algemeen is verwoord.

2.5.4. Zorgplicht

Ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater en de doelmatige werking van het IBA-systeem kunnen maatwerkvoorschriften gesteld worden aan de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het te lozen huishoudelijk afvalwater.

Ten aanzien van de samenstelling van het huishoudelijk afvalwater worden geen maatwerkvoorschriften gesteld aan de maximale vracht aan verontreinigingen per tijdseenheid.

Ondoelmatige lozingen op het IBA-systeem kunnen de zuiverende werking negatief beïnvloeden. Het IBA-systeem is gevoelig voor agressieve schoonmaakmiddelen als chloor (bleekwater), e.d. Het is niet gewenst dat dergelijke producten geloosd worden. Bij voorkeur dient gebruik gemaakt te worden van (milieuvriendelijke) alternatieven. Gelet hierop dient een maatwerkvoorschrift te worden gesteld ten aanzien van doelmatige en verantwoorde lozingen in het IBA-systeem.

Uitgaande van de ontwerpgrondslagen van het IBA-systeem wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan het maximale debiet aan huishoudelijk afvalwater per dag en per jaar dat in het IBA-systeem geloosd mag worden.

2.5.5. Overnamepunt

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in het IBA-systeem in eigendom en beheer van Waterschap Zuiderzeeland. De overname van het huishoudelijk afvalwater van de lozer door het waterschap vindt plaats ter hoogte van het aansluitpunt van de riolering van beschikkinghoud(st)er op het IBA-systeem van het waterschap. Gelet hierop wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan de plaats waar het overnamepunt zich bevindt.

2.5.6. Geen tijdelijkheid van de beschikking

De maatwerkvoorschriften worden gesteld aan de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning aan de Noordermeerweg 53 te Ruten in een zuiverings-technisch werk, het IBA-systeem, van het waterschap. In het huishoudelijk afvalwater komen stoffen voor die vallen onder lijst I van de stoffenrichtlijn 2006/11/EG. De richtlijn 2006/11/EG (voorheen 76/464/EEG) heeft betrekking op de verontreiniging van bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. In een aparte stoffenbijlage bij deze richtlijn worden 33 stoffen aangemerkt als prioritair dan wel prioritair gevaarlijk.

De richtlijn beoogt een einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door deze gevaarlijke stoffen. De concentraties aan deze stoffen zijn verwaarloosbaar en/of door beschikkinghoud(st)er niet te beïnvloeden. Gelet hierop zal het verbinden van een termijn aan de beschikking niet worden toegepast. De beschikking zal tussentijds ambtshalve worden aangepast indien de vergunning met het oog op de van toepassing zijnde grenswaarden voor de gevaarlijke stoffen niet meer toereikend is, gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en/of de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Deze beschikking wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.

2.5.7. Procedurele overwegingen

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.5.8. Slotoverweging

Gezien het belang van C.A.N. de Jong wordt deze lozing onder maatwerkvoorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van deze beschikking.

2.6. ONDERTEKENING

Lelystad, 14 maart 2016,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

BIJLAGE I

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2016/466414 aan C.A.N. de Jong te Rutten.)

Lelystad, 14 maart 2016,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepaling:

In deze beschikking dient te worden verstaan onder:		
a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze ontheffing afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze ontheffing te borgen. C.A.N. de Jong, Noordermeerweg 49 te Rutten.
b.	het waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een beschikking te verlenen, in deze beschikking wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures en Advies van het waterschap.
d.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap.
e.	stoffen:	afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet.
f.	huishoudelijk afvalwater:	afvalwater uit particuliere huishoudens, dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en van huishoudelijke werkzaamheden.
g.	riolering:	het op het IBA-systeem aangesloten werk dat is ingericht en/of wordt aangewend voor het transport van huishoudelijk afvalwater en dat in eigendom en beheer is van de beschikkinghoud(st)er.
h.	IBA-systeem:	zuiveringstechnisch werk in eigendom en beheer bij het waterschap dat is ingericht en/of wordt aangewend voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater.

BIJLAGE II

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2016/466414 aan C.A.N. de Jong te Rutten.)

Lelystad, 14 maart 2016,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bescherming doelmatige werking IBA-systeem

Algemeen:

- Een IBA heeft een stabiel biologisch systeem. Het systeem is goed bestand tegen de gebruikelijke (schoonmaak)middelen in het huishouden. Een aantal middelen kan de goede werking van het IBA-systeem verstoren. Deze zijn in onderstaande lijst vermeld.
- De goede werking van het IBA-systeem kan worden verstoord wanneer grote hoeveelheden huishoudelijk afvalwater en/of reinigingsmiddel binnen een korte periode op het IBA-systeem worden geloosd.

(Schoonmaak)middelen met nadelige invloed op het IBA-systeem:

- bleekmiddelen;
- ontstoppingsmiddelen;
- ontkalkingsmiddelen (op basis van fosforzuur, zoutzuur, zwavelzuur, e.d.).

Stoffen die niet geloosd mogen worden:

- oliën en vetten, jus, braad- en frituurvet;
- (foto)chemicaliën;
- medicijnen;
- smeerolie, koelvloeistof en andere producten voor de auto;
- verf, oplosmiddelen;
- bestrijdingsmiddelen.

Stoffen die niet geloosd mogen worden, kunnen worden ingeleverd bij het klein gevaarlijk afvaldepot (KGA) van de gemeente. (Geldt alléén voor particulieren. Bedrijven kunnen KGA alleen brengen naar een erkende verwerker.)

Bij twijfel over de toepassing van (schoonmaak)middelen kunt u contact opnemen met de leverancier van het IBA-systeem of het waterschap.

BIJLAGE III

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2016/466414 aan C.A.N. de Jong te Rutten.)

Lelystad, 14 maart 2016,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

