

BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

MAATWERKBESCHIKKING

Provincie Flevoland

Lozingsadres:

Ongelijkvloers kruispunt Ganzenweg (N302),
Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707)
ZEEWOLDE

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGELS	1
2.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	3
2.1.	Aanhef	3
2.2.	Besluit	3
2.3.	Maatwerkvoorschriften	4
2.4.	Toelichting op de maatwerkvoorschriften	6
2.5.	Tijdelijkheid van de beschikking	8
2.6.	Procedurele overwegingen	8
2.7.	Slotoverweging	8
2.8.	Ondertekening	9
BIJLAGEN		

1. Algemene regels

De volgende algemene regels uit het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn van toepassing op de lozing van het afvloeiend hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306 en de Knardijk (N707) te Zeewolde. De complete tekst van het besluit is in te zien op de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl.

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle lozingen

Artikel 2.1

1. Degene die loost en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het lozen nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - e. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de voorzieningen en installaties die gevolgen kunnen hebben voor de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het lozen;
 - f. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
 - g. het doelmatig beheer van afvalwater.
3. Indien zich met betrekking tot het lozen een ongewoon voorval voordoet, worden de maatregelen ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu bedoeld in het eerste lid, onverwijld getroffen.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden een verplichting de activiteiten die met het lozen samenhangen te beschrijven, alsmede metingen, berekeningen of tellingen te verrichten ter bepaling van de mate waarin het lozen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Hoofdstuk 3. Algemene regels ten aanzien van lozingen bij specifieke activiteiten

§ 3.3. Lozen van afvloeiend hemelwater

Artikel 3.3

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en dat geen afvalwater is, waarop paragraaf 3.7 van toepassing is.
2. Bij het lozen wordt ten minste voldaan aan de artikelen 3.4 en 3.5.

Artikel 3.4

1. Het lozen op of in de bodem, in een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan.
4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op half-open en gesloten verhardingen gebruikt, indien:
 - a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en
 - b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens het weerbericht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet taken meteorologie en seismologie, voor de desbetreffende regio van het land.
5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij straatkolken of putten.

Artikel 3.5

1. In afwijking van artikel 3.4, eerste lid, wordt bij het lozen van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid.
4. Het lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam is toegestaan, indien het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, redelijkerwijs niet mogelijk is.

2. Maatwerkvoorschriften

ZZL/WPRC-1443425432-11

BESCHIKKING

OP BASIS VAN HET BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND VOOR DE LOZING VAN PROVINCIE FLEVOLAND VAN AFVLOEIEND HEMELWATER AFKOMSTIG VAN HET ONGELIJKVLOERS KRUISPUNT GANZENWEG (N302), HARDERDIJK (N306) EN DE KNARDIJK (N707) TE EMMELOORD IN OPPERVLAKTEWATER.

2.1. AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 19 februari 2021 een melding ontvangen van Provincie Flevoland te Lelystad op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) te Zeewolde middels vier lozingspunten, in een oppervlaktewaterlichaam.

De melding is geregistreerd onder OLO-nummer 5840891 en zaaknummer 1003836.

Op grond van de melding worden aan de lozing maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot de samenstelling en eigenschappen van het te lozen hemelwater.

2.2. BESLUIT

Gelet op het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I. Aan Provincie Flevoland te Lelystad, een beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen als bedoeld in artikel 2.1, lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) te Zeewolde, via vier lozingspunten, in een oppervlaktewaterlichaam.
- II. De melding van 19 februari 2021 van Provincie Flevoland te Lelystad, deel uit te laten maken van de beschikking.
- III. Aan de beschikking de volgende maatwerkvoorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

2.3. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(melding koppelen aan beschikking)

De beschikking geldt voor het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) te Zeewolde, via vier lozingspunten, in oppervlaktewater, in de hoedanigheid en onder de omstandigheden zoals vermeld in de bij deze beschikking behorende melding, met inachtneming van de in dit besluit vervatte maatwerkvoorschriften.

Voorschrift 2

(aanwijzen contactpersonen beschikking)

De beschikkinghoud(st)er dient één of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde en waarmee namens beschikkinghoud(st)er door of namens de teammanager Watertoezicht overleg kan worden gevoerd. Beschikkinghoud(st)er deelt binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking de teammanager Watertoezicht schriftelijk mee de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van degene(n) die door of vanwege beschikkinghoud(st)er is (zijn) aangewezen.

Voorschrift 3

(lozingseisen hemelwater)

1. Het hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) te Zeewolde wordt als niet verontreinigd beschouwd indien de navolgende stoffen de onderstaande grenswaarden niet overschrijden, in enig steekmonster, zonder toevoeging van verdunningswater, bepaald volgens de in artikel 2.4, eerste lid onder a, h, i en p vermelde analysevoorschriften in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

stoffen:	grenswaarde:
koper	100 µg/l
lood	100 µg/l
zink	300 µg/l
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	1 µg/l
minerale olie	5 mg/l
onopgeloste stoffen	30 mg/l

2. Indien blijkt dat het te lozen hemelwater niet voldoet aan de grenswaarden zoals zijn gesteld in het eerste lid dient beschikkinghoud(st)er maatregelen te treffen, zodat het te lozen hemelwater kan voldoen aan deze grenswaarden.

Voorschrift 4

(controlevoorziening hemelwater)

1. De lozing van het hemelwater van de ongelijkvloerse kruising Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) te Zeewolde dient via afzonderlijke controlevoorzieningen, die geschikt zijn voor bemonsteringdoeleinden (zie voor een schematische opzet bijlage II), plaats te vinden.

2. De in lid 1 bedoelde controlevoorzieningen dienen zodanig te worden geplaatst dat geen vermenging met andere afvalwaterstromen plaatsvindt en dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
3. De in lid 1 bedoelde controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden bediend en onderhouden. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege de teammanager Watertoezicht moeten worden opgevolgd.
4. De in de controlevoorzieningen achtergehouden bestanddelen, mogen niet worden geloosd in een oppervlaktewaterlichaam, maar dienen ter verwerking te worden afgevoerd.

Voorschrift 5

(revisietekening)

Uiterlijk 2 maanden na het van kracht worden van deze maatwerkbeschikking dient een definitieve (revisie)tekening van de hemelwaterleidingen te worden overlegd aan de teammanager Watertoezicht waarop ten minste is aangegeven:

- de ligging van de hemelwaterleidingen;
- de locatie van de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen;
- de locatie van de controlevoorzieningen, en
- de locatie van de lozingspunten in het oppervlaktewater.

Voorschrift 6

(ongewone voorvallen)

1. Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de beschikkinghoud(st)er terstond maatregelen te nemen teneinde een nadelige beïnvloeding van het ontvangende oppervlaktewater, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De teammanager Watertoezicht dient van één en ander zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de teammanager Watertoezicht ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
2. Indien de teammanager Watertoezicht dit gewenst acht, zal de beschikkinghoud(st)er betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van de afvalwaterstroom, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
3. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van dit oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te treffen, dient beschikkinghoud(st)er daartoe op aanschrijven van of vanwege de teammanager Watertoezicht onverwijld over te gaan. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de beschikking opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozing en/of beperken of staken van de lozing van de afvalwaterstromen zoals deze volgens de beschikking is toegestaan.
4. Een maatregel als bedoeld in lid 3 zal maximaal voor een periode van 48 uur, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, worden opgelegd en zal in geen geval tot gevolg hebben dat het lozen van de afvalwaterstroom volgens de beschikking na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.

Voorschrift 7

(kennisgeving overdracht)

Van overdracht door de beschikkinghoud(st)er aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling aan de teammanager Watertoezicht te worden gedaan.

2.4. TOELICHTING OP DE MAATWERKVOORSCHRIFTEN

2.4.1. Algemeen

In verband met het vervangen van de turborotonde door een ongelijkvloerse kruising is een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend. De melding betreft het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) te Zeewolde, via vier lozingspunten, op het oppervlaktewater.

2.4.2. Beleid

Het nationale waterkwaliteitsbeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan (NWP). Het NWP houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid, zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging door het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT) en waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit. Voor het kwaliteitsbeheer heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen. Deze algemene doelstelling krijgt een nadere uitwerking in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) en de onderliggende Ministeriële regeling monitoring.

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid, vermindering van de verontreiniging, houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' (BBT) toepast. De in de bijlage bij de Ministeriële regeling omgevingsrecht aangewezen BBT-documenten kunnen worden aangemerkt als een adequate invulling van de actuele beste beschikbare technieken die door het bevoegd gezag dienen te worden toegepast bij de vergunningverlening.

Het tweede beginsel 'met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen nemen' houdt in dat als gevolg van de te vergunnen lozing geen significante verslechtering van de waterkwaliteit plaats mag vinden ten opzichte van de bestaande situatie en dat het bereiken van de KRW-doelstellingen niet in gevaar mag worden gebracht. Het is daarom vooral van toepassing op nieuwe lozingen of uitbreidingen van bestaande lozingen. Dit tweede beginsel is uitgewerkt in een emissie-immissiebenadering in het Handboek Immissietoets (BBT-document). De immissietoets richt zich op de beoordeling van de gevolgen van een specifieke restlozing op de waterkwaliteit (na toepassing van BBT). De KRW vraagt om te toetsen aan het beginsel van geen achteruitgang. Voor nieuwe lozingen en uitbreidingen van bestaande lozingen wordt bij de immissietoets gekeken of de waterbeheerder met het toestaan van de lozing hier aan kan voldoen.

Vergunningenbeleid

In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752 vastgesteld en in 2015 het Waterkader.

Waterkader

Om bij de ruimtelijke planvorming het belang van water goed te borgen en te anticiperen op klimaatverandering, hebben het Rijk, het Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) in 2001 het

proces van de watertoets in het leven geroepen en in 2003 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening.

Om aan te geven wat er voor het waterbeheer in, maar ook ná het watertoetsproces belangrijk is, heeft Waterschap Zuiderzeeland het Waterkader opgesteld. Het Waterkader geeft richting en houvast voor waterzaken binnen ruimtelijke plannen. Zo is in het Waterkader vastgelegd dat het streefbeeld voor een goede waterkwaliteit is, dat het grond- en oppervlaktewater leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden bieden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren mag hier geen belemmering voor vormen.

Als uitgangspunt om dit streefbeeld te bereiken geldt dat het afstromend hemelwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd. Als randvoorwaarde is hierbij opgenomen dat hemelwater afkomstig van vervuilde oppervlakken wordt afgevoerd via een bodempassage en/of slibafscheider. In de bijbehorende ontwerprichtlijn is vervolgens bepaald dat onder vuil hemelwater wordt verstaan: hemelwater dat niet onder schoon is vermeld. In het waterkader wordt onder schoon hemelwater onder andere het volgende verstaan:

- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit < 1.000 vervoersbewegingen per etmaal.

Maatwerkbaarheid

In artikel 2.1, lid 4 van het Besluit lozen buiten inrichtingen wordt bepaald dat het bevoegd gezag op grond van de zorgplicht maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu, voor zover dit niet op uitputtende wijze elders in dit besluit is geregeld.

2.4.3. Beoordeling van de melding

In opdracht van de provincie Flevoland wordt de bestaande turborotonde op het kruispunt Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt. De genoemde wegen maken onderdeel uit van het provinciale wegennet van Flevoland. Om de doorstroming te verbeteren wordt de turborotonde vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Het hemelwater is afkomstig van het nieuw aan te leggen viaduct, de onderdoorgang en de twee bushaltes welke allen onderdeel uitmaken van de ongelijkvloerse kruising. Het hemelwater afkomstig van de bushaltes wordt aangesloten op de verzamelleidingen van het viaduct en van daaruit gezamenlijk geloosd in het oppervlaktewater (teensloot). Het hemelwater van de onderdoorgang wordt afgevoerd naar een berm van circa drie meter breed om te infiltreren. Omdat de breedte gering is zal niet al het hemelwater infiltreren. Hiervoor worden in de berm kolken aangebracht welke middels een hemelwaterriool met elkaar zijn verbonden. Het hemelwater wordt vervolgens via twee uitstroomeidingen in het oppervlaktewater geloosd (teensloten).

De verkeersintensiteit van de ongelijkvloerse kruising zal meer dan 1.000 vervoersbewegingen per etmaal bedragen. Het hemelwater zal, door het passeren van voertuigen, met name verontreinigd zijn met onopgeloste bestanddelen, zware metalen (lood, koper en zink), minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).

Om de verontreinigingen in het te lozen hemelwater te beperken wordt het hemelwater afkomstig van het viaduct door een zandvang geleid en wordt het hemelwater van de onderdoorgang grotendeel geïnfiltreerd in de berm. Indien de neerslag meer bedraagt dan dat via de berm kan infiltreren zal een deel van het afvloeiende hemelwater via de kolken worden geloosd in oppervlaktewater. Dit betreft hemelwater dat schoner is dan de first flush. In de berm en de zandvang vindt bezinking plaats van onopgeloste bestanddelen. Hierdoor zal naar verwachting ook het gehalte aan (zware) metalen en PAK's in het te lozen hemelwater worden verlaagd, door hechting aan de onopgeloste bestanddelen.

Waterkader voor ruimtelijke plannen in Flevoland

In het Waterkader is opgenomen dat hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit > 1.000 voertuigen per dag lokaal gezuiverd dient te worden via een bodempassage en/of slibafscheider, voorafgaand aan afvoer naar oppervlaktewater. De

ongelijkvloerse kruising in de Ganzenweg, Harderdijk en de Knardijk heeft de functie van een regionale stroomweg waarbij het aantal voertuigen per dag > 1.000 bedraagt. De getroffen voorzieningen betreffen geen bodempassages, infiltratievoorzieningen of slibafscisers zoals bedoeld in het Waterkader.

Lozingseisen

Voor deze lozing is de emissie-aanpak van toepassing en dit houdt in dat onafhankelijk van de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen in het oppervlaktewater een inspanning moet worden geleverd om de verontreiniging aan de bron te beperken. Voor de lozing van afvloeiend hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising geldt dat voor de prioritaire stoffen, te weten lood en PAK, de emissie-aanpak bestaat uit een saneringsinspanning volgens de BBT en voor de overige gevaarlijke stoffen, te weten zware metalen (koper en zink) en minerale olie volgens de BUT.

Verwacht wordt dat de zware metalen en PAK's zich voornamelijk hechten aan de onopgeloste bestanddelen. Door het terughouden van de onopgeloste bestanddelen worden ook de zware metalen en PAK's grotendeels uit het afvalwater teruggehouden. Uit de aanvraag en de aanvullende gegevens blijkt dat het afvloeiende hemelwater zonder adequate zuiveringsvoorziening wordt geloosd op oppervlaktewater. Het afvloeiende hemelwater passeert wel een zandvang en kan gedeeltelijk infiltreren via de berm. De lozing van potentieel verontreinigd hemelwater voldoet daarmee niet aan BBT of BUT. Ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zal een nader maatwerkvoorschrift worden gesteld aan de maximale concentratie aan koper, lood, zink, minerale olie, PAK's en onopgeloste bestanddelen in het afvloeiende hemelwater, die overeenkomen met schoon hemelwater. Indien uit analyseresultaten blijkt dat overschrijding van de lozingseisen plaatsvindt, dient beschikkinghoud(st)er alsnog maatregelen te treffen om de lozing van verontreinigd hemelwater te voorkomen.

Revisietekening

Na de aanleg van de hemelwaterleidingen, eventuele zuiveringstechnische voorzieningen, controlevoorzieningen en lozingspunten op oppervlaktewater, dient de actuele situatie te worden vastgelegd op tekening. Gelet hierop is een voorschrift gesteld aan het overleggen van een revisie tekening.

Controlevoorziening

Uit oogpunt van de controle op de lozingseisen is het noodzakelijk dat het afvloeiende hemelwater bemonsterd kan worden, alvorens lozing in het oppervlaktewater plaatsvindt. Gelet hierop zal een nader voorschrift worden gesteld aan het realiseren, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de controlevoorziening.

2.5 TIJDELIJKHEID VAN DE BESCHIKKING

De maatwerkvoorschriften worden gesteld aan de lozing van afvloeiend hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising van de Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) te Zeewolde in oppervlaktewater. In het afvloeiende hemelwater komen stoffen voor die vallen onder de stoffenbijlage van de Richtlijn prioritaire stoffen (richtlijn 2013/39/EU). De richtlijn 2013/39/EU heeft betrekking op de verontreiniging van bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden. In een aparte stoffenbijlage bij deze richtlijn worden 45 stoffen aangemerkt als prioritair dan wel prioritair gevaarlijk. De richtlijn beoogt een einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door deze gevaarlijke stoffen.

De concentraties van deze stoffen in het effluent zuiveringstechnische voorziening zijn verwaarloosbaar en/of door beschikkinghoud(st)er niet binnen alle redelijkheid (verder) te beïnvloeden. Gelet op het bovenstaande en de maatwerkvoorschriften zal het verbinden van een termijn aan de beschikking niet worden toegepast. De beschikking zal tussentijds ambtshalve worden aangepast indien de beschikking met het oog op de van toepassing zijnde lozingseisen voor de gevaarlijke stoffen niet meer toereikend is, gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en/of de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Deze beschikking wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.

2.6 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.7 SLOTOVERWEGING


Gezien het belang van Provincie Flevoland om afvloeiend hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising van de Ganzenweg (N302), Harderdijk (N306) en de Knardijk (N707) te Zeewolde te lozen wordt het onder maatwerkvoorschriften aanvaardbaar geacht om hemelwater in een oppervlaktewaterlichaam te lozen en bestaan geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de beschikking.

2.8. ONDERTEKENING

Lelystad, 22 maart 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.P. Borneman', written over a horizontal line.

mevrouw ing. J.P. Borneman.


BIJLAGE I BEGRIPSBEPALINGEN

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1443425432-11 op aanvraag d.d. 19 februari 2021 van Provincie Flevoland te Lelystad.)

Lelystad, 22 maart 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking dient te worden verstaan onder:		
a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze ontheffing afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze ontheffing te borgen. Provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad.
b.	het waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning/ontheffing te verlenen, in deze beschikking wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	de teammanager Waterprocedures	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures en Advies van het waterschap.
d.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap.
e.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
f.	stand-still-beginsel:	binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen prioritaire stoffen en de overige stoffen. Voor prioritaire stoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van deze lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.
g.	prioritaire stoffen:	stoffen die worden genoemd in bijlage I van de EG-richtlijn 2013/39/EU.
h.	Besluit lozen buiten inrichtingen:	besluit van 16 maart 2011, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting.
i.	waterhuishouding	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewater binnen het beheersgebied van het waterschap;
j.	potentieel verontreinigd hemelwater	het afvloeiende hemelwater afkomstig van de ongelijkvloerse kruising Ganzenweg, Harderdijk en Knardijk


BIJLAGE II CONTROLEVOORZIENING

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1443425432-11 op aanvraag d.d. 19 februari 2021 van Provincie Flevoland te Lelystad.)

Lelystad, 22 maart 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,


de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies,
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

In de monsternameschacht dient, om een goed afvalwatermonster te kunnen nemen, de afvalwaterstroom te worden onderbroken. Een goede methode hiervoor is een schacht te kiezen waarvan de inlaat zoveel hoger is aangebracht dan de uitlaat, dat het binnenkomende afvalwater een dusdanige val maakt, dat met een monsternamekan het vallende water kan worden opgevangen. Onder de uitlaat in de monsternameschacht dient te allen tijde een verzamelruimte aanwezig te zijn waar ten minste 20 cm water kan blijven staan.

Schets controlevoorziening (monsternameputje)



Afmetingen:

- **de controlevoorziening dient minimaal 30 x 30 cm vierkant of rond met een diameter van ten minste 30 cm te zijn;**
- **in de controlevoorziening dient minimaal 20 cm water te blijven staan;**
- **bij verval dient de onderkant buis van de instroomzijde van de controlevoorziening 10 cm hoger te liggen dan de onderkant buis van de uitstroomzijde.**
- **de buis van de instroomzijde dient 10 cm uit te steken in de controlevoorziening.**