

Uw brief van : 23 januari 2014

Uw kenmerk : OLO 1152017

Ons kenmerk : *14UT002426*

Barcode :



Behandeld door : De heer G. Hendrickx

Doorkiesnummer : 076 564 15 42

Datum : 17 maart 2014

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Wij willen u erop wijzen dat in de nabije toekomst, ten gevolge van Ruilverkaveling Weerij-Zuid, een ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd wordt ter hoogte van de betrokken percelen. U dient zich bij het aanleggen van de aanzuigleidingen expliciet te houden aan de bijzondere voorschriften 11.3 en 11.4 die worden genoemd in deze vergunning.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Nummer: *14UT002426*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 januari 2014 ingekomen op 23 januari 2014 met ons kenmerk 14.ZK01198;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Aa of Weerij en het aanleggen van drie aanzuigleidingen onder de onderhoudstrook ten behoeve van de beregning van landbouwgewassen, gelegen in volledig beschermd gebied, ter hoogte van de brug Effenseweg/Oudlandstraatje 5 te Breda;
2. volgens artikel 4.1 sub c, d en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - zaken, voorwerpen en (afval)stoffen te hebben, te plaatsen of te deponeren;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9 zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drinken van vee;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 van de voorgestane nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
het onttrekken van oppervlaktewater uit de Aa of Weerij (volledig beschermd gebied)
5. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur;
6. de wateronttrekking in deze situatie zeer plaatselijk is en het onttrokken water direct binnen hetzelfde beschermde gebied wordt geloosd, waardoor er op de diverse locaties geen negatieve effecten te verwachten zijn ten aanzien van de verdroging in het volledig beschermde gebied;
7. het water wordt onttrokken uit de Aa of Weerij voor het beregenen van landbouwgewassen bij droogte met een maximum van 25 m³ per uur;
8. het onttrekkingspunt in het talud van het oppervlaktewater kan nadelige gevolgen hebben voor het onderhoud aan het oppervlaktewater of schade aan het talud veroorzaken;
9. er dient een markeerpaal geplaatst te worden bij de onttrekkingspunten zodat bij onderhoud duidelijk is waar de aanzuigleiding zich onder het water bevindt;
10. de waterhuishoudkundige ingreep geen significant verdrogend effect heeft op het volledig beschermd gebied;

het aanleggen van drie aanzuigleidingen onder de EVZ -strook

11. de aanzuigleidingen worden aangelegd voor het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeven van het beregenen van landbouwpercelen;
12. de aanleg of aanwezigheid van de aanzuigleidingen brengen het oppervlaktewater en de aanwezige kunstwerken ter plaatse niet in gevaar en de aan- en afvoer van water wordt niet belemmerd;
13. de aan te leggen aanzuigleidingen worden haaks op het oppervlaktewaterlichaam aangelegd;
14. in het kader van het realiseren van ruilverkaveling Weerijs Zuid wordt er naast de Aa of Weerijs een ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd;
15. de aan te leggen aanzuigleidingen worden aangelegd onder de EVZ-strook door, over een lengte die overeenkomt met de breedte van de ter plaatse aan te leggen EVZ;
16. de EVZ-strook welke langs de Aa of Weerijs komt te liggen blijft vrij van obstakels;
17. de voorgestane aanzuigleidingen zijn noodzakelijk en er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van de leidingen;
18. de aanleg of aanwezigheid van de aanzuigleidingen brengen het oppervlaktewaterlichaam en de aanwezige kunstwerken ter plaatse niet in gevaar en belemmert de aan- en afvoer van water niet;
19. de aanleg of aanwezigheid van de aanzuigleidingen belemmeren het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
20. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub c, d en e; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van oppervlaktewater uit de Aa of Weerijs;
- * het aanleggen van drie aanzuigleidingen onder de EVZ-strook;

ten behoeve van de beregening van landbouwgewassen, gelegen in volledig beschermd gebied, ter hoogte van de brug Effenseweg/Oudlandstraatje 5 te Breda;

in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK01198-A en 14.ZK01198-B

10. Het onttrekken van oppervlaktewater uit de Aa of Weerij (volledig beschermd gebied)

- 10.1 Deze vergunning is uitsluitend voor het onttrekken van water uit het oppervlaktewaterlichaam Aa of Weerij ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Princenhage, sectie L, nummers 1587, 1592 en 1593 met een hoeveelheid van 25 m³ per uur, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK01198-B.
- 10.2 De hoeveelheid te onttrekken water dient indien noodzakelijk wordt geacht door de toezichthoudend ambtenaar, middels een debietmeter te worden geregistreerd. Dit moet zijn afgestemd en geregeld voordat wordt begonnen met het onttrekken van water uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 10.3 Tijdens de wateronttrekking moet de aanzuigopening van de aanzuigleiding zijn voorzien van een korf van voldoende grootte, zodat geen materialen van de bodem en/of taluds kunnen worden opgezogen. De aanzuigopening dient 1,00 meter uit het talud te bevinden, zodat opzuigen van materialen uit de oever (zand) wordt voorkomen.
- 10.4 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten, dat de wateronttrekking moet worden gestaakt zodra dit door het dagelijks bestuur van het waterschap in het belang van een goed waterbeheer voor het waterschapsgebied noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Hervatting van de onttrekkingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.
- 10.5 Indien het onttrokken water, door welke oorzaak ook delen bevat die op enigerlei wijze schade kunnen toedoen aan de installatie, dan neemt het waterschap geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de ontstane schade.
- 10.6 In het oppervlaktewaterlichaam mogen geen afdammingen of stuwen worden geplaatst ter regulering van de waterstand.
- 10.7 Beschadigingen aan het onderhoudspad, het talud en de oever (de ecologische verbindingszone (EVZ) die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkingsinstallatie moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 10.8 De installatie mag zich niet binnen de EVZ-strook bevinden. De installatie moet zijn verwijderd tot buiten de EVZ-strook.
- 10.9 De installatie incl. de aanzuigleiding moet tijdens het onderhoud aan de het oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd tot buiten een afstand van tenminste 4,00 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 10.10 Het einde van de aanzuigleiding die uitmondt in het oppervlaktewaterlichaam moet duidelijk worden gemarkeerd.

11. Het aanleggen van drie aanzuigleidingen onder de EVZ-strook

- 11.1 De leidingen worden haaks aangelegd op het oppervlaktewaterlichaam Aa of Weerij (OWL16841) onder de EVZ-strook door, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Princenhage, sectie L, nummers 1587, 1592 en 1593 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK01198-B en 14.ZK01198-C.

- 11.2 De aanzuigleidingen worden haaks op het oppervlaktewaterlichaam (Aa of Weerij) aangelegd en moeten door middel van een open ontgraving worden uitgevoerd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK01198-C.
- 11.3 De aanzuigleidingen dienen een lengte te hebben welke overeen komt met de breedte van de toekomstige EVZ-strook, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK01198-C.
- 11.4 Op de plaatsen waar de aanzuigleiding onder de toekomstige EVZ-strook gelegd wordt, moet onder de 4 meter brede onderhoudsstrook een minimale dekking van 1,00 meter aangehouden worden, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK01198-C.
- 11.5 Bij het aanleggen van de aanzuigleidingen mag de waterdoorvoer niet worden belemmerd.
- 11.6 Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de aanleg van de aanzuigleidingen moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
- 11.7 De eventuele noodzakelijke ingravingen in taluds moeten tot een minimum worden beperkt. De ingravingen moeten onmiddellijk na gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, waarvoor de ingraving noodzakelijk was, worden hersteld door middel van stapelzoden.
- 11.8 Na het gereedkomen van het werk moeten eventueel in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen, grond e.d. volledig daaruit worden (zijn) verwijderd.
- 11.9 Op de oever van het oppervlaktewaterlichaam moeten de aanwezige aanzuigleidingen duidelijk waarneembaar worden gemarkeerd op een dusdanige manier dat de markering geen belemmering vormt voor het onderhoud.
- 11.10 Indien aanzuigleidingen verwijderd worden in, onder, langs en over oppervlaktewateren moet de oorspronkelijke situatie weer vloeiend aangesloten worden. De bodem en taludbegroeiing moet hersteld worden.
- 11.11 De constructie en de aan te leggen aanzuigleidingen dienen uit een stuk te worden aangelegd.
- 11.12 De constructie en de aan te leggen aanzuigleidingen dienen ter plaatse van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en EVZ-strook voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 11.13 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden.

Breda, 17 maart 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.