

Uw brief van : 17 april 2015
Uw kenmerk : OLO 1839929
Zaaknummer : WBD15-00237
Ons kenmerk : *15UTP00527*
Barcode : 
Behandeld door : De heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 16 juli 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: melding werkzaamheden aansluiting Barlaaksedijk 3 te Standdaarbuiten

Geachte ,

Naar aanleiding van uw melding voor het maken van een huisaansluiting voor een lagedruk gasleiding in de zonering van de regionale waterkering Blaaksedijk (B104), ten behoeve van een woning aan de Barlaaksedijk 3 te Standdaarbuiten, delen wij u hierbij het volgende mede.

Uw melding is ontvangen op 10 juni 2015 en geregistreerd onder zaaknummer WBD15-00237.

Per 1 maart 2015 is de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 van kracht.

Op grond van artikel 3.3 en 3.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 zijn deze werkzaamheden in beginsel vergunning plichtig. Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

In algemene regel 31, Huisaansluiting van de Algemene regels waterschap Brabantse Delta, is opgenomen dat vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 van de Keur, voor het leggen, hebben, onderhouden en vervangen van huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk in de waterkering en beschermingszones in het beheergebied van het waterschap.

De door u aangegeven werkzaamheden dienen op grond van deze algemene regel 31 te voldoen aan de onderstaande voorschriften:

- a) vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet een mededeling gedaan worden aan het waterschap;
- b) de werkzaamheden in het buitentalud van de waterkering moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober van elk jaar, werkzaamheden op andere locaties mogen ook in de gesloten periode uitgevoerd worden;
- c) ten aanzien de aanleg, kan het waterschap conform artikel 1.4, derde lid maatwerkvoorschriften stellen.

Sub c. De volgende maatwerkvoorschriften zijn van toepassing op de aan te leggen lagedruk gasleiding:

- Leidingen dienen conform de geldende NEN-normbladen en richtlijnen aangelegd en beveiligd te worden;
- Ter hoogte van weg-/dijkkruisingen, op- en afritten dienen leidingen alsmede mantelbuizen te voldoen aan de geldende NEN normen, richtlijnen en de ter plaatse geldende verkeersklasse.
- Leidingen moeten het profiel van de waterkering volgen met een maximale dekking van 0,80 meter;
- Leidingen dienen te allen tijde druk loos en afsluitbaar te zijn. Leidingen dienen op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap ter hoogte van de waterkering zone druk loos te worden gezet en te worden afgesloten;

- Leidingen dienen ter plaatse van de waterkering zone trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- Leidingen dienen ter plaatse van de waterkering zone voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.
- Van leidingen dient de werkdruk en het te vervoeren medium bij het waterschap bekend te zijn. Bij wijziging van deze gegevens moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- De leidingbeheerder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.
- Indien een leiding uit gebruik wordt genomen, dient deze direct te worden verwijderd. Een huisaansluiting dient tot aan de hoofdleiding te worden verwijderd.
- De leidingbeheerder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de leiding voldoet aan de gestelde eisen en richtlijnen, welke zijn beschreven in de huidige NEN normen en eisen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Kopie aan: