

Uw mail van : 5 oktober 2015
Uw kenmerk :
Zaaknummer : WBD15-00869
Ons kenmerk : *15UTP01220*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 17 november 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 15UT004827.

Geachte

Op 22 april 2015 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 15UT004827, zaaknummer 15.ZK02742) voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de noordelijkste windturbine van Windpark Breda-Hazeldonk ter hoogte van Hazeldonk te Breda. Een van de onderdelen van deze vergunning is het aanbrengen, hebben en onderhouden van beschoeiing/damwand in een A-water.

Naar aanleiding van uw mail van 5 oktober 2015 waarin u verzoekt om, met betrekking tot het aanbrengen van beschoeiing, af te wijken van de verleende vergunning willen wij u het volgende mededelen.

Aanleiding voor de wijziging

In de aanvraag van de watervergunning heeft u zelf voorgesteld een beschoeiing aan te brengen. Een houten beschoeiing leek u destijds de beste oplossing om uitspoeling of afkalving te voorkomen. Gedurende de bouw van het project heeft u geconstateerd dat het aanbrengen van een beschoeiing bij windturbine 1 niet de meest logische oplossing lijkt. U voert daarvoor de volgende redenen aan:

Stabiliteit: het aanbrengen van een beschoeiing heeft effect op de stabiliteit van de fundatie. Onder het fundatieblok is een zogenaamde werkvloer aangebracht (een laag beton) welke nodig was om de gehele fundatie te kunnen bouwen. Om een beschoeiing aan te brengen moet de werkvloer tot aan de rand van het fundatieblok worden verwijderd aangezien de beschoeiing anders niet over de gehele diepte van de fundatie kan worden aangebracht. Deze werkvloer zorgt voor extra stabiliteit van het talud. Tijdens het aanbrengen van een beschoeiing is er een risico dat een gedeelte van de heipalen onder water bloot komen te liggen waardoor de stabiliteit van de fundatie wordt aangetast.

Esthetisch & operationeel: De volledige oever van de vijver is uitgevoerd in een begroeid talud. Indien enkel ter hoogte van de windturbine een houten beschoeiing wordt aangebracht, zal het gehele bouwwerk (op hoogte van het maaiveld) erg opvallen en lijkt het niet geïntegreerd in de natuurlijke omgeving. Vanuit esthetisch oogpunt is het wat u betreft dus niet wenselijk een houten beschoeiing aan te brengen.

U stelt daarom voor om in plaats van de beschoeiing een kleilaag aan te brengen tegen de fundatie. De kleilaag wordt ingezaaid om uitspoeling of afkalving te voorkomen. Een kleilaag heeft vanuit uw optiek onderstaande voordelen ten opzichte van een beschoeiing.

- de stabiliteit van de fundatie blijft volledig gewaarborgd bij het aanbrengen van een kleilaag;
- de werkvloer van de fundering blijft voor extra stabiliteit zorgen in het talud;
- een kleilaag is duurzamer dan een houten beschoeiing daar de kans groot is dat de beschoeiing ergens gedurende de levensduur van het windpark vervangen zal moeten worden (er mag immers volgens de watervergunning geen geïmpregneerd hout worden gebruikt);
- een ingezaaide kleilaag past beter in de natuurlijke omgeving waardoor de gehele fundatie minder opvalt;

Het nadeel van een kleilaag is dat deze niet onder een hoek van 10 graden kan worden aangebracht zoals nu in de watervergunning voor de beschoeiing is voorgeschreven. De hoek van de kleilaag ten opzichte van de fundatie zal ca. 30 graden zijn waardoor het bergend vermogen van de retentievijver beperkt afneemt ten opzichte van een beschoeiing. Echter, in de permanente situatie uit de watervergunning wordt meer gecompenseerd dan dat er wordt gedempt ($275 - 264 = 11\text{m}^2$). Door het beperkt wijzigen van de hoek van de kleilaag verwacht u nog steeds ongeveer evenveel kubieke meters te compenseren als wordt gedempt.

Ter verduidelijking heeft u een situatietekening en dwarsdoorsnede bij uw wijzigingsverzoek gevoegd.

Het waterschap gaat akkoord met de uitvoeringswijze ten aanzien van het verwijderen van de palen. De vergunning met besluitnummer 15UT004827 wordt als volgt gewijzigd:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;

OVERWEGING nummer 19 van de verleende vergunning met besluitnummer 15UT004827 heeft betrekking op *Het aanbrengen van beschoeiing/damwand in een A-water* en luidt als volgt:

19. om de oever ter plaatse van het fundament van de windturbine te beschermen tegen afkalving, moet na verwijderen van de tijdelijke demping uit het A-water een beschoeiing/damwand worden aangebracht;.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaande OVERWEGING nummer 19:

19. om de oever ter plaatse van het fundament van de windturbine te beschermen tegen afkalving, moet na verwijderen van de tijdelijke demping uit het A-water een oeverbeschermende kleilaag worden aangebracht;

Bijzonder voorschriften 12.1 t/m 12.6 van de verleende vergunning met besluitnummer 15UT004827 luiden als volgt:

12. Het aanbrengen van beschoeiing/beschoeiing in een A-water

- 12.1 De beschoeiing/damwand moet (om uitspoeling of afkalving te voorkomen) ter plaatse van de fundering van de windturbine over een lengte van circa 35 meter worden aangebracht tot een hoogte van 1,00 meter boven de waterlijn.
- 12.2 Het bergend vermogen van de retentie (A-water OVK11783) mag door het aanbrengen van de beschoeiing/damwand niet verder afnemen.
- 12.3 De beschoeiing/damwand moet loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend in het A-water worden geplaatst.
- 12.4 De beschoeiing/damwand moet grond dicht en stabiel worden aangebracht zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 12.5 Voor de aanleg van de beschoeiing/damwand mag geen geïmpregneerd hout worden gebruikt.
- 12.6 De vergunninghouder sluit de beschoeiing/damwand grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever van het A-water.

Deze komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften:

12. Het aanbrengen van een oeverbeschermende kleilaag in de oever van een A-water

- 12.1 De kleilaag wordt aangebracht in het A-water met leggercode OVK11783 op de locatie en wijze zoals deze staat aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen met de kenmerken WPHD01.ECT.01 (rev 08.1, d.d. 23-09-2015) en WPHD01.CT.T1.01 (rev 08.1, d.d. 23-09-2015).
- 12.2 Het bergend vermogen van de retentie (A-water OVK11783) mag door het aanbrengen van de kleilaag niet (zo min mogelijk) verder afnemen.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 15UT004827.

De bijlagen 15.ZK02742-A, WPHD01.CT.T1.01 en WPHD01.ECT.01 uit besluit 15UT004872 komen te vervallen en worden vervangen door de bijlagen WBD15-00869-A, WPHD01.ECT.01 (rev 08.1, d.d. 23-09-2015) en WPHD01.CT.T1.01 (rev 08.1, d.d. 23-09-2015). Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 15UT004827 onverminderd van kracht.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - gewaarmerkte tekeningen
 - mededelingenblad

Kopie aan:

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.