

Nummer : *16UTP04044*

Barcode : 

Ambtshalve beschikking

Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta;

Ambtshalve beschikkende voor het opstellen van maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder AB) voor het lozen van effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Rijen op het oppervlaktewaterlichaam de Schorsley, in kwaliteitsbeheer bij ons waterschap.

Overwegingen:

- 1.1 Bij besluit van 22 november 2001, kenmerk 01/14424 is aan het Hoogheemraadschap van West-Brabant, thans waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda een vergunning ex artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor de rwzi Rijen.
- 1.2 Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden en is de Wvo vervallen. De voorschriften zoals gesteld onder de Wvo-vergunning zijn van rechtswege voorschriften in het kader van de Waterwet geworden. De Waterwet is van toepassing op onderhavige inrichting.
- 1.3 De vergunning is gewijzigd bij besluit van:
 - 4 september 2009, met kenmerk 09U006427;
 - 16 augustus 2011, met kenmerk 11UT006834;
 - 14 februari 2012, met kenmerk 12UT002477.
- 2.1 Op 1 maart 2014 zijn grenswaarden in artikel 3.5e lid 4 van het AB opgenomen voor het lozen van effluent van rwzi's op oppervlaktewaterlichamen.
- 2.2 Voor de in overweging 2.1 genoemde grenswaarden in het AB geldt een overgangstermijn van 3 jaar. Dit betekent dat deze grenswaarden uit het AB op 1 maart 2017 van kracht worden.
- 2.3 Conform artikel 3.5e lid 6 van het AB kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam daartoe noodzaakt, bij maatwerkvoorschrift lagere grenswaarden vaststellen dan de in overweging 2.1 genoemde grenswaarden.
- 2.4 De grenswaarde voor P-totaal in het AB is ruimer dan de opgenomen grenswaarden in de Waterwet-vergunning:

Parameter	Regulering	Grenswaarde	Normering
P-totaal	Ww-vergunning	1 mg/l	Kalender jaargemiddelde etmaalmonsters
	Ww-vergunning	2 mg/l	Voortschrijdend gemiddelde 10 opeenvolgende etmaalmonsters
	AB	2 mg/l	Voortschrijdend jaargemiddelde etmaalmonsters

- 2.5 De lozingseisen in de Waterwet-vergunning zijn bepaald op basis van toelaatbaarheid op het oppervlaktewaterlichaam de Schorsley.
- 2.6 Gelet op overweging 2.2 tot en met 2.5 zal een maatwerkvoorschrift ten aanzien van de grenswaarden voor P-totaal worden voorgeschreven, zijnde:

Parameter	Grenswaarde	Normering
P-totaal	1 mg/l	Voortschrijdend jaargemiddelde etmaalmonsters
	2 mg/l	Voortschrijdend gemiddelde 10 opeenvolgende etmaalmonsters

Het voortschrijdend gemiddelde van 10 opeenvolgende etmaalmonsters van 2 mg/l is identiek aan de Waterwetvergunningseis. Het voortschrijdend jaargemiddelde etmaalmonsters van 1 mg/l is opgenomen in plaats van het kalender jaargemiddelde etmaalmonsters van 1 mg/l in de geest van het AB.

- 2.7 Gelet op overweging 2.2 zullen de maatwerkvoorschriften van kracht worden per 1 maart 2017.

3. In het Waterbeheerplan 2016 – 2021 van waterschap Brabantse Delta is opgenomen dat verdere reductie van de fosfaatemissie van de rwzi Rijen positief zal bijdragen aan de ecologische doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water. Op basis van immissie is hiervoor een streefwaarde voor P-totaal van 0,66 mg/l bepaald voor een voortschrijdend jaargemiddelde van etmaalmonsters. Gelet hierop wordt een maatwerkvoorschrift met een onderzoeksverplichting voor P-totaal voorgeschreven. Onderdeel van het onderzoek is de monitoring van het daadwerkelijke effect van de P-totaal reductie op het oppervlaktewater, ter verificatie van de prognose.

Procedure

Het besluit tot het opleggen van deze maatwerkvoorschriften is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen;

BESLUIT:

- I Op grond van artikel 6.6, tweede lid van de Waterwet en artikel 3.5e, zesde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer en bovenstaande overweging leggen wij de volgende maatwerkvoorschriften op aan waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda voor de rwzi Rijen voor het lozen van effluent op het oppervlaktewaterlichaam de Schorsley:
1. In afwijking van het Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.5e, vierde lid, dient het stedelijk afvalwater een zodanige behandeling in de rwzi Rijen te ondergaan, dat het voorafgaand aan het lozen in het oppervlaktewaterlichaam, vanaf 01-03-2017, ten minste voldoet aan de volgende grenswaarden voor P-totaal:
- | Parameter | Grenswaarde | Normering |
|-----------|-------------|--|
| P-totaal | 1 mg/l | Voortschrijdend jaargemiddelde etmaalmonsters |
| | 2 mg/l | Voortschrijdend gemiddelde 10 opeenvolgende etmaalmonsters |
2. Uiterlijk 01-04-2019 dient door waterschap Brabantse Delta een onderzoek te zijn uitgevoerd en daarvan aan het dagelijks bestuur een rapport te zijn overgelegd naar de mogelijkheden van beperking van P-totaal in het effluent van de rwzi Rijen tot een voortschrijdend jaargemiddelde etmaalmonsters van 0,66 mg/l.
- II Erop te wijzen, dat deze beschikking van kracht wordt met ingang van de dag na de dag waarop de beschikking aan u is verzonden.
- III Een afschrift van deze beschikking te zenden aan:
- a. Waterschap Brabantse Delta, afdeling Advies en Ondersteuning, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - b. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilz en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Breda, 18 juli 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

b.a. 
ir. A.H.J. Bouten

BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het ambtshalve maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft opgesteld voor het lozen van effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Rijen op het oppervlaktewaterlichaam "de Schorsleij" in kwaliteitsbeheer bij ons waterschap.

De maatwerkvoorschriften en de bijbehorende bescheiden liggen vanaf 19 juli 2016 gedurende zes weken op de volgende plaats ter inzage:

- * Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 076 564 15 01.

Tot en met 29 augustus 2015 kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie met betrekking tot het maatwerkvoorschrift kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.

Breda, 19 juli 2016

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda
Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
tel: 076 564 10 00
fax: 076 564 10 11
E-mail: info@brabantsedelta.nl
Internet: www.brabantsedelta.nl