

Nummer: 17UTP02435

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 22 juni 2017, ingekomen op 22 juni 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-02257.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Beleidsregel hogecriteria waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van verpleeghuis De Lindenburg in de zonering van de regionale waterkering (kering langs regionale rivier) B069 - Fabrieksdijk ter hoogte van de Lindenburglaan 7 te Steenberg.
2. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:
 - Het aanbrengen van bebouwing (verpleeghuis) in de beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering;
 - Het plaatsen van 4 ondergrondse afvalcontainers in de beschermingszone A van de regionale waterkering;
 - Het aanleggen van riolering (DWA en HWA inclusief inspectieputten) en WKO-leidingen in het waterstaatswerk en de beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering;
 - Het inrichten van het buitenterrein, bestaande uit de aanleg van parkeerplaatsen en paden naast het gebouw en de inrichting van het openbaar gebied vóór het gebouw, waaronder het aanleggen van een hellingbaan;
 - Het plaatsen van lichtmasten binnen het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering;
 - Het planten van 2 bomen in het waterstaatswerk.

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene regels

4. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de Keur en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning:
 - Het inrichten van het openbaar gebied vóór het gebouw: klein onderhoud aan openbare wegen op de waterkering; – Algemene regel 25;
 - Het plaatsen van lichtmasten: tijdelijke/semi-permanente objecten – Algemene regel 26;
 - Het inrichten van het buitenterrein, bestaande uit de aanleg van parkeerplaatsen en paden naast het gebouw: erfverharding – Algemene regel 30;
 - Het leggen van een stroomkabel naar de lantaarnpalen: huisaansluiting – Algemene regel 31.
5. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels, deze zijn voor de volledigheid als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

12. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 15, 16, 17, 18 en 21 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
13. Aangezien het om de herbouw van het gebouw gaat is er geen sprake van toename van verhard oppervlak waarvoor de aanleg van retentie vereist is.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

14. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende en activiteiten getoetst worden.
15. De werkzaamheden vinden plaats in het waterstaatswerk, in de beschermingszone A en in het profiel van vrije ruimte.
16. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
17. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
18. In het gesloten seizoen (1 oktober tot 1 april) worden handelingen in en nabij een primaire of regionale waterkering niet of beperkt toegestaan. De uitvoering van deze werkzaamheden in het gesloten seizoen kan worden toegestaan omdat de kering een grote overhoogte heeft en de werkzaamheden buitendijks uitgevoerd worden.
19. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Bomen, struiken en laagblijvende beplanting waterkeringen (weigering)

20. Het doel van beleidsregel 21 (bomen, struiken en laagblijvende beplanting waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen. Het is van belang dat bij het planten van bomen, struiken en beplanting geen piping ontstaat, de erosiebestendigheid van het talud gegarandeerd is en de aanwezigheid van bomen niet leidt tot instabiliteit van de waterkering.
21. In het vooroverleg tussen vergunninghouder en waterschap is afgesproken dat er geen nieuwe bomen in de zonering van de waterkering geplant zullen worden.
22. Er is geen sprake van landschappelijke -, ecologische - of culturele waarden.
23. Er is niet aangetoond dat de bomen geen invloed hebben op de waterkering ten aanzien van stabiliteit en piping.
24. Het aanplanten van 2 nieuwe bomen in de zonering van de waterkering wordt niet toegestaan.

Kabels en leidingen waterkeringen

25. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.

26. De reden om deze leidingen aan te leggen is de afvoer van hemelwater en vuilwater van het verpleeghuis en de klimaatbeheersing van het verpleeghuis.
27. De leidingen zijn noodzakelijk omdat de gemeentelijke riolering waar het vuilwater op wordt aangesloten en de wko-leidingen waarop wordt aangesloten beide in het waterstaatswerk liggen. De hemelwaterriolering heeft een aparte afvoer via de voorzijde van het gebouw naar de haven.
28. De leidingen liggen buitendijks parallel aan de waterkering in het waterstaatswerk zelf, de beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte en haaks op de kering, niet kruisend met de waterkering.
29. De leidingen worden op een hoogte van minimaal 1,30 meter+NAP gelegd waar de theoretische dijktafelhoogte 0,80m+NAP is. De leidingen hebben dus een dusdanige diepte dat ze niet in het leggerprofiel van de water kering komen.
30. Bij het opstellen van het rioleringsplan is geprobeerd om de leidingen zo veel als mogelijk buiten de zonering van de kering en anders zo ver mogelijk van de as van de kering te leggen.
31. De waterkering heeft een breed, hoog en verhard voor-/achterland en de leidingen worden op een zodanige locatie, hoogte en wijze aangelegd dat het niet aannemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit van de waterkering.
32. Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.

Bouwwerken waterkeringen

33. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
34. De reden om het bouwwerk aan te brengen is de herbouw van verpleeghuis de Lindenburgh.
35. De herbouw wordt beschouwd als nieuwbouw omdat er geen buitenmuren behouden blijven en de fundering aangepast wordt.
36. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
37. Er kan worden afgeweken van dit (bovenstaande) uitgangspunt omdat de locatie in de kern (bebouwd gebied) van Steenberghe ligt waar de gehele kering binnen de bebouwde kom al bebouwd is, de bebouwing boven het profiel van vrije ruimte komt en omdat het herbouw betreft.
38. (De fundering van) Het gebouw komt niet in het leggerprofiel van de regionale waterkering.
39. Voor deze bebouwing is geen stabiliteitsonderzoek noodzakelijk omdat de kering een grote overhoogte heeft. En hierdoor geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van het waterstaatswerk en er geen piping kan ontstaan.
40. De voorgevel van het gebouw komt in de beschermingszone A, dit is nagenoeg op de zelfde lijn als de voorgevel van het reeds gesloopte gebouw.
41. Tevens worden er 4 ondergrondse afvalcontainers geplaatst welke in de beschermingszone A komen.
42. De ondergrondse afvalcontainers hebben een dusdanige diepte dat ze niet in het leggerprofiel van de waterkering komen.
43. Bij het bepalen van de locatie van de ondergrondse afvalcontainers is geprobeerd om deze zo ver mogelijk van de as van de kering te leggen, waarbij de containers in ieder geval niet in het waterstaatswerk (tussen de teenlijnen) mogen komen te liggen.

Wegen, parkeerplaatsen en perceelsoverstroomingen waterkeringen

44. Het doel van beleidsregel 18 (wegen, parkeerplaatsen en perceelsoverstroomingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.
45. De parkeerplaatsen, paden en herinrichting van het openbaar gebied vallen onder de algemene regels.
46. Ten behoeve van het overbruggen van het hoogteverschil tussen het gebouw en de openbare weg wordt een hellingbaan aangelegd. Deze hellingbaan komt in het openbaar gebied te liggen en overbrugt een hoogte van 0,40 meter, namelijk van een hoogte van 2,50m+NAP naar 2,90m+NAP.
47. De hellingbaan heeft voor het waterschap geen invloed op het uitvoeren van onderhoud aan de waterkering.

Algemeen

48. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan
hierna te noemen vergunninghouder:

en zijn rechtverkrijgenden,

I vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van de bouw van verpleeghuis De Lindendijk in de zonering van de regionale waterkering (kering langs regionale rivier) B069 ter hoogte van de Lindendijklaan 7 te Steenberg, bestaande uit het aanbrengen, hebben en onderhouden van:

- bebouwing in de beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering;
- ondergrondse afvalcontainers in de beschermingszone A van de regionale waterkering;
- riolering (DWA en HWA inclusief inspectieputten) en WKO-leidingen in het waterstaatswerk en de beschermingszone A en het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering;
- een hellingbaan in het waterstaatswerk in het openbaar gebied vóór het gebouw;

en

II vergunning te weigeren van het verbod, gesteld in 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanplanten van 2 bomen in het waterstaatswerk;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de B069 - Fabrieksdijk in de gemeente Steenberg één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- ./ 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen met nummers
- WBD17-02257-A;
 - WBD17-02257-B (Voorlopig ontwerp infra d.d. 10 april 2017);
 - WBD17-02257-C, versie 03, d.d. 16-06-2017 (Rioleringsplan);
 - WBD17-02257-D (Principeprofiel d.d. 10-04-2017).

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./ 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.2. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.3. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.4. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha).
- 3.6. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringsstelsel van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltspijkers en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Riolering en wko-leidingen

- 8.1. De leidingen moeten worden aangelegd zoals aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD17-02257-B (Voorlopig ontwerp infra d.d. 10 april 2017), WBD17-02257-C, versie 03, d.d. 16-06-2017 (Rioleringsplan) en WBD17-02257-D (Principeprofiel d.d. 10-04-2017).
- 8.2. Voor zover de leidingen binnen de waterkering of beschermingszone liggen, moet voldaan worden aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 8.3. De leidingen dienen binnen de zonering van de waterkering trekvast of uit één stuk te gelegd te worden.
- 8.4. De leidingen moeten in open ontgraving worden aangelegd.
- 8.5. Bij het aanleggen van de leidingen moet rekening worden gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 8.6. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten van maximaal 25 meter worden uitgevoerd.
- 8.7. Ten behoeve van de aanleg van de leidingen mag niet dieper gegraven worden dan noodzakelijk is.
- 8.8. Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het aanleggen van de leiding noodzakelijk is en moeten aan het eind van elke werkdag worden gedicht.
- 8.9. Bij wijziging van het te vervoeren medium of van werkdruk moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 8.10. Na definitieve beëindiging van het gebruik van een leiding moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.

9. Gebouw en ondergrondse afvalcontainers

- 9.1. Het gebouw en de ondergrondse afvalcontainers moeten gebouwd/aangelegd worden conform de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD17-02257-B (Voorlopig ontwerp infra d.d. 10 april 2017), WBD17-02257-C, versie 03, d.d. 16-06-2017 (Rioleringsplan) en WBD17-02257-D (Principeprofiel d.d. 10-04-2017).
- 9.2. Indien het bouwwerk op palen gefundeerd wordt dan moeten (voor zover deze binnen de waterkering of beschermingszone komen) gladde, grondverdringende palen toegepast worden. Funderingspalen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan en moeten trillingsvrij worden aangebracht.
- 9.3. Binnen de beschermingszone A mogen geen holle ruimten (zoals kruipruimten of ringbalken) gemaakt worden of aanwezig zijn.
- 9.4. Als gevolg van de belasting van het gebouw mogen geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.
- 9.5. Ten behoeve van de bouw van het gebouw en de aanleg van de ondergrondse afvalcontainers mag niet dieper gegraven worden dan noodzakelijk is.
- 9.6. De ondergrondse afvalcontainers moeten waterdicht uitgevoerd worden en er moet voorkomen worden dat ze kunnen gaan opdrijven en daardoor holle ruimtes kunnen veroorzaken.
- 9.7. Alle constructies (damwanden etc.) van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei worden opgevuld.
- 9.8. Indien het gebouw of de ondergrondse afvalcontainers verwijderd worden dient hiervoor een aparte watervergunning aangevraagd te worden.

10. Hellingbaan

- 10.1. De hellingbaan moet worden aangelegd zoals aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekening met nummer WBD17-02257-B (Voorlopig ontwerp infra d.d. 10 april 2017).
- 10.2. Ten behoeve van de aanleg van de hellingbaan mag niet dieper dan het leggerprofiel (0,80m+NAP) gegraven worden.

Breda, 17 augustus 2017
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Mogelijke gevolgen door werkzaamheden aan dijken en kades langs de rivieren in West-Brabant

Waterschap Brabantse Delta werkt aan het in de toekomst veilig houden van de dijken en kades. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.

Het waterschap is op dit moment de dijken en kades langs de Mark, Vliet en Dintel aan het toetsen. Deze moeten voldoen aan de norm T100, die gesteld is door de Provincie Noord-Brabant. Deze norm staat voor een waterstand die gemiddeld één keer in de 100 jaar voorkomt en is vastgesteld in de Provinciale Verordening Water. Een aantal dijktrajecten is in de toetsing afgekeurd. Deze dijken worden op dit moment verder onderzocht. Met de gegevens van de onderzoeken zullen verbeter- en beheersmaatregelen worden getroffen.

Zie voor meer informatie www.brabantsedelta.nl/onzedijken.

Algemene regels

25. Klein onderhoud aan openbare wegen op de waterkering

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het uitvoeren van klein onderhoud aan openbare wegen op de waterkering.

2. Voorschriften

Degene die klein onderhoud aan openbare wegen uitvoert op de waterkering als bedoeld in artikel 1:

- a. moet dit vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mededelen aan het waterschap;
- b. moet de werkzaamheden op een primaire of regionale kering, exclusief de compartimenteringskeringen alleen in de periode van 1 april tot 1 oktober uitvoeren.

3. Toelichting

Motivering

Op de waterkeringen zijn vaak wegen aanwezig. Om de functie van de wegen te waarborgen zijn onderhoudswerkzaamheden aan de wegen noodzakelijk. Het is daarbij echter wel van belang dat, bij de uitvoering van die werkzaamheden, ook de functie van de betreffende waterkering is gewaarborgd.

Onder klein onderhoud aan een openbare weg kan bijvoorbeeld het vervangen van de top laag van die weg worden verstaan, voor zover daarbij geen sprake is van een uitbreiding van de verharding. Hieronder wordt ook verstaan het plaatsen en onderhouden van reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)-borden en het roven en aanvullen van de berm. Van groot onderhoud is sprake wanneer de werkzaamheden in het profiel van de waterkering plaatsvinden, zoals bij het vervangen van de complete fundering van de weg. Voor dergelijke werkzaamheden dient een vergunning te worden aangevraagd.

Het plegen van klein onderhoud aan wegen betreft vanuit waterstaatkundig oogpunt echter een relatief eenvoudig en veel voorkomende werkzaamheid. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Het is van belang dat werkzaamheden bij waterkeringen goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.

26. Tijdelijke/semi-permanente objecten

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het plaatsen, hebben en onderhouden van een tijdelijk/semi-permanent object binnen beschermingszone A van primaire en regionale waterkeringen.

2. Voorschriften

Degene die een tijdelijk/semi-permanent object binnen beschermingszone A van primaire en regionale waterkeringen plaatst als bedoeld in artikel 1:

- a. moet dit vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mededelen aan het waterschap;
- b. graaft het te plaatsen object niet in;
- c. moet een object verwijderen ten behoeve van noodzakelijke waterstaatkundige werkzaamheden op aanzeggen van het dagelijks bestuur van het waterschap en op kosten van de melder.

3. Toelichting

Begripsbepaling

Tijdelijke/semi-permanente objecten: objecten die voor onbepaalde tijd op het waterstaatswerk, buiten de waterkering worden geplaatst maar die, wanneer nodig, eenvoudig verwijderd kunnen worden.

Motivering

Semi-permanente objecten zijn niet voorzien van een in de grond aangebrachte, gestorte, geslagen of soortgelijke fundatie. Gedacht kan worden aan objecten zoals speeltoestellen, prefab tuinhuisjes, demontabele zwembaden en brievenbussen. Dergelijke objecten hebben (meestal) geen effect op het functioneren van de waterkering, maar dienen wel verwijderd te kunnen worden wanneer dat noodzakelijk blijkt ten behoeve van bijvoorbeeld dijkverzwaringen.

30. Erfverharding

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van erfverhardingen op een compartimenteringskering en binnen beschermingszone A van primaire en regionale waterkeringen.

2. Voorschriften

Degene die een erfverharding aanbrengt, onderhoudt of verwijdt op een compartimenteringskering of binnen beschermingszone A van de primaire en regionale waterkering als bedoeld in artikel 1 voert alleen werkzaamheden uit die bestaan uit:

- * oppervlakkige grondroering (maximaal 0,30 meter diep), en/of;
- * aanbrengen klinkerverharding, en/of;
- * aanbrengen zandbed ten behoeve van klinkerverharding;
- * vult bij verwijderen de ontstane ruimte aan tot aan maaiveld;

3. Toelichting

Motivering

Bij werkzaamheden bij de waterkering is het van groot belang dat het leggerprofiel, en dus ook de functie, van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden is gewaarborgd. Wanneer werkzaamheden in de ondergrond bij of op een waterkering worden uitgevoerd, kan dat een negatief effect hebben op de functie van de waterkering.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de voorschriften worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkering.

31. Huisaansluiting

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 van de Keur, voor het leggen, hebben, onderhouden en vervangen van huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk in de waterkering en beschermingszones in het beheergebied van het waterschap.

2. Voorschriften

Degene die huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk in de waterkering en binnen de beschermingszones van waterkeringen in het beheergebied van het waterschap aanlegt of vervangt als bedoeld in artikel 1:

- a. moet vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een mededeling gedaan worden aan het waterschap.
- b. moet de werkzaamheden uitvoeren in het buitentalud van primaire en regionale keringen, exclusief de compartimenteringskeringen tussen 1 april en 1 oktober van elk jaar, werkzaamheden op andere locaties mogen ook in de gesloten periode uitgevoerd worden;
- c. Ten aanzien van de aanleg, kan het waterschap conform artikel 1.4, vierde lid van de Keur, maatwerkvoorschriften stellen.

3. Melding

Degene die een huisaansluiting aanlegt als bedoeld in artikel 1 meldt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap.

4. Toelichting

Begripsbepaling

Buitentalud: het buitentalud is de helling van de buitenkant van de dijk, oftewel de kant van de dijk waar de rivier stroomt.

Motivering

Aan het aanleggen van huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk bij waterkeringen kunnen risico's zijn verbonden, welke worden afgewogen in het kader van de beoordeling van vergunningsaanvragen. Met het vaststellen van een algemene regel, waarmee een vrijstelling van de vergunningsplicht wordt bereikt, moet er vooral zekerheid bestaan over de omvang van die risico's die het aanleggen van huisaansluitingen op het kabel- en leidingnetwerk bij waterkeringen kunnen veroorzaken. De werkzaamheden worden veelal uitgevoerd door of namens nutsbedrijven.

Het is van belang dat werkzaamheden bij waterkeringen goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen. Tevens is een verplichte melding opgenomen, zodat het waterschap eventuele aandachtspunten aan de melder mee kan geven.