



BELANGRIJK:

1. Moffen minimaal 25 meter uit intrede of uittredepunt gestuurde boring maken.
2. Bundeling vindt plaats d.m.v. bundelbandjes om de 1m.
3. De fasevolgorde van de kabels in een bundel is Rood-Geel-Blauw (staande in de sleuf met de rug naar het voedende station, en kijkend naar het te voeden station.
4. Voor elektra mogen enkel mantelbuizen van rode kleur in de sleuf worden toegepast.
5. Mantelbuizen 110 per 3 bundelen.
6. Maatvoering is indicatie maat.
7. Indien mogelijk in de gemeente Zundert moffen maken in de plateaus.

kw = kantweg
kf = kantfietspad
kp = kantperceel
ks = kantsloot

Perceelgrens

Versie	Datum	Bemerking
A	..-..-..	...
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		

- Te leggen MS kabels (asfalt openbreken)
- Te leggen MS kabels (in open bestrating of grond)
- Te leggen MS kabels (op niet openbare grond)
- Te leggen Mantelbuis (asfalt openbreken)
- Te leggen Mantelbuis (in open bestrating of grond)
- Te maken gestuurde boring
- Mof lokatie

		Datum	Gewijzigd		
Schaal :				Project nummer :	B.11352
Getekend :		23-4-2020		Netwerk nummer :	30126770
Gecontroleerd :				Synfranummer :	
Gezien				Tekening nummer :	B.11352-bl2-ET.

Tracé windmolens ETN Etten Leur richting Hazeldonk

A0

ENEXIS
Regio West Brabant
Zwaanhoefstraat 12
4702 LC Roosendaal
Telefoon 0900-7808700

Te leggen MS kabels 20kV
GEMEENTE ETTEN-LEUR