

BOVENAANZICHT MK03 & MK05

Schaal 1:1250

RENVOOI

Algemeen:
- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP
- Kruisende kabels en leidingen volgens K&L dossier (20023-DOS-003-K&L dossier)
- Scherpe hoeken afronden

Bestaande objecten:
- Bestaande objecten die hun functie verliezen (oeverconstructie) verwijderen, cf. Bouw- en sloopveiligheidsplan.
- Ankerstangen en funderingspalen zover als nodig verwijderen
- Objecten die hun functie niet verliezen handhaven
- Bestaande te vervangen wrijfgording geheel verwijderen
- Indien constructies of onderdelen daarvan niet geheel verwijderd kunnen worden, tot minimaal 2 meter onder maaiveld verwijderen, waarbij de restanten geen schade kunnen veroorzaken aan het bestaand areaal.

Werkterrein:
- Al de benodigde werkruimte dient na uitvoering in oorspronkelijke staat teruggebracht te zijn
- Bermen tussen kadeconstructie en aangrenzende wegen herstellen
- Verwijderde beplanting voor werkzaamheden terug planten

Hoogteverschillen:
- Onderlinge afwijkingen van de positie in het horizontale vlak met een verloop van 1:10 realiseren
- Afwijkingen in hoogte ten opzichte van de bestaande verticale oeverconstructie met een verloop van 1:2 overbruggen

Materialen
- Staal kwaliteit S355 tenzij anders aangegeven
- Bouten, Kwaliteit 8.8, Thermisch verzinkt

Uitvoeringstoleranties
- Uitvoeringstoleranties conform NEN-EN 12063, 1999:
- Positie verticale oeverconstructie (afwijking uit de hartlijn): +/-75 mm op het land; +/-100 mm boven water
- Verticaliteit verticale oeverconstructieen: 1,0% op het land; 1,5% boven water
- Inheidiepte dam- en combiwanden: +/-10 mm
- Niveau bovenkant dam- en combiwand: +/-10 mm

0652383987E

Nieuwe damwandlijn
Vervangen wrijfgording
Indicatie Grondanker t.b.v. horizontaal ruimtebeslag
extra ankers t.b.v. overkluizingen niet weergegeven
Diverse kabels en leidingen



BOVENAANZICHT T.P.V. VERVANGEN WRIJFGORDING

Schaal 1:10



DOORSNEDE T.P.V. VERVANGEN WRIJFGORDING

Schaal 1:10



BOVENAANZICHT WRIJFGORDING HUIDIGE SITUATIE

Schaal 1:10
Betonnen damwand met 200x200 Azobé gording



DOORSNEDE WRIJFGORDING HUIDIGE SITUATIE

Schaal 1:10
Betonnen damwand met 200x200 Azobé gording

SITUATIE 1:50000



RELEVANTE TEKENINGEN

-	20023-TEK-001	Aansluitingen
-	20023-TEK-101	Overzichtstekening Markkanaal
-	20023-TEK-102	FUP's Markkanaal
-	20023-TEK-103	Vervangen wrijfgording Markkanaal

VERSIE BEHEER

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd	Geautoriseerd
4.0	-	-	-	-	-
3.0	-	-	-	-	-
2.0	-	-	-	-	-
1.0	04-12-2020	Eerste uitgave	KT	CK	TvdA

Hakkers CONSTRUCTIEF IN WATERBOUW
Beens Groep

GOVa 7a

DO
Cluster 01
Vervangen wrijfgording Markkanaal
-

PPO
projectcode 20023
zaaknummer 31146425
jaar 2020

getekend	KT	04-12-2020	behoort bij	GOVa		formaat	A1 schaal Zie Tekening
gecontroleerd	CK	04-12-2020	blad	1	in 1 bladen	regnr	20023-TEK-103
vrijgegeven	TvdA	04-12-2020	status	Definitief	versie 1.0	teknr	RWSZN-2020-xxxxx

P:\GOVa 7a (20023)\05 Tekeningen\5.03 DO (niet gebruiken voor uitvoering)\Cluster 01_Markkanaal\20023-TEK-101_Overzichtstekening Markkanaal.dwg