

Beste Jan,

Dat is geen probleem en lijkt me handig dit zo vast te leggen voor de vergunning.

Groet,  
Abel

[Outlook voor iOS](#) downloaden

---

**Van:** i  
**Verzonden:**  
**Aan:** /  
**CC:** in  
**Onderwerp:** RE: EV melding 22G299170

Dag Abel,

Ik heb eerdere correspondentie even terug moeten zoeken. Zoals ik eerder aan gaf was het voor mij niet duidelijk waar onze leiding lag, echter na uitleg en terugzoeken eerdere correspondentie is het mij duidelijk. Echter staat ook het volgende vermeld in de VUW, zie par. 2.3:

*2.3 Bereikbaarheid afvalwatertransportleiding  
De afvalwatertransportleidingen van het waterschap moeten **te allen tijde bereikbaar** zijn voor motorvoertuigen vanaf de openbare weg via een vrije strook grond met een breedte van minimaal 4 meter, tenzij anders is bepaald in de schriftelijke overeenkomst.*

Wanneer het aan weerszijde wordt afgesloten door een poort, kunnen wij als waterschap niet meer bij de leiding bij een calamiteit; breuk e.d.. Nu hoeft een poort niet perse erg te zijn. Jullie zouden dit op kunnen lossen met een sleutelkastje die met onze reguliere sleutel te openen is waarin dan de poortsleutel hangt. Echter moet ik dit dan wel vastleggen.

Met vriendelijke groet,

---

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

**Van:**  
**Verzonden:** maandag 9 mei 2022 16:51

---

**Onderwerp:** RE: EV melding 22G299170

Beste Jan,

De leiding ligt binnen het hek van het zonnepark, de leiding ligt in ene strook van 6 meter die is vrijgehouden conform afspraak met het waterschap. Bijgevoegd de tekening waarop de leiding ook is weergegeven. Zowel aan de noord als zuid zijde is een toegangspoort meegenomen.

Ik ga er vanuit dat dit voldoende beeld geeft, mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

**Onderwerp:** FW: EV melding 22G299170

Dag Abel,

Zie onderstaand maillint naar aanleiding van een klic-melding. Als ik de tekening van het zonnepark bekijk kan ik niet goed beoordelen hoe ver het park oostelijk komt te liggen. Het lijkt er op dat onze leiding wel het einde van het park aan geeft. Kunt u dit bevestigen en eventueel de coördinaten van het hekwerk doorgeven?

Met vriendelijke groet.

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

**Van:**

---

**Verzonden:** maandag 9 mei 2022 15:56

**Aan**


**CC:**

**Onderwerp:** RE: EV melding 22G299170

Goedemiddag,

Hierbij de gegevens

im




**Onderwerp:** RE: EV melding 22G299170

**Warning** This is an external E-mail. Please be careful with following links or opening attachments

Dag Christiaan,

Het aanbrengen van puinverharding over het aangegeven traject met minimale gronddiepte is geen probleem.



Het lijkt er op dat onze leiding ook het einde van het zonnepark aan geeft. Dit betekent dan dat u niet onze leiding kruist. Echter wil ik dit wel bevestigd hebben. Er zijn inderdaad afspraken gemaakt mbt onze leiding. Echter kan ik uit de huidige tekening niet goed opmaken of deze afspraken worden nagekomen. Heb je ook contact gegevens van jullie opdrachtgever zodat ik de gemaakte afspraken kan checken?



Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda

**Onderwerp:** EV melding 22G299170

Goedemiddag,

Wij zijn voornemens een puinbaan aan te leggen voor het zonnepark Heerle.  
Hierover is in het voortraject al contact opgenomen met WSBD.

Wij ontgraven ter plaatse van de leiding 20 cm grond, waarna een puinbaan van 30 cm zal worden  
aangebracht.

Wij hebben geen fysiek raakvlak met de leiding.

Kunnen jullie bevestigen dat ik heb voldaan aan EV, zodat ik deze kan afmelden?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet