

R.05006
Overdiepsekade 5
Waspik
Netwerkplannr. 30169914
nw. aansl. 630kVA MS-D
afname 51kW
PV 416kW

Overdiepsekade 5

locatie klantstation
630kVA MS-D

nieuwe kabels liggen
op 80cm onder het
aanwezige maaiveld

2 stuks
mantelbuis
110mm pvc rood
7,5 meter

Overdiepsekade

2x persing 112ST
onder asfaltweg door


inlussen tussen
170.547 - 170.548

Nieuwe VM maken
3x150AI <-> 3x150AI

Nieuwe VM maken
3x150AI <-> 3x150AI

bestaande persing
7,5 meter 114ST

Uitloper MS naar 170.113



Adres: Overdiepsekade 7
WASPIK
Thema: Middenspanning
Schaal: 1 : 500
Datum: 29-12-2021

