

Situatie
schaal 1 : 100



3D VIEW



3D VIEW.



Aanzicht Oost
schaal 1 : 50





Aanzicht West
schaal 1 : 50



Bovenaanzicht
schaal 1 : 100



Doorsnede A-A
schaal 1 : 100



Doorsnede B-B
schaal 1 : 100



Doorsnede C-C
schaal 1 : 100

Doorsnede D-D
schaal 1 : 100

SES-00067: Het gemaal dient op vier locaties voorzien te zijn van een lensput van 0,30m x 0,30m x 0,10m.
SES-00037: Alle objecten die ten gevolge van het Werk binnen de systeemgrenzen hun functie hebben verloren dienen, ook ondergronds, geheel verwijderd te zijn. Stobben dienen tot minimaal 1,00 m onder maaiveld te zijn verwijderd. De bestaande funderingspalen dienen na sloop minimaal 1,00 m lager te liggen dan de onderzijde van de nieuwe constructie.
SES-00068: De instroomconstructie dient voorzien te zijn van een peilschaal.
SES-00084: De uitstroomconstructie dient voorzien te zijn van een peilschaal.
SES-00133: In het dek van de uitstroomconstructie dienen mantelbuizen te zijn opgenomen.
SES-00124: Bij de uitstroomconstructie onder een verhardingsconstructie dienen stootplaten te zijn toegepast tot 0,50 m uit kant verharding.
SES-00047: Er dient een grond- en waterdichte aansluiting tussen de uitstroomvoorziening en boordvoorziening van het kanaal te zijn gerealiseerd

LEGENDA
- Gewapend beton
- Prefab beton
- Werkvloerbeton

ALGEMEEN
- Maatvoering in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Leidingdiameters in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Hoogtemaatvoering in millimeters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld;
- Coördinaten in meter, tenzij anders vermeld;
- Toepassen veiligkant 15x15mm

REGISTRATIE

Wijz.	Datum	Get.	Gec.	Aard der wijziging
2.0	13-03-2020	D.A.	A.P.	Diverse wijzigingen
1.0	17-01-2020	D.A.	A.P.	Eerste vrijgave

Macadam BV
Bakkeveen

Macadam BV
Mandelplijt 5
9243 SC Bakkeveen
T. 051 6543 298
E. info@macadambv.nl
W. www.macadambv.nl

NEPOCON ingenieurs & adviseurs
Mosweg 21
7556 PG Hengelo
T. 074 763 64 90
E. info@nepocon.nl
W. www.nepocon.nl

Project	**Gemaal Giethoorn**
Onderdeel	**Vijzel gemaal Giethoorn DO**
Opdrachtgever	**Waterschap Drents Overijsselse Delta**
Projectleider	**A. Paf**
Tekenaar	**D. Aalders**
Formaat	**A0** (1189×841)
Status	**Definitief**
Datum	**13-03-2020**
Schaal	**zie tekening**
Projectnummer	**192690**
Tekeningnummer	**DO-101**

A1(1189×841)