



waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het omleggen van een laagspanningskabel, een middenspanningskabel, een lagedruk gasleiding en een hogedruk gasleiding, in de zoneringen van de primaire waterkering met code 104613 nabij de Geijsterseweg 20 te Wanssum

Zaaknummer: 2019-Z3615

Datum: 8 juli 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag	9
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen (Waterschap Limburg).....	10
6.4	Zorgplicht.....	11
6.5	Vergunningplichtige handelingen (Rijkswaterstaat)	11
7	Toetsing aanvraag	12
7.1	Algemeen.....	12
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	15
8	Procedure en rechtsbescherming	16
8.1	Procedure	16
8.2	Samenloop.....	16
8.3	Rechtsbescherming	17
9	Mededelingen	18
10	Bijlagen	19

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 mei 2019 een aanvraag ontvangen van Enexis Netbeheer B.V., Postbus 856, 5201 AW 's-Hertogenbosch, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het omleggen van elektriciteitskabels en gasleidingen in de waterkering 'Westelijke Insteekhaven' te Wanssum, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

De aangevraagde activiteiten worden tevens gerealiseerd in het rivierbed van de rivier de Maas waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het waterstaatkundig beheer voert. Er is dan ook sprake van samenloop van bevoegdheden in de zin van artikel 6.17 van de Waterwet, zie paragraaf 8.2.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Postbus 856, 5201 AW 's-Hertogenbosch (hierna: Enexis), voor:
 - het aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding en een gasleiding (bedrijfsdruk max. 8 bar) in de kernzone van de primaire waterkering met code 104613, ter hoogte van de Geijsterseweg 20 te Wanssum, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
 - het aanleggen en behouden van een laagspanningskabel en een middenspanningskabel in de kernzone van de primaire waterkering met code 104613, ter hoogte van de Geijsterseweg 20 te Wanssum, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering);
 - het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het leggen, behouden en onderhouden van

distributieleidingen (LS- en MS-kabels en HD- en LD-gasleidingen) en een huisaansluiting nabij de Geijsterseweg 20 te Wanssum, aan de linkeroever van de Maas, ter hoogte van km 133,2 in de gemeente Venray.

- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 2 en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 3) deel uit te laten maken van deze vergunning;
- d. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening 'Haven Wanssum – Wijziging MS net', tekeningnummer M.10241 MS, d.d. 10-01-2019;
 - tekening 'Haven Wanssum – Wijziging LS- en OV-net', tekeningnummer M.10241 LS, d.d. 27-02-2019;
 - tekening 'Haven Wanssum – Wijziging HD gasnet', tekeningnummer M.10241 HD, d.d. 27-02-2019;
 - tekening 'Haven Wanssum – Wijziging LD gasnet', tekeningnummer M.10241 LD, d.d. 07-03-2019;
 - sterkteberekening van een leiding in open sleuf conform NEN 3650/3651:2012, 12-03-2019, Gasleiding 110 PE100 RC SDR11 Tek M.10241 HD;
 - berekening van de veiligheidszone conform NEN 3650/3651:2012, 12-03-2019, Gasleiding 110 PE100 RC SDR11 Tek M.10241 HD.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de op grond van deze vergunning aanwezige werken.
3. Het bestuur van het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het bestuur van het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het bestuur van het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het bestuur van het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken dienen te worden aangelegd en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:
 - tekening 'Haven Wanssum – Wijziging MS net', tekeningnummer M.10241 MS, d.d. 10-01-2019 (bijlage 4);
 - tekening 'Haven Wanssum – Wijziging LS- en OV-net', tekeningnummer M.10241 LS, d.d. 27-02-2019 (bijlage 5);
 - tekening 'Haven Wanssum – Wijziging HD gasnet', tekeningnummer M.10241 HD, d.d. 27-02-2019 (bijlage 6);
 - tekening 'Haven Wanssum – Wijziging LD gasnet', tekeningnummer M.10241 LD, d.d. 07-03-2019 (bijlage 7).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het bestuur van het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het bestuur van het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het bestuur van het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient te

worden aangeleverd in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het meetprotocol (bijlage 2) en het objectenhandboek (bijlage 3) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

8. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
9. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
10. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
11. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
12. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen.
13. Indien op enigerlei wijze door het gebruik maken van deze vergunning schade ontstaat aan het waterstaatswerk, is de vergunninghouder aansprakelijk voor de herstellkosten.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het *Meldpunt Water* (0800-0341). Dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het bestuur van het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
3. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggelegd dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen. Indien de werkzaamheden zodanig dreigen uit te lopen dat de begindatum van het hoogwaterseizoen wordt overschreden, moet de vergunninghouder contact opnemen met het waterschap. Het waterschap zal dan bepalen of, en op welke wijze de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Tevens kan het waterschap bepalingen opleggen ten aanzien van de te treffen aanvullende voorzieningen.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Aanleggen kabels en leidingen middels open ontgraving

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.

3. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Enexis is voornemens om het leidingnet aan te passen nabij de Geijsterseweg 20 te Wanssum. De aanpassing is noodzakelijk vanwege het project 'Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum' en de aanleg van de Westelijke Insteekhaven te Wanssum. De aanpassing betreft het aanleggen en behouden van een laagspanningskabel (hierna: LS-kabel), een middenspanningskabel (hierna MS-kabel), een lagedruk gasleiding (hierna LD-leiding) en een glasleiding (hierna: HD-leiding). De hogedrukleiding heeft een maximale bedrijfsdruk van 8 bar.

De hierboven genoemde kabels en leidingen zullen middels open ontgraving worden aangelegd in de daartoe bestemde leidingsleuf. De kabels en leidingen kruisen de waterkering op één locatie, maar zijn daarnaast overwegend parallel gelegen in de beschermingszone van de waterkering.

De handelingen vinden tevens plaats in het rijkswaterstaatswerk in de zin van de Waterwet, te weten in het rivierbed aan de linkerzijde van de rivier de Maas, waar deels het bergend en deels het stroomvoerend regime ingevolge de Beleidsregels grote rivieren van kracht is, op de locatie nabij kilometernummer 133,2 in de gemeente Venray.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij de Geijsterseweg 20 te Wanssum in de zoneringen behorende bij primaire waterkering met code 104613, in het RD coördinatenstelsel nabij coördinaat: X = 202152 en Y = 395288. Kadastraal gezien worden de aangevraagde werkzaamheden op meerdere percelen uitgevoerd.



De waterkering met code 104613 is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Venray en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg.

6.3 Vergunningplichtige handelingen (Waterschap Limburg)

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de kernzone van de primaire waterkering aan de Geijsterseweg ter hoogte van nummer 26 te Wanssum uit te voeren werkzaamheden:

- het aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding en een gasleiding (bedrijfsdruk max. 8 bar);
- het aanleggen en behouden van een laagspanningskabel en een middenspanningskabel.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van een lagedruk gasleiding en een gasleiding (bedrijfsdruk max. 8 bar) in de kernzone van een primaire waterkering;
- het aanleggen en behouden van een laagspanningskabel en een middenspanningskabel in de kernzone van een primaire waterkering.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplichten

Op het aanleggen van een leiding en kabel in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering is op grond van Uitvoeringsregel 2.15 en Uitvoeringsregel 2.16 van het waterschap de zorgplicht van toepassing.

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. In het kader van uitvoeringsregel 2.15 houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad;
- Initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand op kan treden.

In het kader van uitvoeringsregel 2.16 houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de kabel op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.5 Vergunningplichtige handelingen (Rijkswaterstaat)

Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5, sub c, van de Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. werken te maken of te behouden;
- b. vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

De hierboven genoemde handelingen met betrekking tot het leggen, behouden en onderhouden van distributieleidingen en een huisaansluiting zijn, voor zover niet gelegen binnen het voor gebruik maken waterstaatswerken vrijgesteld gebied, derhalve vergunningplichtig.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
 - Uitvoeringsregel 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
 - Uitvoeringsregel 2.16 kabels (waterkering).

Toetsing waterkeringen, Waterschap Limburg

Aanvragen om vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de in de beleids- en uitvoeringsregels opgenomen toetsingscriteria.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
De (aanleg van de) kabels en leidingen hebben in principe geen effect op de kerende hoogte.
In deze vergunning zijn voorschriften gesteld ten aanzien van nazakkingen van de leidingsleuf.

- nadelige effecten op stabiliteit en piping:
De aan de aanvraag toegevoegde sterkteberekening (*sterkteberekening van een leiding in open sleuf conform NEN 3650/3651:2012, 12-03-2019, Gasleiding 110 PE100 RC SDR11 Tek M.10241 HD*) toont aan dat de leiding voldoet aan de NEN 3650 en 3651. De leiding heeft daarom geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
Ten aanzien van erosiebestendigheid zijn in deze vergunning voorschriften gesteld.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
De kabels en leidingen liggen onder maaiveld en zijn voldoende stabiel op grond van vorengenoemde berekeningen. Onderhoud en inspectie van de waterkering ondervinden geen belemmering door de aanwezigheid van de kabels en leidingen.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
De waterkering met code 104613 wordt direct na het leggen van de kabels en leidingen aangelegd en voldoet aan de vigerende normen. Dijkverbeteringen zijn daarom op korte termijn niet te verwachten.
- periode van uitvoeren van activiteiten:
De periode van uitvoering vindt plaats buiten het hoogwaterseizoen.
- staat van onderhoud van vergund object:
Ten aanzien van de staat van onderhoud van de kabels en leidingen zijn in deze vergunning voorschriften gesteld.
- verwijderbaarheid van vergund object:
Ten aanzien van de verwijderbaarheid van de leiding zijn voorschriften gesteld.
- buiten gebruik stelling van object:
De leidingen zijn voorzien van afsluiters en kunnen buiten gebruik worden gesteld. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de kabels en leidingen indien deze hun functie hebben verloren, door of namens de vergunninghouder worden verwijderd.

Toetsing waterkeringen, Rijkswaterstaat

Beschrijving rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme

omstandigheden (hoge afvoeren).

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De activiteit vindt plaats nabij het KRW-waterlichaam de Zandmaas. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam.

De beleidsregels van de Beleidslijn Grote Rivieren bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. Eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. Activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling; en
- d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterregeling.

De werkzaamheden in het kader van het leggen van nieuwe distributieleidingen (LS- en MS-kabels en HD- en LD-gasleidingen) en een huisaansluiting nabij de Geijsterseweg 20 te Wanssum aan de linkeroever van de Maas liggen deels in vergunningplichtig gebied. In onderhavige situatie is sprake van een overige activiteit van rivierkundig ondergeschikt belang, artikel 3 sub d van de Beleidsregels Grote Rivieren (BGR).

Conform de beleidsregels wordt voor dergelijke activiteiten, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, toestemming gegeven. De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit;
- c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen:

Ad a.

De onderhavige vergunningaanvraag betreft het leggen, behouden en onderhouden van distributieleidingen en een huisaansluiting nabij Geijsterseweg 20 te Wanssum. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ad b.

De aanleg leidt niet tot het ontstaan van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Ad c.

Bij de aanleg van onderhavige distributieleidingen en huisaansluiting is er een zodanige situering en uitvoering van de werken dat er geen sprake is van inname van het bergend vermogen van de rivier. De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

De ecologische en chemische kwaliteit van het watersysteem de Rivier de Maas zijn met de aanleg niet in het geding, zij het dat mogelijk een melding ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) moet worden ingediend. De vervulling van maatschappelijke functies is met de aanleg eveneens niet in het geding. Het verzoek is concluderend niet strijdig met de doelstellingen van de Waterwet.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 3 mei 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z3615. De aanvraag is via het OmgevingsLoket Online (OLO) ingediend onder OLO-nummer 4392615.

Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer D43338. Tevens heeft Waterschap Limburg op 10 mei 2019 een adviesaanvraag ingediend bij Gemeente Venray en geregistreerd onder documentnummer 2019-D43343.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 11 juni 2019 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kan worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 23 augustus 2019. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2019-1352590.

Waterschap Limburg heeft op 1 mei 2019 vanwege de samenloop van bevoegdheden per e-mail een adviesaanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Het advies is ontvangen op 13 mei 2019, geregistreerd onder nummer 2019-D42210 en verwerkt in voorliggende vergunning, zie paragraaf 8.2.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Samenloop

De aangevraagde voorzieningen en activiteiten vinden plaats binnen:

- het beheergebied waarvoor Waterschap Limburg bevoegd gezag is;
- het waterkwaliteitsbeheergebied van rivier de Maas waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is;
- rijkswaterstaatswerk rivier de Maas waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is.

In de Waterwet is in artikel 6.5 lid c bepaald dat het zonder vergunning verboden is gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones door daarin werken te plaatsen en te behouden. De Maas is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland namens de Minister van Infrastructuur en Milieu. Primaire waterkering 'Wanssum - Geijsterseweg' met bijbehorende zoneringen vallen onder de Keur van Waterschap Limburg.

De aangevraagde werken worden deels gerealiseerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en deels in het beheergebied van Rijkswaterstaat. Er is diensgevolge in het kader van deze watervergunning sprake van samenloop van bevoegdheden; er dient afstemming plaats te vinden tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.

In artikel 6.17 van de Waterwet is geregeld dat wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor meer dan één bestuursorgaan bevoegd gezag is, het hoogste bestuursorgaan een beslissing neemt over de gehele aanvraag. De andere betrokken bestuursorganen krijgen een adviesrecht in de procedure. In afwijking hiervan kunnen de betrokken bestuursorganen onderling afspreken om van deze hoofdregel af te wijken door uit hun midden een ander bestuursorgaan aan te wijzen die de aanvraag in behandeling neemt.

Er is in overleg tussen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (namens de Minister van Infrastructuur en Milieu) besloten dat Waterschap Limburg de vergunningaanvraag in behandeling neemt en beschikt op de aanvraag. Onderliggende reden hiervan zijn de te beschermen waterbelangen.

Waterschap Limburg heeft Rijkswaterstaat op 1 mei 2019 per brief in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten behoeve van de watervergunning, voor zover deze betrekking heeft op het realiseren van werken in de zoneringen van waterstaatswerk rivier de Maas.

Op 13 mei 2019 heeft Rijkswaterstaat per brief met kenmerk RWS-2019/17055 het samenloopadvies naar Waterschap Limburg verzonden. Dit advies is overgenomen in onderhavige watervergunning, met dien verstande dat eventuele dubbelingen in voorschriften zijn verwijderd.

8.3 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray;
- Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z3615:

1. Begripsbepalingen.
2. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016.
3. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018.
4. Tekening 'Haven Wanssum – Wijziging MS net', tekeningnummer M.10241 MS, d.d. 10-01-2019.
5. Tekening 'Haven Wanssum – Wijziging LS- en OV-net', tekeningnummer M.10241 LS, d.d. 27-02-2019.
6. Tekening 'Haven Wanssum – Wijziging HD gasnet', tekeningnummer M.10241 HD, d.d. 27-02-2019.
7. Tekening 'Haven Wanssum – Wijziging LD gasnet', tekeningnummer M.10241 LD, d.d. 07-03-2019.
8. Sterkteberekening van een leiding in open sleuf conform NEN 3650/3651:2012, 12-03-2019, Gasleiding 110 PE100 RC SDR11 Tek M.10241 HD.
9. Berekening van de veiligheidszone conform NEN 3650/3651:2012, 12-03-2019, Gasleiding 110 PE100 RC SDR11 Tek M.10241 HD.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag d.d. 8 maart 2019 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en op 26 maart 2019 ter advies voorgelegd aan Waterschap Limburg en de op 3 mei 2019 via het omgevingsloket online bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ingediende aanvraag met aanvraagnummer 4392615.
2. 'Bprw 2016-2021': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl).
3. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
4. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.
5. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
6. 'Oppervlaktewater(lichaam)': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
8. 'Waterbeheerder': het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg.
9. 'Werken': nieuwe distributieleidingen (LS- en MS-kabels en HD- en LD gasleidingen) en een huisaansluiting nabij de Geijsterseweg 20 te Wanssum.
10. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden en onderhouden van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2 Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016

Deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden.

Bijlage 3 Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018

Deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden.

**Bijlage 4 Tekening 'Haven Wanssum – Wijziging MS net', tekeningnummer M.10241 MS, d.d.
10-01-2019**

**Bijlage 5 Tekening 'Haven Wanssum – Wijziging LS- en OV-net', tekeningnummer M.10241 LS, d.d.
27-02-2019**

**Bijlage 6 Tekening 'Haven Wanssum – Wijziging HD gasnet', tekeningnummer M.10241 HD, d.d.
27-02-2019**

**Bijlage 7 Tekening 'Haven Wanssum – Wijziging LD gasnet', tekeningnummer M.10241 LD, d.d.
07-03-2019**

Bijlage 8 Sterkteberekening van een leiding in open sleuf conform NEN 3650/3651:2012, 12-03-2019, Gasleiding 110 PE100 RC SDR11 Tek M.10241 HD

**Bijlage 9 Berekening van de veiligheidszone conform NEN 3650/3651:2012, 12-03-2019,
Gasleiding 110 PE100 RC SDR11 Tek M.10241 HD**