

We hebben dmv een proefsleuf gekeken wat er mogelijk is qua doorvoer.
De Enexis kabel is niet te vinden met onze tracer.

Wel loopt er een gasleiding door de muur. (zie foto)



Mijn voorstel is om een nieuwe 70mm muurboring door deze betonnen muur te maken op een diepte van 60cm. (links naast de inrit van nr 19)

De doorvoer willen we dan met een roxtec plug waterdicht afdichten.