

BESLUIT WATERVERGUNNING

**voor het lozen van hemelwater afkomstig van Raadhuisplein
en omgeving te Voerendaal via een bodempassage
op de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek**

Zaaknummer: 2021-Z37745

Datum: 26 januari 2022



Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening.....	4
5. Voorschriften.....	5
5.1 Algemene voorschriften	5
5.2 Specifieke voorschriften.....	7
6. Aanvraag.....	8
6.1. Samenvatting aanvraag.....	8
6.2. Locatie	8
6.3. Vergunningplichtige handelingen	9
6.4. Meldplichtige handelingen.....	9
6.5. Zorgplicht	10
6.6. Andere wet- en regelgeving.....	11
7. Toetsing	11
7.1 Algemeen	11
7.2 Overwegingen	12
7.3 Conclusie toetsing	13
8. Procedure en rechtsbescherming	13
8.1 Procedure.....	13
8.2 Rechtsbescherming.....	14
9. Mededelingen.....	15
10. Bijlagen	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 december 2021 een aanvraag ontvangen van Plangroep Heggen B.V., Parkweg 1A, 6121 HV te Born namens Gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ZG te Voerendaal, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het lozen van hemelwater afkomstig van verhardingen via een bodempassage op de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ED te Voerendaal, voor:
het brengen van water in een oppervlaktewater, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.11 lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "uitsnede bodempassage", d.d. 13 december 2021, tekeningnummer 21.003 (WLDOC 1663486819-290096);
 - tekening "situatie riolering", d.d. 26 november 2021, tekeningnummer 21.003-B03 (WLDOC 1663486819-290099);
 - tekening "situatie riolering", d.d. 26 november 2021, tekeningnummer 21.003-B04 (WLDOC 1663486819-290100);
 - tekening "situatie verharding", d.d. 26 november 2021, tekeningnummer 21.003-B05 (WLDOC 1663486819-290101);
 - tekening "situatie verharding", d.d. 26 november 2021, tekeningnummer 21.003-B06 (WLDOC 1663486819-290102).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder

De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Voerendaal, sectie F, nummer 2775.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de bodempassage en lozingsvoorziening is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de bodempassage en lozingsvoorziening is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 9

Lozingen

1. De maximale lozingshoeveelheid bedraagt 290 m³ per uur (gebaseerd op 8000 m² en een bui met een herhalingskans van T = 100).
2. Er mag alleen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak vanaf het Raadhuisplein, Schilstraat en de Stijthagerstraat te Voerendaal (perceel kadastraal bekend als Gemeente Voerendaal, sectie F en nummer 2775) worden geloosd dat niet heeft kunnen infiltreren in de bergingsvoorziening en de bodempassage.
3. De lozing mag niet leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem.

Voorschrift 10

Oeverbeschoeiingen ter bescherming van de oever bij de lozing

1. De beschoeiing mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn.
2. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst. Er mag geen demping plaatsvinden.
3. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen van de oorspronkelijke beschoeiing. Er mag geen demping plaatsvinden.
4. Voordat nieuwe beschoeiing wordt geplaatst, moet de vergunninghouder de oude beschoeiing zodanig verwijderen dat er geen resten in de bodem achterblijven.
5. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.
6. De beschoeiing moet zo worden uitgevoerd dat de afstroming of uitstroming van het water in de bovenste watervoerende grondlaag niet wordt belemmerd.


6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

De gemeente Voerendaal is voornemens om het verhard oppervlak aan het Raadhuisplein, Schilstraat en de Stijthagerstraat af te koppelen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewater de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek. Voordat het water geloosd wordt, wordt het door een bodempassage van 4 mm geleid. Het totale verharde oppervlak dat wordt afgekoppeld is 8.000 m². De totale berging in het systeem bedraagt 36 m³. Het doel van het afkoppelen van het hemelwater is wateroverlast op straat te voorkomen. Door het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak eerst te bergen, wordt het water gedoseerd geloosd op het watersysteem.

6.2. Locatie

De bodempassage en lozingsvoorziening wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 193035, Y = 321350.



De Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Voerendaal en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De beek heeft een herinrichtingszone van 4 meter. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie en is een kwetsbaar water.

6.3. Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak (uitvoeringsregel 1.11).

6.4. Meldplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager het aangevraagde als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

Het maken en behouden van een klein bouwwerk (= lozingswerk voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak dat wordt geloosd in de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek) is een meldingsplichtige handeling. Deze activiteit valt, vanwege de omvang en de diepte van de fundering (niet dieper dan 30 cm), onder de algemene regels zoals opgenomen in paragraaf 1.9.4 als onderdeel van uitvoeringsregel 1.9 'kleine bouwwerken' behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van deze algemene regel. De specifieke en algemene zorgplicht zoals is aangegeven in paragraaf 1.9.3. van uitvoeringsregel 1.9 is ook van toepassing (zie ook hoofdstuk 6.5 van deze vergunning). Ter informatie is deze uitvoeringsregel toegevoegd als bijlage 6.

6.5. Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- § 1.9 kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Het plaatsen van een klein bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het oppervlaktewater en de bijbehorende zones;
2. Het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud;
3. De aanwezigheid van een bouwwerk binnen een profiel van vrije ruimte niet leidt tot beperking van noodzakelijke aanpassingen aan het oppervlaktewater;
4. De aanwezigheid van een klein bouwwerk binnen een meanderzone geen belemmering voor het meanderproces binnen de meanderzone leidt;
5. De aanwezigheid van een klein bouwwerk binnen een inundatiegebied geen afbreuk doet aan de functie van het inundatiegebied.

- § 1.11 lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak

De zorgplicht houdt in elk geval in dat een lozing van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.6. Andere wet- en regelgeving

Op het lozen van hemelwater is ook § 3.3 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) van toepassing (lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening). In het Blbi worden voorschriften gesteld welke ten doel hebben de kwaliteit van het te lozen hemelwater te borgen.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek is een omgevingsgericht water. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

- 1.11 lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregel:

- 10. Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Door het lozen van hemelwater kan het peil in de beek stijgen. Indien het waterpeil stijgt, zal het water iets stroomopwaarts over de stuw stromen en in de naastgelegen vijver stromen. Hierdoor wordt wateroverlast stroomafwaarts voorkomen.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De doorstroomcapaciteit van de watergang wordt niet aangetast.
- stabiliteit taluds;
Het lozingswerk wordt zodanig aangelegd dat de stabiliteit van het talud gewaarborgd is. Uitspoeling van het talud kan een negatief effect hebben op de stabiliteit. In voorschrift 9 is daarom aangegeven dat de lozing geen uitspoeling mag veroorzaken.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Vóór lozing wordt het water via een bodempassage geleid. Het doel van deze bodempassage is om het te lozen water, afkomstig van verhard oppervlak, te zuiveren. Het besluit lozen buiten inrichtingen is van toepassing voor de kwaliteit van het te lozen hemelwater.
- negatief effect op ecologie;
Niet van toepassing, de lozing van (schoon) hemelwater heeft geen negatief effect op de ecologie.
- negatief effect op grondwaterregime;
Niet van toepassing, er wordt geen grondwater onttrokken.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Het lozingswerk wordt op een zodanige wijze en plaats gelegd, zodat er geen hinder is bij het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Er zijn op dit moment geen toekomstige ontwikkelingen aan het watersysteem voorzien.

- lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

Er wordt hemelwater geloosd afkomstig van verhard oppervlak dat bestaat uit bestrating en woningen. Het verhard oppervlak bestaande uit bestrating wordt volledig afgekoppeld, de daken maximaal 50%. In totaal gaat het om een oppervlakte van 8000 m². Er wordt een berging gecreëerd van 36 m³ zodat het water gedoseerd kan worden geloosd op de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek.

In de beleidsregel 10 'lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak' is aangegeven dat dynamisch bergings-/infiltratievoorzieningen minimaal gedimensioneerd dienen te worden op een neerslaggebeurtenis met herhalingstijd 1:100, gemiddeld klimaatscenario 2050. Voor Noord- en Midden-Limburg dient daarbij een buiduur van 24 uur te worden gehanteerd, zijnde 100 mm. Voor Zuid-Limburg (Heuvelland) geldt in afwijking hiervan bij maatwerk een buiduur van twee uur, zijnde 80 mm. Uitleg: in Zuid-Limburg is een korte bui meer bepalend voor de benedenstroomse belasting dan een langdurige bui.

Als infiltreren aantoonbaar niet of nauwelijks mogelijk is, kan een dynamische bergings-/infiltratievoorziening aangelegd worden met leegloopvoorziening. Om afwenteling naar benedenstrooms te voorkomen, mag in Zuid-Limburg met de leegloopvoorziening maximaal 10 liter per seconde per hectare worden geloosd.

In casu is er sprake van een afkoppeling van een bestaande situatie. Er wordt niet volledig voldaan aan de beleidsregel, maar er wordt wel voldaan aan de inspanningsverplichting om de lozingspiek om het oppervlaktewater af te vlakken. Hierdoor zal er minder wateroverlast ontstaan ten opzichte van de bestaande situatie.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 december 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z37745.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat mogelijk een recht op schadevergoeding, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z37745:

1. tekening "uitsnede bodempassage", d.d. 13 december 2021, tekeningnummer 21.003 (WLDOC 1663486819-290096);
2. tekening "situatie riolering", d.d. 26 november 2021, tekeningnummer 21.003-B03 (WLDOC 1663486819-290099);
3. tekening "situatie riolering", d.d. 26 november 2021, tekeningnummer 21.003-B04 (WLDOC 1663486819-290100);
4. tekening "situatie verharding", d.d. 26 november 2021, tekeningnummer 21.003-B05 (WLDOC 1663486819-290101);
5. tekening "situatie verharding", d.d. 26 november 2021, tekeningnummer 21.003-B06 (WLDOC 1663486819-290102)';
6. uitvoeringsregel 1.9 'kleine bouwwerken' behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019 (ter informatie; deze bijlage maakt geen onderdeel uit van de vergunning) (WLDOC-1663486819-293195).