



Partijen:

Aanvrager	
Constructeur	3c bouwadvies
Vergunningtoets	ODRN, Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Toetskader

- 1) Bouwbesluit 2012
- 2) NEN-EN 1990 Grondslagen van het Ontwerp
- 3) NEN-EN 1991 Belastingen op constructies
- 4) NEN-EN 1992 Betonconstructies
- 5) NEN-EN 1993 Staalconstructies
- 6) NEN-EN 1994 Staal-Betonconstructies
- 7) NEN-EN 1995 Houtconstructies
- 8) NEN-EN 1996 Metselwerkconstructies
- 9) NEN-EN 1997 Geotechnisch Ontwerp (2 delen)
- 10) NEN-EN 1999 Aluminiumconstructies

Constructief advies

Toets: akkoord met voorschrift.	
VOORSCHRIFT: - Er moet een deugdelijke koppeling gemaakt worden tussen de nieuwe balklaag van de zolder en de onderliggende constructie	

Geraadpleegde documenten

D-nummer	Ontv.dat	Betreft	Opmerkingen	Akkoord [ja / nee]
D180164319	03/03/2018	A224-ber-1 statische berekening dakverhoging tbv vergunningsaanvraag.compressed		Ja
D180164323	03/03/2018	085-180226 -BA-11 plattegronden nieuw		Ja
D180164324	03/03/2018	085-180226 -BA-12 doorsneden en gevels nieuw		Ja
D180164326	03/03/2018	085-180226 -BA-13-01a detail		Ja
D180164328	03/03/2018	085-180226 -BA-13-01b detail		Ja
D180164329	03/03/2018	085-180226 -BA-13-02 detail		Ja
D180164330	03/03/2018	085-180226 -BA-14 plattegronden vloer constructie en dak-kapplan		Ja
D180164331	03/03/2018	085-180226 -BA-13-03 detail		Ja

Beoordeling door:



Toetsdatum: 07-03-2018