

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: Re: FPV Lijnbaansgracht - Bestaande kade noord oostzijde
Datum: woensdag 13 februari 2019 15:46:02

Dat was ons via een omweg ook al duidelijk geworden. Stedelijk vastgoed probeert nl goedkeuring te krijgen voor het opstellen van een telekraan op deze kade, en dit kan niet. Hoofdrede is niet bekend zijn van de fundatie (zo begreep ik), dus hoog risico profiel.

Ter info: vanuit stedelijk vastgoed wordt morgen al een spoed duikonderzoek door Baars-Cipro gedaan met monsternamen van de palen. Dan weten we weer meer.

Mijn eerste indruk: vanwege onbekend zijn fundatie staat i ws in de lijst slechte kades. Ik verwacht niet dat deze op instorten staat of voor de komende 30 j ook een steun constructie gaat nodig hebben, dan had het uiterlijk al veel meer gebreken moeten vertonen nl. Kwestie van bouwdoossier terug traceren middels onderzoek en daarna aantonen op papier.

Groet,

Op 13 feb. 2019 om 15:33 heeft [REDACTED] het volgende geschreven:

Beste [REDACTED]

Tot mijn grote schrik hoorde ik van onze collega [REDACTED] werkzaam aan het programma walmuren en in het verleden heeft hij wat voorbereidingswerk voor dit project gedaan, dat de kade aan de noord oostzijde van de Lijnbaansgracht ter plaatse van de Melkweg in beheer bij Gemeente Amsterdam op de lijst staat van 50 slechtste kademuren van Amsterdam en zeker niet een restlevensduur van 50 jaar heeft. In tegenstelling tot de informatie die wij 1,5 jaar geleden van [REDACTED] ontvangen hebben. [REDACTED] heeft mij deze informatie direct medegedeeld omdat hij direct het verband met ons project heeft gelegd. [REDACTED] heeft 1,5 jaar geleden aangegeven dat er enkel wat voegwerk en kitvoegen hersteld moeten worden en dat dit voorafgaand aan onze uitvoering zal plaatsvinden. [REDACTED] heeft toen ook de onderzoeksrapportages van Antea meegestuurd die zijn conclusie onderbouwen.

Ik wil jullie graag vragen of de meest handige en praktische aanpak is om nu een afspraak te maken met [REDACTED] de huidige beheerder, programma walmuren en ons om de consequenties van deze kwestie duidelijk te krijgen? Zo ja dan ga ik die afspraak beleggen, zo nee hoor ik graag welke aanpak we dan hanteren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vorbereider
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

[REDACTED]
[REDACTED]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Op dit bericht is een proclamer van toepassing: amsterdam.nl/proclamer