



INHOUD	
bestaand	227.0m³
nieuw	403.1m³
BVO	
bestaand	88.7m²
nieuw	160.6m²

Ventilatievoer verblijfsgebieden nieuwe verdieping per woning

Huisnummer 40
 VG = 49,0m²
 Eis ventilatie conform bouwbesluit = 0,9 dm³/s/m² = 44,1 dm³/s
 Toevoer voorgevel:
 DucoTon 18 ventilatierooster, capaciteit: 18,5 dm³/s/m²
 Totale toevoer = 18,5 dm³/s/m² * 2,78m² = 51,4 dm³/s
 Toevoer achtergevel:
 DucoTon 18 ventilatierooster, capaciteit: 18,5 dm³/s/m²
 Totale toevoer = 18,5 dm³/s/m² * 1,27m² = 23,5 dm³/s
 Toetreding 74,9 m² > Eis 44,1 m²

Huisnummer 42
VG = 53,6m²
Eig ventilatie conform bouwbesluit = 0,9 dm³/s/m² = 48,2 dm³/m²
Toevoer voorbevel:
DucoTon 18 ventilatierooster, capaciteit: 18,5 dm³/s/m²
Totale toevoer = 18,5 dm³/s/m² * 2,78m² = 51,4 dm³/s
Toevoer achtergevel:
DucoTon 18 ventilatierooster, capaciteit: 18,5 dm³/s/m²
Totale toevoer = 18,5 dm³/s/m² * 1,27m² = 23,5 dm³/s
Toetreding 74,9 m³ > 48,2 m³

Huisnummer 44
 VG = 51,2m²
 Eis ventilatie conform bouwbesluit = 0,9 dm³/s/m² = 46,1 dm³/s
 Toevoer voorbeeld:
 DuoTon 18 ventilatierooster, capaciteit: 18,5 dm³/s/m²
 Totale toevoer = 18,5 dm³/s/m² * 2,78m² = 51,4 dm³/s
 Toevoer achtergevel:
 DuoTon 18 ventilatierooster, capaciteit: 18,5 dm³/s/m²
 Totale toevoer = 18,5 dm³/s/m² * 1,27m² = 23,5 dm³/s
 Toetreding 74,9 m³ > 46,1 m³

Huisnummer 46
 VG = 47,8m²
 Eis ventilatie conform bouwbesluit = 0,9 dm³/s/m² = 43 dm³/s
 Toevoer voorbeeld:
 DuoTon 18 ventilatierooster, capaciteit: 18,5 dm³/s/m²
 Totale toevoer = 18,5 dm³/s/m² * 2,78m² = 51,4 dm³/s
 Toevoer achtergevel:
 DuoTon 18 ventilatierooster, capaciteit: 18,5 dm³/s/m²
 Totale toevoer = 18,5 dm³/s/m² * 1,27m² = 23,5 dm³/s
 Toetreding 74,9 m³ > Eis 43 m³