





Plattegrond 1e verdieping blok B
Bovenkant vloer ± 2.700 mm +P
Gebruiksoppervlakte: ca. 777 m²

- Renvoel**
- Noodverlichting conform NEN-EN 1838
 - Nooduitgang verlichting conform NEN 3011 en NEN-EN 1838
 - Ontsmettingspaneel
 - Ontsmettingspaneel met centrale
 - Brandmeldcentrale
 - Brandweergang
 - Bedieningspaneel brandmeldcentrale
 - Sprinkelmeldcentrale
 - Branddanghappet
 - Draagbare brandblusser
 - Bladdelen
 - Handbrandmelder
 - Noodotgrendeling
 - Brandbescherming 30 min, WISIRO
 - Zelfkullende deur (30 min brandwerend)
 - 60 min brandwerend
 - Brandbescherming 60 min, WISIRO
 - Zelfkullende deur (60 min brandwerend)
 - 60 min brandwerend
 - Brandbescherming 30 min, WISIRO
 - Zelfkullende deur (30 min brandwerend)
 - 30 min brandwerend
 - Rookkuchiding 20 min, WTRD
 - Zelfkullende deur (20 min rookwerend)
 - 20 min rookwerend
 - Zonder akustiek te spelen
 - Zonder akustiek te spelen (s.m.v., drukknop actier inslagpogener)
 - Zonder akustiek te spelen (s.m.v., knopknop)
 - Zonder akustiek te spelen (s.m.v., deuring)
 - Logoket, zonder akustiek te spelen
 - Slaafmagriet
 - Brandweergang
 - Brandweergang
 - Drupe bladering, conform NEN 1594
 - Stact
 - Schakelaar No / CV / LB / ROW
 - Rookmelder conform NEN 2555
 - Rookmelder aangesloten op brandmeldcentrale
 - Noodindicator

Geoefte Brandmeldinstallatie met draak doormaking en udelige be-
waking en ontsmettingspaneel met type B, de bedoeld in het door de gemeente
Teel grondgeurde PVE van 14-07-2014 voor blok A en B.
Appartementen (algen op de tegene grond en niet behorende tot de brandmel-
installatie zijn voorzien van rookmelders als bedoeld in de NEN 2555, indien deze
niet zijn aangesloten op de brandmeldinstallatie.

Als appartementen hebben een buitenlamp die aan gaat op de centrale opbouw
verlichting en allen buiten de woening.
De aangesloten noodverlichting en vacuütschakelaar zijn de centrale opbouw
armaturen op de VVE installatie.

Ieder appartement is een brandcompartiment.



Adres:
Californiëweg 375-509
1796 PS De Koog - Texel

Wijzer, Omschrijving, Datum



Aanvraag / making
Project
Opdrachtgever
Onderwerp

Omgevingsvergunning activiteit bouwen
Residentie Californië
VVE blok A en VVE blok B
Plattegrond 1e verdieping

MVH Adviseurs B.V.
Vakweg 18
3981 PC Bunnik
T: +31 (0) 35 36 374
Email: info@mvhadviseurs.nl
Internet: www.mvhadviseurs.nl


Datum
Formaat
Schaal
Getekend
Controle

28 mei 2021
A1+15050/04
1:100
J. van den Brink
M. van Hout

Waar:
00007
40
GA01

Auteursrechten voorbehouden

CP-006-0000




Plattegrond 2e verdieping blok B
 Bovenkant vloer = 5,400 mm +P
 Gebruiksoppervlakte: ca. 718 m²



Aanvraag / melding	Omgevingsvergunning activiteit bouwen
Project	Residentie Californië
Opdrachtgever	VVE blok A en VVE blok B
Onderwerp	Plattegrond 2e verdieping

MVH Adviseurs B.V.	Datum	: 28 mei 2021	 Werknr. 20067 Titel GA02
Valrijweg 18	Formaat	: A1+ [1050x594]	
3981 PC Bunnik	Schaal	: 1:100	
Tel. +31 33 25 86 334	Getekend	: J. van den Brink	
Email info@mvhadviseurs.nl	Contactpersoon	: M. van Holst Pellekaan	
Internet: www.mvhadviseurs.nl			

Autoresrechten voorbehouden GA-20067.DRW




Renovati

-  Nieuweflichting conform NEN-EN 1338
-  **Nieuweflichting conform NEN 2011 en NEN-EN 1338**
-  Ontvangingsruimte
-  Ontvangingsruimteluifelunit centrale
-  Brandmeldercentrale
-  Brandweringpaneel
-  Bedienpaneel brandmeldeinstallatie
-  Sprinkelmeldercentrale
-  Brandringschappel
-  Draagbare brandblusser
-  Blusdeken
-  Handbrandmelder
-  Noodgevoeding
-  Brandbescherming 80 min., WIC800
-  Zelfkullende deur (80 min brandwerend)
-  90 min brandwerend
-  Brandbescherming 60 min., WIC600
-  Zelfkullende deur (60 min brandwerend)
-  60 min brandwerend
-  Brandbescherming 30 min., WIC300
-  Zelfkullende deur (30 min brandwerend)
-  30 min brandwerend
-  Rookscherming 20 min., WIT200
-  Zelfkullende deur (20 min rookwerend)
-  20 min rookwerend
-  Zonder deukels te openen
-  Zonder deukels te openen d.m.v., drukking achter ingangster
-  Sk Zonder deukels te openen d.m.v., knopbediening
-  \$d Zonder deukels te openen d.m.v., dwerstang
-  Ls Lokkings, zonder deukels te openen
-  Keukmagneet
-  Brandweringpaneel
-  Brandwerend
-  Droge blusleiding, conform NEN 1594
-  Flakstok
-  Schakelaar 'No / CV / LW / RW
-  Rookmelder conform NEN 2555
-  Rookmelder aangesloten op brandmeldecentrale
-  Nieuwindicator

Geïsoleerde Brandmeldinstallatie met directe doormelding en volledige bewaking en ontruimingsadministratie type B als bedoeld in het door de gemeente Texel goedgekeurde PVE van 14-07-2014 voor blok A en B.

Alle appartementen hebben een buitenlamp die aan gaat op de centrale openbare verlichting en vallen buiten de woningen.
De aangegeven noodverlichting en vluchtrouteaanduiding zijn decentrale armaturen op de VVE installatie.

Ieder appartement is een brandcompartiment.




Adres:
Californiëweg 375-509
1796 PS De Koog - Texel




Aanvraag / melding	Omgevingsvergunning activiteit bouwen
Project	Residentie Californië
Opdrachtgever	VVE blok A en VVE blok B
Onderwerp	Plattegrond zolderverdieping

MvH Adviseurs B.V.	Datum	: 28 mei 2021
Valuingweg 18	Formaat	: A1+ [1050x594]
3981 PC Bunnik	Schaal	: 1:100
Tel. +31 33 25 86 334	Getekend	: J. van den Brink
Email info@mhadviseurs.nl	Contactor	: M. van Holst Pellekaan
Internet: www.mhadviseurs.nl		


Worker.
20067
Had :
GA03




Doorsnede A-A



Doorsnede B-B



Doorsnede C-C



Doorsnede D-D

Adres:
Californiëweg 375-509
1796 PS De Koog - Texel

Wijznr. Omschrijving Datum



Aanvraag / melding : Omgevingsvergunning activiteit bouwen
Project : Residentie Californië
Opdrachtgever : VVE blok A en VVE blok B
Onderwerp : Doorsneden A-A, B-B, C-C en D-D

MVH Adviseurs B.V.,
Vellingweg 18
3981 PC Bunnik
Tel. +31 33 25 86 334
Email: info@mvhadviseurs.nl
Internet: www.mvhadviseurs.nl

Datum : 28 mei 2021
Formaat : A2 [594x420]
Schaal : 1:100
Getekend : J. van den Brink
Contactpersoon : M. van Holst Pellekaan

Werknr.
20067
Blad :
GA04



Adres:
Californiëweg 375-509
1796 PS De Koog - Texel

Wijznr. Omschrijving Datum



Aanvraag / melding	: Omgevingsvergunning activiteit bouwen	
Project	: Residentie Californië	
Opdrachtgever	: VVE blok A en VVE blok B	
Onderwerp	: Situatie	
MVH Adviseurs B.V. Vrijweg 18 3981 PC Bunnik Tel. + 31 33 25 86 334 Email: info@mvhadviseurs.nl Internet: www.mvhadviseurs.nl	Datum : 17 december 2020 Formaat : A1 (841x594) Schaal : 1:500 Getekend : J. Schillemaaker Contactpersoon : M. van Holst Pellekaan	Werknr. 20067 Bijl. SA00