



de heer F. Galarce Morales,
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving

-  los blussapparaat voorzien van poeder/koolzuur/schuim
-   brandslanghaspel, lang 20 m tenzij anders vermeld
doorraai spuitstuk 6mm, slangdiameter 19mm
-  hand brandmelder
-  signaalgever brandmeldinstallatie
-  vluchtweg naar links ISO7010
-  vluchtweg naar rechts ISO7010
-  vluchtweg rechdoor of naar boven ISO7010
-  verzamelplaats

L.S. sluiting, te ontgrendelen zonder gebruik van losse delen

30s~40s	deur, 30 min. WDBDO, zelfsluitend	ward/vloer/dakconstructie incl. te openen delen.
60s~120s	deur, 60 min. WDBDO, zelfsluitend	
~30	30 min. WDBDO	
~60	60 min. WDBDO	
30	30 min. WDBDO	

NV  noodverlichting NEN-EN 1838

RM  rookmelder NENZ535

 brandmeldcentrale

BMC

Loet 43 1741 BN SCHAGEN
T 0224 - 752988
E info@geoarchitecten.nl
W www.geoarchitecten.nl

Maten in het werk te controleren!