

BESLUIT WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

verleend aan:	Green Box Computing B.V.
voor:	het veranderen van een inrichting bedoeld voor datahosting en –storage
activiteit:	het op verzoek van vergunninghouder wijzigen van een omgevingsvergunning
locatie:	Oostpolder 4, Eemshaven Zuidoost
kenmerk bevoegd gezag:	GR-VERG-2022-001232/001340
kenmerk Omgevings- dienst Groningen:	Z2022-010237/011961
bevoegd gezag:	Provincie Groningen
datum besluit:	22 november 2022

BESLUIT

Onderwerp

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft bij besluit van 14 mei 2019 (kenmerk Z2018-00009798) aan Green Box Computing B.V. (hierna Green Box) een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) verleend voor het veranderen van een bestaande inrichting bedoeld voor datahosting en –storage. De vergunde activiteiten betreffen het milieuneutraal veranderen van het in werking hebben van deze bestaande inrichting en het bouwen van een bouwwerk. De vergunning heeft betrekking op een wijziging van een eerder vergunde uitbreiding van de inrichting fase 3 bestaande uit blok 3A en 4A, betreffende de inrichting gelegen op de locatie Oostpolder 4, Eemshaven Zuidoost, kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie M, nummers 86, 91, 92 en 173.

Verzoek gelijkwaardigheid PGS 30

Op 7 oktober 2022 hebben wij van Green Box een verzoek gelijkwaardigheid (OLO nr. 7309321) voor de binnen uw inrichting, gelegen aan de Oostpolder 4 Eemshaven, opgestelde dieseltanks van blok 3A en 4A ontvangen. Het verzoek heeft betrekking op het voldoen aan voorschrift 2.2.1 van de richtlijn PGS 30:2011. De hierin voorgeschreven richtlijn BRL-K903 en de in deze laatste richtlijn vastgelegde bepaling met betrekking tot het op 1:100 op afschot liggen van de tanks, dat noodzakelijk is voor het verzamelen, bemonsteren en afvoeren van eventueel in de tanks aanwezig water ter voorkoming van inwendige corrosie. Uit een inspectie van een installatiebedrijf is gebleken dat de dieseltanks voor blok 3A en 4A niet op afschot zijn geplaatst.

Verzoek wijziging omgevingsvergunning

In navolging van voornoemd verzoek hebben wij op 4 november 2022 van Green Box een verzoek (OLO nr. 7376115) ontvangen voor het, op basis van artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wabo, wijzigen voor voornoemd besluit. Deze wijziging betreft het met de gelijkwaardige maatregelen ten aanzien van het aan voorschrift 2.2.1 van de richtlijn PGS 30:2011 voldoen van de voor blok 3A en 4A toegepaste dieseltanks, zoals vastgelegd in het aan voornoemd besluit van 14 mei 2019 verbonden voorschrift 1.1.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten besluit:

1. in te stemmen met de voorgestelde gelijkwaardige maatregelen voor het voor betreffende dieseltanks voldoen aan de richtlijn PGS 30:2011;
2. gelet op artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wabo, de bij besluit van 14 mei 2019 (kenmerk Z2018-00009798) verleende omgevingsvergunning te wijzigen overeenkomstig het verzoek van de vergunninghouder;
3. dat de volgende documenten deel uitmaken van dit besluit:
 - de aanvraagformulieren OLO nr. 730932 en 7376115;
 - Toelichting gelijkwaardige oplossing;
 - rapport "Ontwerpbeoordeling PRI&E, afwijking afschot van opslagtank, Datacenter Buckingham Dieselopslagtanks" kenmerk 17062021/KDH versie 02, d.d. 17 juni 2021;
 - tekening GRQ3A Situatie Nieuwbouw, nr. IE0312355-48-DR-0003, d.d. 13-08-2018;
4. dat het aan dit besluit verbonden voorschrift 5.1 aanvullend aan de omgevingsvergunning van 14 mei 2019 (kenmerk Z2018-00009798) wordt verbonden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Bekendmaking gebeurt door toezending.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij Gedeputeerde Staten binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Namens deze,



Mevrouw N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Verzonden op: 23 november 2022

Dit besluit is digitaal verzonden aan:

- Green Box Computing B.V.;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;
- de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport;
- de Nederlandse Arbeidsinspectie;
- de Veiligheidsregio Groningen.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

5. Opslagtanks diesel

- 5.1 In aanvulling van de in voorschrift 1.1.1 opgenomen bepaling ten aanzien van het voor de opslag van dieselolie in bovengrondse tanks voldoen aan bepalingen uit de richtlijn PGS 30 "Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" (versie 1.0, december 2011), zoals vastgelegd in voorschrift 6.2.2 van de vigerende vergunning 8 juli 2014 (nr. 2014-28.393/28, ODC), dient in afwijking van het bepaalde in voorschrift 2.2.1 van voornoemde richtlijn PGS 30:2011 voor de tanks van blok 3A en 4A te worden voldaan aan de volgende bepalingen:
- De tanks dienen aan beide uiteinden te zijn voorzien van een peilleiding;
 - De tanks dienen te zijn voorzien van een elektronische waterdetectie;
 - De tanks dienen jaarlijks via de twee aangebrachte peilbuizen te worden bemonsterd op de aanwezigheid van vrij water;
 - Het aangetroffen water dient uit de tank te worden afgevoerd;
 - Voorafgaande aan het gebruik dient de in de tanks opgeslagen diesel voor verwijdering van water te worden gefilterd/gereinigd;
 - Voor de interne inspectie en eventueel hierop volgend onderhoud van de tanks dient een termijn van 5 jaar te worden aangehouden. Deze termijn kan, indien de inspectieresultaten daartoe aanleiding geven, met instemming van het bevoegd gezag worden verlengd tot maximaal 10 jaar.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1 Onderwerp.....	6
1.2 Publicatie aanvraag	6
1.3 Reguliere procedure en beslistermijn.....	6
1.4 Volledigheid aanvraag/verzoek	6
1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht	6
1.6 Adviezen.....	6
1.7 Publicatie besluit.....	7
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
2.1 Wijziging van een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting	8

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Onderwerp

Op 7 oktober 2022 hebben wij van Green Box een verzoek gelijkwaardigheid PGS 30 ontvangen voor de opgestelde dieseltanks van blok 3A en 4A. Het verzoek heeft betrekking op het voldoen aan voorschrift 2.2.1 van de richtlijn PGS 30:2011. De hierin voorgeschreven richtlijn BRL-K903 en de in deze laatste richtlijn vastgelegde bepaling met betrekking tot het op 1:100 op afschot liggen van de tanks, dat noodzakelijk is voor het verzamelen, bemonsteren en afvoeren van eventueel in de tanks aanwezig water ter voorkoming van inwendige corrosie. Uit een inspectie van een installatiebedrijf is gebleken dat de dieseltanks voor blok 3A en 4A niet op afschot zijn geplaatst.

In navolging van voornoemd verzoek en met onze instemming met het gelijkwaardigheidsverzoek, verzoekt Green Box ons, op basis van artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wabo, tot wijziging van de bij besluit van 14 mei 2019 (kenmerk Z2018-00009798) verleende omgevingsvergunning waarbij voornoemde gelijkwaardige maatregelen in een aanvullend voorschrift worden vastgelegd.

1.2 Publicatie aanvraag

Van het verzoek gelijkwaardigheid en verzoek tot aanpassing van de omgevingsvergunning is kennisgegeven door publicatie op de website www.officielebekendmakingen.nl.

1.3 Reguliere procedure en beslistermijn

De beslissing op de ingediende verzoeken is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 Wabo. Binnen 8 weken na ontvangst van de verzoeken dient door ons een besluit te worden genomen.

1.4 Volledigheid aanvraag/verzoek

Het verzoek gelijkwaardigheid van 7 oktober 2022 en het verzoek van 4 november 2022 om wijziging van de omgevingsvergunning zijn aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid. De aanvragen bevatten voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project voor de fysieke leefomgeving en zijn door ons in behandeling genomen.

1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De inrichting valt onder de categorieën 1.3.a en b, 7.1.a, 9.3.g, 20.1.a.4 en 28.1.b van het Bor. Het betreft een vergunningplichtige inrichting. Op grond van de categorieën 1.3.a, 1.3.b en 9.3.g zijn wij bevoegd om op deze aanvragen te beslissen.

Verder valt de inrichting in verband met de aanwezigheid van IPPC-installaties, onder de in bijlage 1 van de RIE aangegeven categorie 6.4.b. Tevens valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de verzoeken ter advisering verzonden aan:

- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's als beheerder van de VKA, waarop lozing vanuit de bestaande inrichting plaats vindt;
- Rijkswaterstaat Noord-Nederland, als bevoegd gezag voor de directe lozing op oppervlaktewater vanuit de VKA, waarop de bestaande inrichting loost;

- de Veiligheidsregio Groningen, als adviseur in het kader van het Brzo 2015;
- de Nederlandse Arbeidsinspectie, als adviseur in het kader van het Brzo 2015;
- de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport.

Binnen de gestelde termijn hebben wij geen adviezen ontvangen.

1.7 Publicatie besluit

Van de publicatie van dit besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Wijziging van een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting

Bij besluit van 14 mei 2019 (kenmerk Z2018-00009798) hebben wij aan Green Box een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting gelegen op de locatie Oostpolder 4 Eemshaven Zuidoost. De omgevingsvergunning heeft betrekking op een gewijzigde realisatie van de uitbreiding van de bestaande inrichting bedoeld voor datahosting en -storage met een fase 3, bestaande uit blok 3A en 4A.

In voorschrift 1.1 van betreffende vergunning is bepaald dat voor de voor fase 3 bedoelde opslagtanks voor diesel van de noodaggregaten dient te worden voldaan aan de bepaling uit de richtlijn PGS 30 "Vloeibare brandstoffen bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" (versie 2011), zoals vastgelegd in de onderliggende oprichtingsvergunning van 8 juli 2014 (nr. 2014-28.393/28, ODG). In voorschrift 2.2.1 van betreffende richtlijn PGS 30:2011 is voorgeschreven dat de tankinstallaties dienen te worden geïnstalleerd volgens de richtlijn BRL-K903 (thans BRL SIKB 7800). In de BRL-K903 is voorgeschreven dat de tanks, voor de verzameling en afvoer van in de tank aanwezig water, op een hellingshoek van 1:100 dienen te worden geplaatst.

Bij een inspectie van de tanks door een gecertificeerde tankinstallatiebedrijf is geconstateerd dat voor de dieseltanks van blok 3A en 4A hier thans niet wordt voldaan.

Verzoek gelijkwaardigheid PGS 30

In verband met deze constatering is door Green Box, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1.6 van de richtlijn PGS 30:2011, op 7 oktober (OLO nr. 7309321) een voorstel voor een aantal als gelijkwaardig te beschouwen maatregelen met betrekking tot voornoemde geconstateerde afwijking bij ons ingediend.

Met dit verzoek (rapport "Ontwerpbeoordeling PRI&E, afwijking afschot van opslagtank, Datacenter Buckingham Dieselopslagtanks" kenmerk 17062021/KDH versie 02, d.d. 17 juni 2021) wordt verzocht de volgende gelijkwaardige maatregelen te treffen:

- Het voorzien van de tanks van een 2^e peilleiding voor het jaarlijks op aanwezigheid van vrij water testen van de opgeslagen diesel en afvoeren van aangetroffen water.
- Het aanbrengen van een elektronische waterdetectie in de tanks.
- Het op waterdeeltjes filteren/reinigen van de in de tanks opgeslagen diesel.
- Inkorting van de interne inspectietermijn en eventueel hierop volgend onderhoud van de tanks van 15 jaar naar 5 jaar en vervolgens mogelijk naar 10 jaar op basis van inspectieresultaten.

Wij kunnen instemmen met deze voorgestelde gelijkwaardige maatregelen. De gelijkwaardige maatregelen dienen te worden vastgelegd in de omgevingsvergunning van 14 mei 2019 (kenmerk Z2018-00009798). Hiertoe heeft Green Box op 4 november 2022 een verzoek wijziging omgevingsvergunning (OLO nr. 7376115) bij ons ingediend.

Beoordeling verzoek wijziging omgevingsvergunning

Het verzoek om wijziging van de vergunning van 14 mei 2019 heeft betrekking op het, aanvullend aan voorschrift 1.1, aan de vergunning verbinden van voorschriften waarin voornoemde gelijkwaardigheidsmaatregelen zijn vastgelegd. Ten aanzien van het, overeenkomstig artikel 2.31 lid 2 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ingediende verzoek om wijziging van de vergunning overwegen wij het volgende.

Huidige vergunningssituatie

- Bij besluit van 8 juli 2014 (nr. 2014-28.393/28, ODG) hebben wij aan Green Box Computing B.V., voorheen Deerns UK Ltd., voor deze inrichting een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting en het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid onder e, sub 1 en artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo) verleend.
- In verband met enkele bouwkundige en installatietechnische wijzigingen ten aanzien van de data-opslaggebouwen is bij besluit 16 september 2014 een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en een (gewijzigde) bouw van een bouwwerk.
- Bij besluit van 30 september 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en het bouwen van een tweetal bouwwerken, betreffende een portiersloge en een opslagloods.
- Bij besluit van 21 oktober 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, betreffende een kantoorpand.
- Bij besluit van 2 december 2014 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en het bouwen van twee bouwwerken, betreffende een leidingbrug en een pompgebouw.
- Bij besluit van 10 maart 2015 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, betreffende een uitbreiding van een reeds vergunde logistieke ruimte.
- Bij besluit van 17 juni 2015 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, betreffende een samenvoeging van een tweetal, reeds eerder vergunde, gebouwen van het datacentrum.
- Bij besluit van 17 december 2015 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, betreffende een wijziging van het reeds vergunde utiliteitsgebouw (CUB) van blok 2A.
- Bij besluit van 9 februari 2016 hebben wij voor onderhavige inrichting een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van het in werking hebben van de inrichting het bouwen van bouwwerken in verband de uitbreiding van de inrichting met blok 3A t/m C (fase3);
- Bij besluit van 16 maart 2016 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, betreffende een aantal installatietechnische wijzigingen ten aanzien van een viertal, reeds eerder vergunde, gebouwen van het datacentrum;
- Bij besluit van 26 oktober 2016 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bouwwerk, betreffende een wijziging van het reeds vergunde kantoorpand (HUB-FSA);
- Bij besluit van 31 juli 2018 zijn aan Green Box Computing B.V. in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften opgelegd met betrekking tot de indirecte lozing van koelwater via de VKA op oppervlaktewater;
- Bij besluit van 14 mei 2019 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, betreffende de realisatie van een gewijzigde fase 3 bestaande uit blok 3A en 4A;
- Bij besluit van 30 juli 2019 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk, betreffende de realisatie van een pompstation voor lozing van koelwater;
- Bij besluit van 1 juni 2021 hebben wij op verzoek van de vergunninghouder de bij besluit van 8 juli 2014 verleende omgevingsvergunning gewijzigd, waarbij een gewijzigd voorschrift met betrekking tot de inzet van noodstroomgeneratoren aan de vergunning is verbonden;
- Bij besluit 19 januari 2022 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bouwwerk, betreffende de realisatie van een leidingbrug;

- Bij besluit van 30 augustus 2022 hebben wij voor onderhavige inrichting een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van het in werking hebben van de inrichting, het bouwen van bouwwerken, het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden en het gebruik van gronden in afwijking van het bestemmingsplan en is de bij besluit van 8 juli 2014 verleende omgevingsvergunning op verzoek van vergunninghouder gewijzigd.

Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging kan worden verleend en gewijzigd zoals in onderhavig geval, als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde wijziging van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) danwel het Activiteitenbesluit milieubeheer is toegestaan;
- niet m.e.r.-plichtig is; en
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hierna volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan.

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

De voorgenomen wijziging ten aanzien van de dieseltanks heeft geen gevolgen voor de milieu-aspecten afval, afvalwater, emissies lucht, geluid, externe veiligheid, brandveiligheid en lichthinder.

Bodem:

De dieseltanks staan, ook in de bestaande situatie, opgesteld op een vloestofdichte vloer met afwatering naar het bedrijfsriool. Met deze bodembeschermende voorzieningen en aandacht voor pompen, appendages en monsternamenpunten en inspectie en onderhoud van de tanks en bijbehorende voorzieningen wordt in het kader van de NRB 2012 voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico, zoals vastgelegd in artikel 2.9 lid 1 van het Activiteitenbesluit.

De opslag van diesel betreft een bestaande bodembedreigende activiteit waarvoor geen nieuwe situatie bodemonderzoek is vereist.

Veiligheid:

Met de te treffen maatregelen en voorzieningen ten aanzien van de bestaande dieseltanks voor blok 3A en 4A met betrekking tot:

- de monitoring van de aanwezigheid van water in de tanks door middel van het aanbrengen van een elektronische waterdetectie en een 2^e peilleiding en het jaarlijks testen en afvoeren van aangetroffen water;
- het op waterdeeltjes filteren/reinigen van de in de tanks opgeslagen diesel;
- het verkorten van de geldende termijn voor de inwendige inspectie van de tanks van 15 jaar naar 5 jaar danwel 10 jaar op basis van inspectieresultaten;

wordt op passende en adequate wijze invulling gegeven aan het gelijkwaardigheidsbeginsel, zoals vastgelegd in paragraaf 1.6 van de PGS 30:2011.

Met de te treffen gelijkwaardige maatregelen en voorzieningen wordt voor betreffende dieseltanks uit oogpunt van veiligheid voldaan aan BBT.

M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Andere inrichting

Het betreft een inrichting bedoeld voor datahosting en -storage. Door de voorgenomen wijziging zal dit niet veranderen.

Conclusie

Wij kunnen instemmen met het verzoek om wijziging van de omgevingsvergunning van 14 mei 2019 (kenmerk Z2018-00009798). Aan de vergunning wordt aanvullend het in dit besluit opgenomen voorschrift 5.1 verbonden.