

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: Dutch Fireworks Professional B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement
Locatie	: Landtong Bolwerksplas of Bolwerksweg in Deventer
Datum evenement	: 1 januari 2020
Datum beschikking	: 19 november 2019
Kenmerk beschikking	: 2019/0352012
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2019-004214

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending.....	5
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	7
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	7
2.2	Volledigheid van de aanvraag.....	7
2.3	Adviezen	7
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	9
2.5	Locatie.....	10
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	10
2.7	Regeling en voorschriften	11
2.8	Toetsing aanvraag	13
2.9	Overige wet- en regelgeving	14
2.10	Conclusie	15
3	Voorschriften	16
3.1	Waterweg.....	16
3.2	Voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.....	16
3.3	Schuin opstellen van vuurwerkartikelen	16
3.4	Singlerow cakebox professioneel.....	16
3.5	Definitieve schietlijst.....	16
3.6	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht.....	16
3.7	Hobbymatig houden van dieren	16
3.8	Gebouwen in veiligheidszone.....	16
3.9	Luchtbehandelingssysteem	17
3.10	Toestemming afzetten wegen.....	17
3.11	Bereikbaarheid afsteeklocaties en gebouwen	17

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 21 oktober 2019 hebben wij van Dutch Fireworks Professional B.V. een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 1 januari 2020 op de locatie landtong Bolwerksplas of Bolwerksweg in Deventer.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 29 december 2019 09:00 uur en 1 januari 2020 02:00 uur. In de aanvraag staat dat het afsteken op 1 januari 2020 tussen 00:00 uur en 00:30 uur plaatsvindt.

Wij hebben op de volgende data aanvullingen op de aanvraag ontvangen:

- 21 oktober 2019, ons kenmerk 2019/0333829
- 4 november 2019, ons kenmerk 2019/0352351
- 8 november 2019, ons kenmerk 2019/0344998
- 13 november 2019, ons kenmerk 2019/0352366
- 14 november 2019, ons kenmerk 2019/0352371

In hoofdstuk 2.2 van deze ontbrandingstoestemming zijn de aanvullingen nader toegelicht.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvulling onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
 - aanvraag van 21 oktober 2019:
 - aanvraagformulier
 - aanvullende gegevens van 21 oktober 2019:
 - bijlage Hoogwater locatie
 - aanvullende gegevens van 4 november 2019:
 - tekstuele aanvulling
 - bijlage Voorlopige planning Centrale Show Deventer v1
 - bijlage Locatie landtong Deventer 01-01-2020.1
 - aanvullende gegevens van 8 november 2019
 - aanvullende gegevens van 13 november 2019
 - aanvullende gegevens van 14 november 2019
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

¹ ons kenmerk: 2019/0323081

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Dutch Fireworks Professional B.V.;
- b. Burgemeester van Deventer;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen

tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting,
telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben van de aanvrager op verschillende data aanvullende gegevens ontvangen:

- 21 oktober 2019: In de aanvulling heeft de aanvrager een situatietekening toegevoegd waarop een afsteeklocatie op de Bolwerksweg is aangegeven. Van deze locatie zal gebruik worden gemaakt wanneer er door een hoge waterstand in de IJssel geen gebruik kan worden gemaakt van de landtong.
- 4 november 2019: De aanvulling betreft onder andere een tekstuele aanvulling op de aanvraag, een aangepaste planning van de werkzaamheden en een aangepaste situatietekening van de afsteeklocatie op de landtong. De afsteeklocatie en veiligheidszone zijn hierbij niet aangepast.
- 8 november 2019: De aanvulling betreft een tekstuele aanvulling op de aanvraag.
- 13 november 2019: De aanvulling betreft een tekstuele aanvulling op de aanvraag en schietlijst.
- 14 november 2019: De aanvulling betreft een aangepaste schietlijst.

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 29 oktober 2019 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart;

Omdat met de aanvullende gegevens van 21 oktober 2019 een alternatieve afsteeklocatie aan de aanvraag is toegevoegd, hebben wij op 31 oktober 2019 de aanvullende gegevens aan het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland en de verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart toegezonden.

Omdat met de aanvullende gegevens van 8 november 2019 informatie wordt gegeven over de opbouwlocatie van de vuurwerkartikelen, hebben wij op 11 november 2019 de aanvullende gegevens aan het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland toegezonden.

Omdat met de aanvullende gegevens van 4, 13 en 14 november 2019 de afsteeklocaties en veiligheidszones niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 14 november 2019 hebben wij het advies³ van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. In het advies geeft de brandweer aan dat de aspecten die betrekking hebben op veiligheid bij beide locaties (landtong en Bolwerksweg) gelijk zijn.

De brandweer adviseert ons om in de ontbrandingstoestemming aan te geven dat:

1. de aanvrager van het evenement bij Rijkswaterstaat om toestemming vraagt;
2. naast bedrijfsmatig gehouden dieren ook hobbymatig gehouden dieren in of rondom de veiligheidszone naar een veilige plaats worden gebracht;
3. er een waterweg in de veiligheidszone aanwezig mag zijn;
4. voldoende bewakingspersoneel wordt ingezet om scheepvaartverkeer te signaleren en actie te nemen om het evenement te onderbreken;
5. de bewoners binnen de veiligheidszone door de organisatie van het vuurwerkevenement worden geïnformeerd over de veiligheidsaspecten;
6. de aanrijroute naar de Bolwerksweg (en de Bolwerksweg zelf) over een breedte van minimaal 3,5 meter en een hoogte van 4,2 meter vrij wordt gehouden van obstakels en voertuigen;
7. verkeer op de brug wordt gewaarschuwd voor mogelijk vallende vuurwerkresten;
8. de afstecker in verbinding staat met de toezichthouder;
9. dat een rietgedekte molen net buiten de veiligheidszone aanwezig is.

Het advies is op de volgende manier verwerkt:

- Advies 1 betreffende een toestemming van Rijkswaterstaat hebben wij niet overgenomen. Een eventuele toestemming op grond van het Binnenvaartpolitiereglement wordt afgegeven door Rijkswaterstaat. Omdat wij op dit punt geen bevoegd gezag zijn, kunnen wij deze verplichting niet opnemen in de voorschriften. Wel adviseren wij de toepasser in hoofdstuk 2.7 om deze toestemming aan te vragen bij Rijkswaterstaat.
- Advies 2 betreffende hobbymatig gehouden dieren in of rondom de veiligheidszone hebben wij overgenomen. In aanvulling op de Regeling hebben wij voorschrift 3.7 opgenomen betreffende de aanwezigheid van hobbymatig gehouden dieren.
- Advies 3 betreffende de aanwezigheid van een waterweg binnen de veiligheidszone hebben wij overgenomen. In voorschrift 3.1 is opgenomen dat de IJssel binnen de veiligheidszone aanwezig mag zijn.
- Advies 4 betreffende voldoende bewakingspersoneel om scheepvaart te signaleren hebben wij niet overgenomen. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, is in artikel 2.10, 2e lid, opgenomen dat de veiligheidszone zodanig moet zijn afgezet dat duidelijk is dat de veiligheidszone verboden is voor onbevoegden. Daarnaast is in artikel 3.6, 2e lid onder b. opgenomen dat binnen de veiligheidszone tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen vaartuigen aanwezig mogen zijn. Omdat dit aspect afdoende is geregeld in de Regeling, hebben wij hierover geen aanvullend voorschrift opgenomen.
- Advies 5 betreffende het informeren van bewoners binnen de veiligheidszone hebben wij overgenomen. In voorschrift 3.8 is opgenomen dat de toepasser de eigenaren en/of gebruikers van de gebouwen binnen de veiligheidszone schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.
- Advies 6 betreffende het vrijhouden van de Bolwerksweg hebben wij overgenomen. Uit de toelichting op het advies en een telefonische toelichting van de brandweer blijkt dat het advies gaat over de aanwezigheid van obstakels en voertuigen aan de noordwest kant van de Bolwerksweg (vanaf de Worp naar de Bolwerksweg). Het afsteekterrein en de bebouwing aan de Bolwerksweg zijn in geval van een calamiteit alleen bereikbaar via de Bolwerksweg. Omdat in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk over dit onderwerp geen voorschriften zijn opgenomen, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.11 opgenomen.

³ ons kenmerk: 2019/0352546

- Advies 7 betreffende het waarschuwen van het verkeer op de brug hebben wij niet overgenomen. De Wilhelminabrug valt buiten de veiligheidszone. De straal van de in de aanvraag aangegeven veiligheidszone is in overeenstemming met de veiligheidsafstanden tot aan het publiek zoals genoemd in paragraaf 3.1 van de Regeling. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat er buiten de aangegeven veiligheidszone vuurwerkresten neerkomen. Met betrekking tot dit aspect hebben wij dan ook geen aanvullend voorschrift opgenomen.
- Advies 8 betreffende communicatie tussen de afsteker en de toezichthouder hebben wij niet overgenomen. In de Regeling is in artikel 2.2, lid 2 opgenomen dat de afsteker beschikt over doelmatige communicatiemiddelen om contact te kunnen onderhouden met hulpdiensten en gedeputeerde staten van de provincie waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht. In de nota van toelichting op dit artikel staat dat hierbij gedacht kan worden aan contact via mobiele telefoons. Omdat dit aspect afdoende is geregeld in de Regeling, hebben wij hierover geen aanvullend voorschrift opgenomen.
- Advies 9 betreffende de aanwezigheid van een rietgedekte molen buiten de veiligheidszone: Uit de toelichting op het advies blijkt dat de brandweer ons adviseert om de beziger te informeren over de aanwezigheid van deze molen. De molen valt ruim buiten de veiligheidszone. De straal van de in de aanvraag aangegeven veiligheidszone is in overeenstemming met de veiligheidsafstanden tot aan het publiek zoals genoemd in paragraaf 3.1 van de Regeling. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat er buiten de aangegeven veiligheidszone vuurwerkresten neerkomen. Daarnaast zijn in de Regeling voorschriften opgenomen met betrekking tot wind en ongewone voorvallen. Met betrekking tot dit aspect hebben wij dan ook geen aanvullend voorschrift opgenomen.

Extreme droogte

In het advies geeft de brandweer aan, gelet op het beperkte risico op brand binnen de veiligheidszone, geen bezwaar te hebben wanneer het evenement ook bij fase 2 doorgaat.

Het advies over extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 28 oktober 2019 verzonden aan de burgemeester van Deventer met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens van 21 oktober 2019 een alternatieve afsteeklocatie aan de aanvraag is toegevoegd, hebben wij op 15 november 2019 de aanvullende gegevens aan de burgemeester toegezonden.

Omdat met de aanvullende gegevens van 4, 8, 13 en 14 november 2019 de afsteeklocaties en veiligheidszones niet gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet aan de burgemeester toegezonden.

Op 18 november 2019 hebben wij van de gemeente Deventer bericht⁴ ontvangen dat de gemeente akkoord gaat met het verlenen van deze ontbrandingstoestemming.

⁴ ons kenmerk: 2019/0355454

2.5 Locatie

De aanvraag bevat twee mogelijke afsteeklocaties:

- Landtong Bolwerksplas.
Deze locatie is de voorkeurslocatie en zal worden gebruikt bij een normale waterstand in de IJssel.
- Bolwerksweg
Deze locatie is een alternatieve locatie en kan worden gebruikt bij een hoge waterstand in de IJssel.

Voor dezelfde locaties hebben wij voorgaande jaren ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk. Op 7 juni 2019 hebben wij een bezoek gebracht aan het afsteekterrein. Tijdens het locatiebezoek en uit de situatietekeningen is gebleken dat:

- Afsteeklocatie landtong Bolwerksplas:
 - binnen de veiligheidszone een waterweg (de IJssel) aanwezig is;
 - binnen de veiligheidszone gebouwen behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer aanwezig zijn;
 - binnen een afstand van 180 meter (veiligheidsafstand vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.
- Afsteeklocatie Bolwerksweg:
 - binnen de veiligheidszone een waterweg (de IJssel) aanwezig is;
 - binnen de veiligheidszone gebouwen behorende bij de adressen Bolwerksweg nummer 1, 9 en 11 in Deventer aanwezig zijn;
 - binnen de veiligheidszone wegen (de Bolwerksweg en Hoge Worp) aanwezig zijn;
 - binnen een afstand van 180 meter (veiligheidsafstand vermeerderd met 50%), gemeten vanaf de afsteeklocatie bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocaties zijn:

- Afsteeklocatie landtong Bolwerksplas: N 52 14 57.5, E 6 9 16.8
- Afsteeklocatie Bolwerksweg: N 52 14 54.4, E 6 9 10.5

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 april 2012, met kenmerk MPM 24354.

Certificaat van vakbekwaamheid

Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

PSE (theatervuurwerk)

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁵ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Afwijking

- *Waterweg*

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 3.6, lid 3, onder b. van deze regeling. In dit artikel is opgenomen dat er binnen de veiligheidszone geen waterwegen aanwezig mogen zijn. Uit de aanvraag blijkt echter dat in de veiligheidszones wél een waterweg aanwezig is, namelijk de IJssel. In voorschrift 3.1 is opgenomen dat de betreffende waterweg bij dit vuurwerkevenement in de veiligheidszone mag liggen.

In overleg met Rijkswaterstaat zijn wij tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt:

- Voor het gebruik van de IJssel, anders dan in overeenstemming met de functie, is op grond van de Waterwet, een vergunning nodig, tenzij voor de activiteit een uitzondering is gemaakt in het Waterbesluit en/of de Waterregeling. In de Waterregeling is opgenomen dat evenementen die niet langer duren dan 3 maanden uitgezonderd zijn de vergunningplicht. Wel geldt voor deze activiteiten een meldingsplicht (Waterregeling artikel 6.14, lid 1).

Wij adviseren de toepasser dan ook conform artikel 6.14 van de Waterregeling een melding te doen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

- Voor de borging van de veiligheid en de vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de IJssel is Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Rijkswaterstaat moet aan de aanvrager een toestemming hebben verleend op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement voor het afsteken van vuurwerk langs de IJssel.

Wij adviseren de toepasser dan ook conform artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement toestemming te vragen bij de hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.

- *Het voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik*

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 1.2.4, lid 2 onder c van het Vuurwerkbesluit. In dit artikel is opgenomen dat het niet mogelijk is om professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik langer dan 16 uur buiten een opslaginrichting voorhanden te hebben. Het artikel gaat niet over consumentenvuurwerk. Gelet op artikel 1.2.4, lid 3 van het Vuurwerkbesluit is het mogelijk dat het bevoegd gezag een andere tijdsduur vaststelt.

Uit de aanvraag blijkt echter dat er meer dan 16 uur zit tussen de opbouw en het tot ontbranding brengen van de professionele vuurwerkartikelen en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. In voorschrift 3.2 is dan ook opgenomen dat het professionele vuurwerk en de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik gedurende de periode van 30 december 2019 07:30 uur tot 1 januari 2020 00:30 uur op de locatie aanwezig mogen zijn. Er mogen daarbij niet meer professionele vuurwerkartikelen en pyrotechnische artikelen voor theatervuurwerk aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt.

⁵ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt dat:

- dat er geen opslag van vuurwerk plaats zal vinden;
- de onbewerkte vuurwerkartikelen in de transportverpakking zullen blijven tot aan het moment van bewerking;
- de bewerkte vuurwerkartikelen direct na bewerking geplaatst zullen worden op de afsteeklocatie en continu zullen worden bewaakt.

In voorschrift 3.2 hebben wij tevens opgenomen dat de locatie waar de onbewerkte vuurwerkartikelen worden bewaard continu onder toezicht moet staan en bewaakt moet worden.

- *Singleshots T1-T2 PSE, consument en professioneel en romeinse kaarsen professioneel*

Op grond van artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 2.6 lid 3 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. In dit artikel is opgenomen dat vuurwerk dat loodrecht ten opzichte van het grondvlak is gemonteerd, maar schuin wordt opgesteld, zodanig wordt opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een hoek vormt van minimaal 60 graden met het horizontale vlak.

Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt echter dat de betreffende singleshots en romeinse kaarsen in een schuinere stand tot ontbranding worden gebracht dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. In voorschrift 3.3 is opgenomen dat deze vuurwerkartikelen zodanig mogen worden opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een kleinere hoek mag vormen dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak.

Op de schietlijsten is bij de betreffende vuurwerkartikelen de maximale hoogte van het effect aangegeven. Op de situatietekeningen zijn de opstelplaatsen van de vuurwerkartikelen en de te hanteren veiligheidszone bij dit vuurwerkevenement aangegeven. Doordat de schietlijsten en situatietekeningen deel uitmaken van deze beschikking, liggen de opstelplaatsen en de veiligheidszones vast.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt en dat de veiligheid voldoende gewaarborgd is, omdat:

- de afstand tussen afsteeklocatie en publiek bij alle afsteeklocaties groter is dan de maximale hoogte van de effecten van deze vuurwerkartikelen;
- uit de aanvullende gegevens blijkt dat bij de opstelling van de vuurwerkartikelen de aangegeven veiligheidszones niet zullen worden overschreden; de in de schietlijst aangegeven veiligheidsafstanden zullen niet buiten de op de situatietekeningen aangegeven veiligheidszones vallen;
- de Wilhelminabrug vrij wordt gehouden van publiek;
- de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland over dit onderwerp geen negatief advies heeft gegeven.

- *Singlerow cakebox professioneel*

Op grond van artikel 3B.3 lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 3.3 lid 2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. In dit artikel is opgenomen dat bij het tot ontbranding brengen van professionele cakeboxen met een kaliber <3 inch een veiligheidsafstand in acht moet worden genomen van 120 meter vuurwerk.

Uit de aanvraag blijkt dat dit vuurwerkartikel op een veiligheidsafstand van 90 tot het publiek tot ontbranding zal worden gebracht. In voorschrift 3.4 hebben wij opgenomen dat het vuurwerkartikel singlerow cakebox professioneel op een afstand van 90 meter ten opzichte van het publiek mag worden toegepast.

Op de schietlijsten is bij het betreffende vuurwerkartikel de maximale hoogte van het effect aangegeven. Op de situatietekeningen de opstelplaatsen van de vuurwerkartikelen en de te hanteren veiligheidszone bij dit vuurwerkevenement aangegeven. Doordat de schietlijsten en situatietekeningen deel uitmaakt van deze beschikking, liggen de opstelplaatsen en de veiligheidszones vast.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt en dat de veiligheid voldoende gewaarborgd is, omdat:

- de afstand tussen afsteeklocatie en publiek bij de afsteeklocaties minimaal 90 meter is en daarmee groter is dan de maximale hoogte van de effecten van dit vuurwerkartikel;
- uit de aanvullende gegevens blijkt dat bij de opstelling van de vuurwerkartikelen de aangegeven veiligheidszones niet zullen worden overschreden; de in de schietlijst aangegeven veiligheidsafstanden zullen niet buiten de op de situatietekeningen aangegeven veiligheidszones vallen;
- de Wilhelminabrug vrij wordt gehouden van publiek;
- de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland over dit onderwerp geen negatief advies heeft gegeven.

Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

a. Waterweg in de veiligheidszone

Binnen de veiligheidszones is de IJssel aanwezig. De aanwezigheid van deze waterweg binnen de veiligheidszone is verwerkt in hoofdstuk 2.7.

b. Het voorhanden hebben van vuurwerk

In de aanvraag vraagt de aanvrager verlenging aan van de termijn waarbinnen het vuurwerk voorhanden is. Het voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik is verwerkt in hoofdstuk 2.7.

c. Schietlijst

Op de bij de aanvullende gegevens van 14 november 2019 gevoegde schietlijst ontbreken 'de fabrikant' en 'de artikelnummers' van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B. 3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.2 opgenomen.

In de aanvraag en aanvullende gegevens heeft de aanvrager aangegeven dat de vuurwerkartikelen Singleshots T1-T2 PSE, consument en professioneel en romeinse kaarsen professioneel, in een schuinere stand tot ontbranding worden gebracht dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak. Daarnaast heeft de aanvrager aangegeven dat het vuurwerkartikel Singlerow cakebox professioneel, op een veiligheidsafstand van 90 meter tot het publiek tot ontbranding zal worden gebracht. Deze aspecten zijn verwerkt in hoofdstuk 2.7.

d. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.6 opgenomen.

e. Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Binnen en rondom de veiligheidszones bij beide afsteeklocaties kunnen dieren aanwezig kunnen zijn. Op bedrijfsmatig gehouden dieren is artikel 3.6, eerste lid van de Regeling van toepassing. Voor hobbymatig gehouden dieren hebben wij voorschrift 3.7 opgenomen.

f. Gebouwen in de veiligheidszone

Binnen de veiligheidszone van de afsteeklocatie op de landtong Bolwerksplas is een gedeelte van een woning op het adres Bolwerksweg 9 in Deventer en gebouwen behorende bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer aanwezig.

Binnen de veiligheidszone van de afsteeklocatie Bolwerksweg zijn woningen op de adressen Bolwerksweg nummer 1, 9 en 11 in Deventer en gebouwen behorende bij of naast deze adressen aanwezig.

In artikel 3.6, lid 3 onder c van de Regeling is opgenomen dat in de veiligheidszone gebouwen aanwezig mogen zijn, mits gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit de gebouwen gaan. In aanvulling op de Regeling hebben wij in voorschrift 3.9 opgenomen dat de toepasser de eigenaren en/of gebruikers van de woning en gebouwen schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.

Met betrekking tot eventueel aanwezige luchtbehandelingsystemen binnen de veiligheidszones hebben wij voorschrift 3.3 opgenomen.

g. Wegen binnen de veiligheidszone

In de veiligheidszone bij de afsteeklocatie Bolwerksweg liggen de Bolwerksweg en de Hoge Worp. Deze wegen zijn tijdens het afsteken van het vuurwerk vanaf de afsteeklocatie Bolwerksweg zijn afgezet. Hierop is artikel 3.6, lid 5 van de Regeling van toepassing.

Op grond van artikel 3B.3a, tweede lid, onder f van het Vuurwerkbesluit, moet bij de aanvraag om ontbrandingstoestemming een toestemming voor het afzetten van de wegen toegevoegd worden. Aangezien deze toestemming niet bij de aanvraag is gevoegd hebben wij voorschrift 3.10 opgenomen.

h. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval plaatsvindt enkel in de avonden van één dag en tijdens de jaarwisseling. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).

Ook kan op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement toestemming van het bevoegde gezag nodig zijn. Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 499 88 99.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 3.6, lid 3 onder b, artikel 2.6 lid 3 en artikel 3.3 lid 2 van deze regeling, en in afwijking van artikel 1.2.4, lid 2 onder c van het Vuurwerkbesluit verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Waterweg

Binnen de veiligheidszone mogen zich waterwegen bevinden, overeenkomstig de aanvraag en aanvullende gegevens.

3.2 Voorhanden hebben van professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

De professionele vuurwerkartikelen en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik mogen in de periode van 30 december 2019 07:30 uur tot 1 januari 2020 augustus 00:30 uur op de locatie aanwezig zijn. Hierbij mogen niet meer professionele vuurwerkartikelen en pyrotechnische artikelen aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

De locatie waar de onbewerkte vuurwerk worden bewaard moet continu onder toezicht staan en worden bewaakt.

3.3 Schuin opstellen van vuurwerkartikelen

De vuurwerkartikelen 'Singleshots T1-T2 PSE, consument en professioneel' en 'romeinse kaarsen professioneel' mogen zodanig worden opgesteld dat de richting waarin het vuurwerk wordt afgestoken een kleinere hoek vormt dan 60 graden ten opzichte van het horizontale vlak.

3.4 Singlerow cakebox professioneel

Het vuurwerkartikel 'singlerow cakebox professioneel' mag op een veiligheidsafstand van 90 meter ten opzichte van het publiek worden toegepast.

3.5 Definitieve schietlijst

Uiterlijk 20 december 2019 de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden moeten ongewijzigd blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

3.6 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht zijn de artikelen 4.3 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

3.7 Hobbymatig houden van dieren

Tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn binnen de veiligheidsafstand die ingevolge artikel 3.2 onderscheidenlijk 3.3. van de regeling in acht wordt genomen, vermeerderd met 50%, geen hobbymatig gehouden dieren in de buitenlucht aanwezig, tenzij de toepasser met de eigenaar van de dieren schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8 Gebouwen in veiligheidszone

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de afsteeklocatie op de landtong Bolwerksplas, moet uiterlijk zeven werkdagen voor de dag waarop de vuurwerkartikelen tot ontbranding zullen worden gebracht, de toepasser de bewoners van de woning op het adres Bolwerksweg 9 in Deventer en eigenaren van gebouwen bij of naast het adres Bolwerksweg 9 in Deventer schriftelijk op de hoogte stellen van de datum, het tijdstip, de inhoud, de gevaren en de hinderaspecten van het vuurwerkevenement.

Hierbij moet de toepasser aangeven dat in de veiligheidszone aanwezige ramen en deuren van deze gebouwen gesloten moeten zijn.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de afsteeklocatie op de Bolwerksweg, dan is dit voorschrift van toepassing op de woningen en gebouwen op de adressen Bolwerksweg 1, 9 en 11 in Deventer.

3.9 Luchtbehandelingssysteem

De toepasser mag geen vuurwerk afsteken als in de veiligheidszone een luchtbehandelingssysteem in werking is waarbij buitenlucht wordt aangezogen, tenzij maatregelen getroffen zijn waardoor het onmogelijk is dat (vuurwerk)resten in het aanzuigkanaal terecht komen.

3.10 Toestemming afzetten wegen

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de afsteeklocatie op de Bolwerksweg moet uiterlijk 20 december 2019 voor het afzetten van de Bolwerksweg en Hoge Worp, een toestemming van de Burgemeester of van de eigenaar van de wegen (indien het een eigen weg betreft) aan Gedeputeerde Staten, via email aan meldpunt@overijssel.nl te worden overgelegd.

3.11 Bereikbaarheid afsteeklocaties en gebouwen

De Bolwerksweg moet aan de noordwestkant, komende vanaf De Worp, vrijgehouden worden van obstakels en (geparkeerde) auto's. Hierbij moet de doorgangsruijnte minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog zijn.