



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : KKK Kolb Specialties B.V.
Datum besluit : 12 mei 2023
Onderwerp : Gebruik van een dieselgestookte stoomketel (tijdelijk gebruik bij tekort aan aardgas)
Gemeente / locatie : Hof van Twente / Langestraat 167 te Delden
OLO-nummer : 7124861 en 7258791
Zaaknummer : W.Z22.105893.01
Activiteit(en) : Milieu en bouwen

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 13 juli 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van KLK Kolb Specialties B.V.. Het betreft het tijdelijk plaatsen en gebruiken van een diesel gestookte stoomketel, deze ketel wordt in gebruik genomen als aardgas niet meer leverbaar is. De aanvraag heeft betrekking op Langestraat 167 te Delden. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 7124861 (milieu) en 7258791 (bouw).

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan KLK Kolb Specialties B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk), artikel 2.2 en paragraaf 2.3 te verlenen voor het plaatsen van de diesel gestookte stoomketel. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 6 maanden. De instandhouding van het bouwwerk eindigt 6 maanden na van kracht worden van deze omgevingsvergunning. Na deze termijn:
- mag het bouwwerk niet langer in stand worden gehouden en moet de voor de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand worden hersteld, of
- moet de situatie met de wettelijk voorgeschreven toestand in overeenstemming worden gebracht. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te zijn verleend.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het gebruik van een diesel gestookte stoomketel op momenten dat aardgas door tekorten niet leverbaar is. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van het onderdeel bouwen van deze vergunning:

D-nummer	Ontv. Datum	Betreft
D220878583	15 september 2022	Aanvulling papierenformulier
D230143804	7 februari 2023	Tekening tijdelijk stroomvoorziening
D220711810	13 juli 2022	HK15 maattekening boven 2019
D220711814	13 juli 2022	Overzicht plaatsing huurketel

III. Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET ONTWERPBESLUIT

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Belanghebbenden en degene die een zienswijze hebben ingediend kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Overijssel op de website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 17 mei 2023.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden en degene die een zienswijze hebben ingediend kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55).

Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

INHOUDSOPGAVE

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	5
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	5
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSITUATIE	5
1.4. VERGUNNINGPLICHT	5
1.5. BEVOEGD GEZAG	6
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	6
1.7. PROCEDURE	6
1.8. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	6
1.9. WET NATUURBESCHERMING	7
2. TOETSINGSKADER BOUW	8
2.1. WETTELIJKE GRONDSLAG	8
2.2. BOUWBESLUIT	8
2.3. BOUWVERORDENING	8
2.4. BESTEMMINGSPLAN	8
2.5. REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND	9
2.6. CONCLUSIE	9
3. TOETSINGSKADER MILIEU	10
3.1. INLEIDING	10
3.2. TOETSING VERANDEREN	10
4. ACTIVITEITENBESLUIT	10
4.1. INLEIDING	10
4.2. MELDING ACTIVITEITENBESLUIT	11
5. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	11
6. BODEM	11
6.1. BODEMBESCHERMING	11
6.2. CONCLUSIE BODEM	11
7. EXTERNE VEILIGHEID	11
7.1. OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN)	11
7.2. CONCLUSIE EXTERNE VEILIGHEID	11
8. LUCHT	12
8.1. ALGEMEEN	12
8.2. CONCLUSIE LUCHT	12
9. CONCLUSIE	12

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 13 juli 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: KKK Kolb Specialties B.V. te Delden.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de (tijdelijke) installatie van een diesel gestookte stoomketel, dit om ook als de gasleveringssituatie onzeker wordt de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: bouwen en milieu.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	6 december 2017	OLO 1540647	Productie van specialiteiten chemicaliën
Milieuneutrale verandering	5 november 2019	OLO 4511667	Opslag van niet brandbare en niet toxische gevaarlijke stoffen in gebouw 20 (PGS 15 beschermingsniveau 4)
Milieuneutrale verandering	7 november 2019	OLO 4609907	Actualisatie bijlage 7.0 Indeling processen
Milieuneutrale verandering	13 januari 2020	OLO 4679367	Uitvoeren van elektrofile substitutie in gebouw 4
Milieuneutrale verandering	10 december 2021	OLO 5458667 en 6151873	Aanpassing voorschrift 5.3.1 waarbij de beperking op ADR3 wordt opgeheven; De Romneyloods in gebruik te nemen als PGS 15 opslag met beschermingsniveau 4
Milieuneutrale verandering	23 maart 2022	OLO 6184127	Methylchloride opslag van cilinders naar tanktainers
Ambtshalve wijziging	20 mei 2022	D220503918	Ambtshalve wijziging voorschriften energie
Milieuneutrale verandering	12 januari 2023	D230037181	Uitvoeren van een nieuw proces: alkoxylaat carbonaat polymeren

1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C onder categorie 4.3 van het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor). Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie), waardoor er sprake is van vergunningplicht op grond van artikel 2.1, lid 2 van het Bor.

Het betreft tevens een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is ook sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1, onderdeel a van het Bor.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 van het Bor.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. De aanvraag is op 15 september 2022 aangevuld met de activiteit bouwen en op 7 februari 2023 met een tekening van de tijdelijke stoomketel. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7. Procedure

KLK Kolb Specialties B.V. heeft de vergunning ingediend als een milieuneutrale verandering waarop de reguliere procedure van toepassing is. Wij zijn van oordeel dat er geen sprake is van een milieuneutrale verandering. De emissies van een op diesel gestookte installatie zijn immers meer belastend dan die van een gasgestookte installatie.

Deze beschikking is daarom voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.8. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Hof van Twente;
- Waterschap Vechtstromen;
- Veiligheidsregio Twente;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

1.8.1. Advies gemeente Hof van Twente

Op grond van de regels van het bestemmingsplan is het plaatsen van een tijdelijke stoomvoorziening geen probleem. Ondanks dat er geen tekening aanwezig is met alle aanzichten en afmetingen, kunnen wij ervan uitgaan dat deze niet in strijd is met de bouwregels

van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020'. Omdat er vanaf 15 juni 2022 een ontwerp omgevingsplan ter inzage ligt (Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021) geldt er een aanhoudingsplicht. Maar omdat er voor dit perceel geen wijzigingen zijn opgenomen kan deze aanhouding worden doorbroken. Ondanks dat dit bouwwerk in het achtererfgebied ligt, zal er voor de activiteit 'bouwen' wel een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn.

1.8.2. Advies Waterschap Vechtstromen

Wij zien in de aanvraag geen aanwijzing dat de lozingssituatie verandert na het plaatsen en ingebruikname van de installatie. Aanvullend adviezen zijn daarom niet noodzakelijk.

1.8.3. Advies Veiligheidsregio Twente

Ten aanzien van de aanvraag adviseren wij u op de volgende punten

1. Zorg ervoor dat de aanvrager bij ingebruikname een actuele en nieuwe 'Verklaring van Ingebruikneming' tot de beschikking heeft. De huidige verklaring is namelijk niet duidelijk op het onderdeel 'jaar van herkeuring': het jaartal klopt niet. Daaraan gerelateerd: de kans is groot dat de geldigheid van de verklaring, gedurende de aanwezigheid op het terrein van KKS, afloopt.
2. Zorg ervoor dat duidelijkheid bestaat welke verklaring van ingebruikname gerelateerd en van toepassing is op de huurunit zoals de aanvrager deze gaat toepassen. Als bijlage bij de aanvraag zijn nu namelijk twee verklaringen van ingebruikname toegevoegd. De onderlinge samenhang ontbreekt, evenals de koppeling van een andere verklaring: de verklaring van herkeuring door Lloyd's.
3. Volgens KKS is de dieselopslag maximaal 10.000 liter en zou deze voldoen aan de PGS30. Zorg ervoor dat KKS zelf een inspectie uitvoert, of uit laat voeren, met als doel om te beoordelen of de dieselopslag voldoet aan de PGS30. Borg daarnaast in uw besluit welke PGS30 van toepassing is voor KKS. Niet duidelijk is welke versie KKS hanteert, de bijlagen bij de aanvraag verduidelijken dit ook niet.

1.8.4. Onze reactie op advies van de veiligheidsregio Twente

Zoals wij in de hierna volgende overwegingen hebben aangegeven, vallen de aangevraagde wijziging onder het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen die zien op keuringen, controle en onderhoud. In het Activiteitenbesluit is opgenomen aan welke versie van de PGS30 moet worden voldaan. Hiermee zijn de in het advies opgenomen aanbevelingen voldoende geborgd.

1.9. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De aangevraagde activiteit past binnen de huidige Wnb vergunning zoals die is verleend binnen de revisievergunning van 6 december 2017 met kenmerk OLO 1540647.

2. TOETSINGSKADER BOUW

2.1. Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

2.2. Bouwbesluit

Artikel 2.10, lid 1, sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.3. Bouwverordening

Artikel 2.10, lid 1, sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Er is getoetst aan de Bouwverordening Hof van Twente 2012 (hierna: Bouwverordening).

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.4. Bestemmingsplan

Artikel 2.10, lid 1, sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2021". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.5. Redelijke eisen van welstand

Artikel 2.10, lid 1, sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Gezien het feit dat het plan een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, betreft, is er geen advies van de Commissie Beeldkwaliteit noodzakelijk. Het plan is dan ook niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.6. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de bouw van de installatie wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Wij verbinden ten aanzien van de activiteit bouwen geen voorschriften aan de omgevingsvergunning.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

3.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrekken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, geluid, verkeer en vervoer en bedrijfsafvalwater. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de revisievergunning van 6 december 2017.

De aangevraagde verandering, het inwerking hebben van een diesel gestookte stoomketel met een aparte opslagtank voor diesel, heeft gevolgen voor de aspecten: bodem, externe veiligheid en lucht.

4. ACTIVITEITENBESLUIT

4.1. Inleiding

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C-inrichting) geldt.

De aangevraagde verandering heeft betrekking op de volgende activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit: het in werking hebben van een diesel gestookte stookinstallatie en het opslaan van diesel in een bovengrondse tank.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van afdeling 2.5 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken.

4.2. Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

5. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

De aangevraagde veranderingen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

6. BODEM

6.1. Bodembescherming

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Het is BBT als er voldaan wordt aan een verwaarloosbaar bodemrisico.

6.2. Conclusie bodem

De inrichting voldoet - met inachtneming van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit- voor bodembescherming aan BBT.

7. EXTERNE VEILIGHEID

7.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de verandering is de richtlijn PGS 30 relevant.

Onderdeel van de aangevraagde verandering is een opslagtank voor diesel. De opslag van diesel is geregeld in paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit en is rechtstreeks werkend.

De opslag van diesel moet op basis van het Activiteitenbesluit voldoen aan de PGS 30: 'Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 30: 2011 versie 1.0 (december 2011). Dit document is een in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten over BBT.

7.2. Conclusie externe veiligheid

De inrichting voldoet - met inachtneming van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit- voor externe veiligheid aan BBT.

8. LUCHT

8.1. Algemeen

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkómen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

De luchtemissies van de diesel gestookte stoomketel worden gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

8.2. Conclusie lucht

De inrichting voldoet - met inachtneming van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit- voor het aspect lucht aan BBT.

9. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Wij verbinden ten aanzien van de activiteit milieu geen voorschriften aan de omgevingsvergunning.